

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

**Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26 tháng 9 năm 2022
ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng**

(Tiếp theo Công báo số 761 + 762)

QCVN 02:2022/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SỐ LIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN DÙNG TRONG XÂY DỰNG

*National Technical Regulation on
Natural Physical and Climatic Data for Construction*

Phụ lục A

(quy định)

Số liệu khí hậu, khí tượng

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.8 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trạm Buôn Ma Thuột												
1	18,7	19,9	21,5	23,0	23,4	23,0	22,6	22,5	22,3	22,0	21,5	19,9
2	18,5	19,6	21,3	22,8	23,3	22,9	22,4	22,4	22,2	21,8	21,3	19,8
3	18,4	19,4	21,1	22,6	23,2	22,8	22,4	22,3	22,1	21,7	21,2	19,7
4	18,3	19,2	20,9	22,5	23,1	22,7	22,3	22,2	22,0	21,6	21,1	19,6
5	18,2	19,1	20,7	22,3	22,9	22,6	22,2	22,1	22,0	21,5	21,1	19,5
6	18,2	19,0	20,7	22,3	23,0	22,7	22,3	22,1	22,0	21,5	21,2	19,5
7	18,4	19,3	21,2	23,4	24,3	23,9	23,1	23,0	22,7	22,4	21,8	19,8
8	20,2	21,3	23,4	25,6	26,0	25,4	24,5	24,6	24,1	24,0	23,4	21,4
9	21,8	23,3	25,2	27,1	27,2	26,5	25,5	25,7	25,2	25,3	24,5	22,7
10	23,2	25,1	26,9	28,6	28,4	27,5	26,5	26,8	26,2	26,3	25,5	23,8
11	24,3	26,5	28,3	29,8	29,3	28,2	27,2	27,5	26,9	27,1	26,2	24,7
12	25,2	27,6	29,4	30,8	30,1	28,7	27,7	28,1	27,4	27,7	26,7	25,4
13	25,7	28,4	30,2	31,6	30,5	28,9	27,9	28,4	27,7	28,1	27,0	25,7
14	25,9	28,9	30,7	31,9	30,6	29,1	28,0	28,6	27,9	28,1	26,9	25,7
15	25,8	29,0	30,7	31,8	30,3	28,9	27,9	28,5	27,6	27,5	26,6	25,4
16	25,2	28,5	30,2	31,1	29,6	28,4	27,5	27,9	26,8	26,8	25,9	24,7
17	23,9	27,2	29,0	29,7	28,3	27,3	26,7	27,0	25,8	25,7	24,8	23,5
18	22,2	25,1	27,1	27,9	27,0	26,1	25,7	25,8	24,6	24,5	23,7	22,2
19	21,0	23,4	25,4	26,3	25,7	25,0	24,6	24,7	23,9	23,6	23,0	21,4
20	20,3	22,4	24,2	25,2	24,9	24,3	23,9	24,0	23,3	23,1	22,6	20,9
21	19,8	21,6	23,4	24,5	24,4	23,9	23,4	23,4	23,0	22,8	22,2	20,6
22	19,4	21,1	22,8	24,0	24,1	23,5	23,1	23,1	22,8	22,5	22,0	20,3
23	19,1	20,6	22,4	23,6	23,8	23,3	22,8	22,8	22,6	22,3	21,7	20,1
24	18,9	20,2	22,0	23,3	23,6	23,1	22,7	22,7	22,4	22,1	21,6	20,0
Trạm Đà Lạt												
1	13,9	14,1	15,4	16,7	17,9	17,8	17,5	17,5	17,3	16,8	16,3	15,1
2	13,6	13,8	15,0	16,4	17,6	17,6	17,3	17,4	17,1	16,6	16,2	14,8
3	13,4	13,4	14,6	16,1	17,4	17,5	17,2	17,2	16,9	16,5	16,1	14,7
4	13,2	13,2	14,4	15,9	17,3	17,4	17,2	17,1	16,8	16,3	16,1	14,6
5	13,1	13,0	14,2	15,8	17,2	17,3	17,1	17,1	16,7	16,2	16,0	14,6
6	13,1	12,9	14,2	15,7	17,2	17,4	17,1	17,0	16,7	16,2	16,1	14,6
7	13,3	13,4	14,9	16,9	18,4	18,3	17,9	17,7	17,4	17,0	16,8	15,1
8	15,5	16,1	18,2	19,7	20,5	19,9	19,2	19,2	19,1	18,9	18,5	16,8

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.8 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	17,4	18,5	20,6	21,6	21,7	20,8	20,2	20,3	20,2	20,2	19,6	18,2
10	19,0	20,4	22,3	23,0	22,8	21,7	21,0	21,3	21,1	21,3	20,5	19,3
11	20,1	21,6	23,4	23,9	23,6	22,4	21,6	22,0	21,8	21,9	21,2	20,1
12	20,8	22,4	24,1	24,3	23,9	22,8	22,0	22,3	22,1	22,1	21,5	20,6
13	21,1	22,8	24,1	24,2	23,9	23,0	22,1	22,4	22,1	22,0	21,6	20,8
14	21,0	22,6	23,6	23,2	23,0	22,7	21,8	22,1	21,6	21,5	21,3	20,5
15	20,5	22,1	22,8	22,1	22,2	22,1	21,5	21,6	21,0	21,0	20,8	20,1
16	19,7	21,2	22,0	21,4	21,5	21,4	20,9	21,0	20,4	20,3	20,1	19,4
17	18,5	20,0	21,0	20,6	20,8	20,8	20,2	20,4	19,8	19,6	19,2	18,3
18	17,2	18,5	19,7	19,9	20,2	20,0	19,6	19,6	19,1	18,8	18,3	17,3
19	16,2	17,2	18,7	19,1	19,6	19,4	18,9	19,0	18,6	18,3	17,7	16,6
20	15,6	16,4	17,9	18,6	19,2	18,9	18,5	18,6	18,3	17,9	17,4	16,1
21	15,1	15,8	17,3	18,2	18,9	18,6	18,2	18,3	18,0	17,6	17,1	15,8
22	14,7	15,3	16,8	17,8	18,6	18,4	18,0	18,1	17,8	17,4	16,9	15,6
23	14,4	14,9	16,3	17,4	18,3	18,1	17,8	17,9	17,6	17,2	16,7	15,3
24	14,1	14,5	15,8	17,1	18,1	17,9	17,7	17,7	17,5	17,0	16,5	15,2
Trạm Phước Long												
1	22,7	23,2	24,5	25,2	25,5	24,7	24,2	24,4	24,1	24,0	24,0	23,2
2	22,2	22,6	24,0	24,9	25,3	24,6	24,0	24,2	24,0	23,8	23,7	22,8
3	21,8	22,2	23,6	24,7	25,1	24,5	24,0	24,1	23,9	23,7	23,4	22,5
4	21,5	21,8	23,2	24,4	25,0	24,5	23,9	24,1	23,9	23,6	23,3	22,2
5	21,2	21,5	23,0	24,3	25,0	24,4	23,9	24,1	23,8	23,5	23,1	22,0
6	21,0	21,3	22,8	24,3	25,0	24,5	24,0	24,1	23,9	23,5	23,0	21,9
7	21,1	21,5	23,2	24,9	25,8	25,2	24,5	24,7	24,4	24,2	23,7	22,2
8	23,0	23,2	24,9	26,5	27,1	26,5	25,7	25,9	25,6	25,8	25,5	24,1
9	24,9	25,1	26,7	28,1	28,4	27,6	26,9	27,1	26,8	27,2	27,2	25,9
10	26,8	27,1	28,5	29,5	29,7	28,7	28,0	28,2	27,8	28,5	28,7	27,5
11	28,3	28,8	30,0	30,8	30,7	29,6	29,0	29,1	28,7	29,4	29,8	28,8
12	29,5	30,1	31,3	31,8	31,6	30,3	29,6	29,8	29,2	30,0	30,5	29,8
13	30,4	31,2	32,5	32,8	32,2	30,8	30,0	30,1	29,6	30,5	30,9	30,4
14	30,8	31,9	33,1	33,2	32,5	30,8	29,9	30,2	29,6	30,4	31,0	30,6
15	30,9	32,2	33,5	33,4	32,3	30,6	29,6	30,0	29,2	29,9	30,6	30,4
16	30,5	32,0	33,1	32,8	31,7	29,9	29,0	29,4	28,3	29,0	29,7	29,8
17	29,5	31,1	32,1	31,6	30,6	28,9	28,2	28,5	27,3	27,8	28,5	28,6

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.8 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	27,9	29,5	30,5	30,0	29,2	27,8	27,2	27,4	26,3	26,7	27,3	27,1
19	26,4	27,8	28,9	28,6	27,7	26,6	26,1	26,4	25,6	25,8	26,3	26,0
20	25,4	26,6	27,6	27,6	26,9	26,0	25,4	25,6	25,0	25,3	25,7	25,2
21	24,7	25,7	26,8	26,9	26,4	25,5	24,9	25,1	24,7	24,9	25,3	24,6
22	24,2	25,1	26,2	26,4	26,1	25,2	24,6	24,8	24,5	24,6	24,9	24,1
23	23,6	24,4	25,5	26,0	25,8	25,0	24,4	24,6	24,3	24,4	24,6	23,8
24	23,1	23,8	25,0	25,6	25,7	24,8	24,2	24,5	24,2	24,2	24,2	23,4
Trạm Tây Ninh												
1	24,0	24,2	25,6	26,6	26,7	26,0	25,5	25,7	25,5	25,2	25,3	24,3
2	23,5	23,8	25,2	26,3	26,5	25,8	25,4	25,6	25,3	25,0	25,0	23,9
3	23,1	23,4	25,0	26,1	26,4	25,7	25,3	25,5	25,2	24,9	24,7	23,6
4	22,8	23,1	24,7	26,0	26,2	25,7	25,2	25,4	25,2	24,8	24,6	23,3
5	22,5	22,9	24,5	25,8	26,1	25,6	25,2	25,4	25,2	24,8	24,4	23,0
6	22,4	22,8	24,4	25,8	26,2	25,7	25,2	25,4	25,2	24,8	24,4	22,9
7	22,3	22,9	24,7	26,4	26,9	26,4	25,8	25,9	25,7	25,3	24,8	23,0
8	23,8	24,4	26,4	28,1	28,5	27,8	27,2	27,4	27,0	26,8	26,4	24,7
9	25,5	26,2	28,2	29,6	29,9	29,1	28,4	28,6	28,1	28,1	28,0	26,5
10	27,3	28,0	29,7	31,0	31,1	30,3	29,6	29,8	29,2	29,2	29,3	28,1
11	28,8	29,5	31,1	32,2	32,0	31,2	30,5	30,7	29,9	30,1	30,3	29,4
12	30,0	30,8	32,2	33,1	32,8	31,7	31,1	31,2	30,5	30,6	31,0	30,4
13	30,8	31,8	33,0	33,8	33,2	32,0	31,3	31,5	30,7	30,9	31,6	31,1
14	31,4	32,4	33,6	34,2	33,3	31,9	31,2	31,6	30,7	30,9	31,7	31,4
15	31,6	32,8	34,0	34,3	33,0	31,7	31,0	31,3	30,5	30,7	31,6	31,5
16	31,3	32,7	33,9	33,8	32,3	31,1	30,4	30,6	29,8	30,1	31,0	31,1
17	30,6	32,0	33,1	32,9	31,2	30,0	29,4	29,8	28,9	29,2	30,0	30,2
18	29,2	30,5	31,5	31,5	29,9	28,7	28,3	28,6	27,9	27,9	28,6	28,6
19	27,7	28,8	29,8	30,0	28,9	27,6	27,2	27,5	27,0	27,0	27,5	27,3
20	26,7	27,5	28,7	28,9	28,2	27,1	26,6	26,9	26,5	26,4	26,8	26,5
21	26,0	26,6	27,8	28,2	27,8	26,7	26,2	26,5	26,1	26,0	26,4	26,0
22	25,5	25,9	27,0	27,7	27,5	26,4	26,0	26,2	25,9	25,7	26,1	25,5
23	24,9	25,3	26,5	27,3	27,2	26,2	25,8	26,0	25,7	25,5	25,8	25,1
24	24,5	24,7	26,1	26,9	26,9	26,1	25,7	25,9	25,6	25,3	25,5	24,7

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.8 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trạm Vũng Tàu												
1	25,1	25,4	26,7	28,0	28,3	27,6	26,9	27,1	26,8	26,7	26,7	25,8
2	24,8	25,2	26,6	27,9	28,1	27,5	26,8	27,0	26,7	26,5	26,5	25,6
3	24,6	25,1	26,5	27,8	28,0	27,4	26,8	26,9	26,6	26,4	26,4	25,4
4	24,5	24,9	26,4	27,8	27,9	27,3	26,8	26,9	26,6	26,3	26,2	25,2
5	24,3	24,8	26,4	27,7	27,8	27,3	26,8	26,9	26,6	26,2	26,1	25,1
6	24,2	24,7	26,4	27,8	27,9	27,4	26,8	26,9	26,6	26,2	26,1	25,0
7	24,3	24,8	26,7	28,3	28,5	27,9	27,3	27,3	27,1	26,6	26,4	25,1
8	25,5	26,2	28,0	29,5	29,4	28,7	28,1	28,2	27,9	27,8	27,8	26,5
9	26,8	27,4	29,0	30,2	30,1	29,3	28,7	28,9	28,6	28,7	28,8	27,6
10	27,8	28,4	29,7	30,8	30,8	30,0	29,4	29,6	29,3	29,5	29,7	28,6
11	28,3	28,9	30,0	31,1	31,2	30,5	30,0	30,2	29,9	30,0	30,2	29,1
12	28,7	29,1	30,2	31,4	31,6	30,9	30,4	30,7	30,4	30,3	30,4	29,4
13	28,8	29,2	30,2	31,5	31,7	31,1	30,6	30,9	30,6	30,3	30,5	29,5
14	28,7	29,0	30,1	31,4	31,6	31,0	30,5	30,8	30,4	30,1	30,3	29,4
15	28,4	28,7	29,8	31,1	31,2	30,6	30,2	30,4	30,0	29,8	30,0	29,1
16	27,9	28,3	29,4	30,7	30,6	30,0	29,6	29,8	29,5	29,3	29,5	28,6
17	27,2	27,5	28,7	30,0	30,0	29,4	28,9	29,2	28,8	28,7	28,8	28,0
18	26,5	26,8	27,9	29,1	29,4	28,8	28,4	28,5	28,2	28,1	28,2	27,4
19	26,1	26,3	27,4	28,7	29,1	28,4	27,9	28,1	27,9	27,8	27,9	27,1
20	25,9	26,0	27,2	28,5	28,9	28,2	27,6	27,9	27,6	27,6	27,7	26,8
21	25,8	25,9	27,1	28,4	28,8	28,1	27,4	27,7	27,5	27,4	27,6	26,7
22	25,6	25,8	27,1	28,3	28,7	27,9	27,3	27,5	27,3	27,3	27,4	26,5
23	25,4	25,6	26,9	28,2	28,5	27,8	27,2	27,4	27,1	27,1	27,2	26,3
24	25,3	25,5	26,8	28,1	28,4	27,7	27,0	27,2	26,9	26,9	26,9	26,0
Trạm Mộc Hóa												
1	24,2	24,1	25,4	26,6	27,1	26,3	25,9	26,4	26,7	26,7	26,6	25,2
2	23,8	23,9	25,2	26,4	27,0	26,2	25,7	26,3	26,6	26,6	26,4	24,9
3	23,6	23,6	25,0	26,3	26,9	26,1	25,7	26,2	26,5	26,5	26,2	24,6
4	23,3	23,5	24,8	26,2	26,8	26,0	25,6	26,1	26,4	26,5	26,1	24,4
5	23,1	23,3	24,7	26,1	26,8	26,0	25,6	26,0	26,4	26,4	26,0	24,1
6	22,9	23,2	24,6	26,1	26,8	26,0	25,6	26,0	26,3	26,4	25,9	24,0
7	22,9	23,2	24,8	26,6	27,4	26,7	26,0	26,5	26,7	26,8	26,1	24,0
8	24,0	24,6	26,5	28,4	28,9	28,0	27,4	27,8	27,7	27,8	27,2	25,2

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.8 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	25,4	26,2	28,2	29,9	30,1	29,2	28,6	29,0	28,6	28,6	28,2	26,4
10	26,8	27,8	29,7	31,2	31,2	30,3	29,7	30,0	29,5	29,3	29,2	27,6
11	27,9	29,0	31,0	32,4	32,1	31,1	30,5	30,9	30,1	29,9	29,9	28,6
12	28,9	30,0	32,0	33,2	32,7	31,5	31,0	31,4	30,6	30,3	30,4	29,4
13	29,6	30,8	32,8	33,7	33,0	31,6	31,2	31,6	30,8	30,6	30,9	30,0
14	30,0	31,4	33,2	33,8	33,0	31,4	31,0	31,5	30,8	30,8	31,2	30,3
15	30,3	31,7	33,3	33,6	32,7	31,1	30,7	31,2	30,7	30,7	31,3	30,6
16	30,2	31,5	32,9	33,1	31,9	30,6	30,0	30,5	30,2	30,2	31,0	30,4
17	29,6	30,7	32,0	32,1	30,9	29,7	29,1	29,8	29,4	29,5	30,1	29,7
18	28,3	29,2	30,4	30,8	29,8	28,7	28,0	28,8	28,5	28,7	29,1	28,6
19	27,2	27,7	28,9	29,5	28,9	27,8	27,2	27,9	27,9	28,1	28,3	27,8
20	26,4	26,7	27,9	28,8	28,4	27,3	26,8	27,4	27,5	27,7	27,7	27,2
21	25,8	25,8	27,0	28,1	28,0	26,9	26,5	27,1	27,2	27,4	27,4	26,7
22	25,2	25,2	26,4	27,6	27,7	26,7	26,3	26,9	27,0	27,1	27,1	26,3
23	24,8	24,7	26,0	27,2	27,5	26,5	26,1	26,7	26,9	27,0	26,9	25,9
24	24,5	24,4	25,7	26,9	27,3	26,4	25,9	26,6	26,8	26,8	26,7	25,5
Trạm Mỹ Tho												
1	24,0	24,3	25,6	26,5	26,9	26,1	25,7	25,7	25,5	25,3	25,5	24,8
2	23,7	24,1	25,3	26,3	26,7	25,9	25,5	25,6	25,4	25,2	25,3	24,5
3	23,5	23,8	25,2	26,2	26,6	25,9	25,4	25,5	25,3	25,1	25,1	24,2
4	23,3	23,6	25,0	26,0	26,5	25,8	25,4	25,4	25,2	25,0	25,0	24,0
5	23,1	23,5	24,9	25,9	26,4	25,8	25,4	25,4	25,2	24,9	24,8	23,8
6	22,9	23,3	24,7	25,9	26,4	25,8	25,4	25,4	25,3	24,9	24,8	23,6
7	22,9	23,3	25,0	26,5	27,2	26,6	26,0	26,0	25,8	25,4	25,2	23,7
8	24,1	24,8	26,7	28,3	28,7	28,0	27,4	27,4	27,1	26,9	26,7	25,0
9	25,6	26,5	28,4	29,8	30,1	29,3	28,6	28,8	28,4	28,2	28,1	26,5
10	27,0	28,0	29,7	31,0	31,1	30,3	29,7	29,9	29,4	29,3	29,3	27,8
11	28,1	29,0	30,7	31,9	31,9	30,9	30,3	30,6	30,1	30,0	30,1	28,8
12	28,9	29,9	31,5	32,6	32,4	31,1	30,7	31,0	30,3	30,3	30,7	29,6
13	29,5	30,5	31,9	33,0	32,7	31,3	30,8	31,0	30,4	30,4	31,1	30,1
14	29,7	30,7	32,1	32,9	32,5	30,9	30,5	30,7	30,4	30,2	31,1	30,2
15	29,7	30,6	31,9	32,7	31,9	30,4	30,1	30,3	29,9	29,8	30,7	30,0
16	29,3	30,1	31,2	32,0	31,0	29,7	29,5	29,8	29,2	29,2	30,0	29,4
17	28,4	29,0	30,2	31,0	30,1	29,1	28,7	28,9	28,3	28,4	29,1	28,6

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.8 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	27,0	27,5	28,7	29,7	29,2	28,4	27,9	28,0	27,5	27,5	28,0	27,5
19	26,1	26,4	27,6	28,7	28,5	27,6	27,2	27,3	27,0	26,9	27,3	26,7
20	25,4	25,7	26,9	28,1	28,0	27,2	26,7	26,8	26,5	26,5	26,8	26,2
21	25,0	25,3	26,5	27,6	27,7	26,8	26,4	26,5	26,2	26,2	26,5	25,8
22	24,7	25,0	26,2	27,3	27,5	26,6	26,1	26,2	26,0	25,9	26,2	25,5
23	24,5	24,7	26,0	27,0	27,3	26,4	26,0	26,0	25,8	25,7	26,0	25,2
24	24,2	24,5	25,8	26,8	27,0	26,2	25,8	25,8	25,6	25,5	25,7	25,0
Trạm Cao Lãnh												
1	23,8	23,9	25,4	26,5	26,9	26,5	26,2	26,4	26,3	26,3	26,2	24,9
2	23,5	23,6	25,1	26,3	26,7	26,3	26,1	26,3	26,1	26,2	26,0	24,6
3	23,2	23,4	24,9	26,1	26,6	26,2	26,0	26,1	26,0	26,1	25,9	24,4
4	23,0	23,2	24,8	26,0	26,5	26,1	25,9	26,1	26,0	26,1	25,8	24,2
5	22,9	23,1	24,6	25,9	26,5	26,1	25,8	26,0	25,9	26,0	25,8	24,0
6	22,7	23,0	24,6	25,9	26,5	26,1	25,8	26,0	25,9	26,1	25,7	23,9
7	22,7	23,1	24,8	26,6	27,2	26,8	26,3	26,5	26,4	26,6	26,1	24,0
8	23,9	24,5	26,5	28,3	28,8	28,3	27,6	27,8	27,6	27,6	27,2	25,0
9	25,3	26,0	27,9	29,5	30,0	29,4	28,7	28,9	28,5	28,4	28,0	26,0
10	26,5	27,3	29,1	30,6	30,9	30,2	29,6	29,8	29,3	29,1	28,7	27,0
11	27,5	28,4	30,1	31,4	31,5	30,8	30,2	30,4	29,8	29,6	29,3	27,8
12	28,3	29,3	31,0	32,2	32,0	31,1	30,5	30,8	30,1	29,9	29,7	28,5
13	28,9	30,0	31,7	32,6	32,1	31,2	30,7	30,8	30,2	30,0	30,1	29,0
14	29,3	30,4	32,1	32,7	32,1	31,0	30,5	30,8	30,2	30,0	30,2	29,4
15	29,4	30,7	32,2	32,7	31,7	30,7	30,2	30,5	29,9	29,9	30,2	29,5
16	29,3	30,5	31,9	32,3	31,0	30,3	29,6	30,0	29,4	29,5	29,9	29,3
17	28,7	30,0	31,2	31,5	30,3	29,5	28,9	29,3	28,7	28,9	29,3	28,7
18	27,7	28,8	30,0	30,3	29,4	28,7	28,1	28,4	27,8	28,1	28,4	27,8
19	26,5	27,3	28,7	29,2	28,6	28,0	27,5	27,7	27,3	27,6	27,7	27,0
20	25,7	26,3	27,7	28,4	28,1	27,5	27,1	27,3	26,9	27,2	27,3	26,4
21	25,1	25,5	27,0	27,9	27,8	27,2	26,9	27,0	26,7	26,9	26,9	26,0
22	24,6	24,9	26,4	27,4	27,5	27,0	26,7	26,9	26,6	26,7	26,7	25,6
23	24,3	24,5	26,0	27,1	27,3	26,8	26,5	26,7	26,5	26,6	26,5	25,3
24	24,0	24,2	25,7	26,8	27,1	26,6	26,3	26,6	26,4	26,4	26,3	25,1

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.8 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trạm Càng Long												
1	23,5	23,8	25,0	26,0	26,2	25,7	25,5	25,5	25,3	25,3	25,4	24,5
2	23,3	23,6	24,9	25,8	26,1	25,6	25,4	25,4	25,2	25,2	25,3	24,3
3	23,2	23,5	24,7	25,7	26,0	25,5	25,3	25,4	25,2	25,1	25,2	24,1
4	23,1	23,3	24,6	25,6	26,0	25,5	25,3	25,3	25,1	25,1	25,1	24,0
5	23,0	23,2	24,6	25,6	25,9	25,4	25,2	25,3	25,1	25,0	25,1	23,9
6	22,9	23,2	24,5	25,6	26,0	25,5	25,2	25,3	25,2	25,1	25,1	23,9
7	23,0	23,3	24,8	26,2	26,7	26,2	25,8	25,8	25,6	25,6	25,5	24,0
8	24,2	24,9	26,8	28,3	28,5	27,8	27,2	27,3	26,9	27,0	27,0	25,3
9	25,8	26,9	28,6	29,9	29,9	29,1	28,4	28,6	28,2	28,3	28,5	26,8
10	27,3	28,5	30,1	31,1	31,0	30,2	29,4	29,6	29,2	29,3	29,6	28,1
11	28,4	29,6	31,0	32,1	31,6	30,6	30,1	30,4	29,9	30,1	30,3	29,0
12	29,1	30,3	31,8	32,7	31,9	30,8	30,3	30,7	30,2	30,5	30,8	29,7
13	29,7	30,8	32,3	33,2	32,0	30,8	30,4	30,8	30,2	30,6	31,1	30,1
14	29,7	30,9	32,3	33,1	31,8	30,4	30,2	30,6	30,0	30,3	30,9	30,1
15	29,6	30,7	32,0	32,7	31,2	30,1	29,9	30,3	29,5	29,8	30,4	29,9
16	29,0	30,1	31,4	32,0	30,5	29,5	29,3	29,5	28,8	29,0	29,8	29,3
17	28,1	28,9	30,3	31,0	29,6	28,9	28,4	28,7	28,1	28,1	28,7	28,3
18	26,7	27,4	28,6	29,6	28,7	28,0	27,6	27,8	27,2	27,2	27,7	27,1
19	25,6	26,1	27,4	28,5	27,9	27,3	26,9	27,1	26,6	26,6	27,0	26,3
20	24,9	25,2	26,7	27,8	27,4	26,8	26,5	26,5	26,1	26,2	26,6	25,7
21	24,4	24,8	26,2	27,3	27,1	26,5	26,1	26,2	25,9	25,9	26,2	25,3
22	24,1	24,4	25,8	26,9	26,8	26,2	25,9	26,0	25,7	25,7	26,0	25,1
23	23,8	24,2	25,5	26,5	26,6	26,0	25,7	25,8	25,5	25,5	25,7	24,8
24	23,6	24,0	25,3	26,2	26,4	25,8	25,6	25,6	25,4	25,4	25,6	24,6
Trạm Cần Thơ												
1	24,2	24,4	25,6	26,8	27,0	26,3	26,0	26,1	25,9	25,9	26,0	25,1
2	24,0	24,2	25,4	26,6	26,9	26,2	25,9	26,0	25,8	25,8	25,9	24,9
3	23,8	24,0	25,3	26,5	26,8	26,1	25,8	25,9	25,8	25,8	25,8	24,7
4	23,6	23,9	25,2	26,4	26,7	26,0	25,7	25,8	25,7	25,7	25,7	24,5
5	23,5	23,8	25,1	26,4	26,7	26,0	25,7	25,8	25,7	25,7	25,7	24,4
6	23,4	23,7	25,1	26,4	26,8	26,1	25,7	25,8	25,7	25,8	25,7	24,3
7	23,4	23,8	25,3	26,9	27,4	26,7	26,1	26,2	26,0	26,2	26,1	24,4
8	24,5	25,2	26,9	28,6	29,0	28,3	27,6	27,8	27,4	27,6	27,4	25,5

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.8 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	25,8	26,5	28,3	29,8	30,1	29,4	28,6	28,9	28,4	28,6	28,4	26,6
10	27,1	27,9	29,6	30,9	31,0	30,2	29,6	29,8	29,2	29,4	29,4	27,7
11	28,1	29,1	30,7	31,8	31,5	30,6	30,0	30,2	29,7	30,0	30,0	28,5
12	28,8	30,0	31,5	32,4	31,8	30,7	30,2	30,5	30,0	30,3	30,5	29,3
13	29,4	30,7	32,2	32,9	31,9	30,8	30,4	30,6	30,0	30,4	30,8	29,7
14	29,6	30,9	32,4	33,0	31,7	30,6	30,2	30,5	29,9	30,2	30,7	29,8
15	29,5	30,9	32,4	32,8	31,1	30,3	29,9	30,2	29,6	29,8	30,4	29,7
16	29,3	30,6	32,0	32,1	30,4	29,8	29,4	29,7	29,1	29,2	29,9	29,3
17	28,7	29,9	31,2	31,3	29,8	29,2	28,7	28,9	28,4	28,4	29,0	28,6
18	27,5	28,5	29,8	30,1	29,0	28,4	28,0	28,0	27,6	27,6	28,1	27,6
19	26,5	27,2	28,4	29,1	28,3	27,7	27,3	27,3	27,0	27,1	27,5	26,8
20	25,8	26,3	27,5	28,4	27,9	27,2	26,9	26,9	26,7	26,7	27,1	26,4
21	25,3	25,7	26,8	27,9	27,6	26,9	26,6	26,6	26,5	26,5	26,8	26,0
22	24,9	25,2	26,4	27,5	27,4	26,7	26,4	26,5	26,3	26,3	26,6	25,7
23	24,6	24,9	26,1	27,3	27,2	26,6	26,3	26,3	26,2	26,2	26,4	25,5
24	24,4	24,7	25,9	27,0	27,1	26,4	26,1	26,2	26,0	26,1	26,2	25,2
Trạm Sóc Trăng												
1	24,0	24,2	25,4	26,5	26,9	26,4	26,0	25,9	25,8	25,9	25,8	24,9
2	23,8	24,0	25,2	26,3	26,8	26,3	25,9	25,8	25,6	25,8	25,7	24,7
3	23,6	23,8	25,1	26,2	26,6	26,2	25,8	25,7	25,5	25,7	25,5	24,6
4	23,5	23,7	24,9	26,1	26,6	26,1	25,7	25,6	25,4	25,6	25,5	24,4
5	23,4	23,6	24,9	26,0	26,5	26,1	25,6	25,6	25,4	25,5	25,4	24,3
6	23,3	23,6	24,8	26,0	26,5	26,1	25,6	25,6	25,4	25,5	25,4	24,3
7	23,4	23,7	25,2	26,7	27,2	26,7	26,1	26,0	25,8	26,0	25,8	24,4
8	24,9	25,5	27,3	28,9	29,1	28,2	27,5	27,6	27,2	27,5	27,3	25,9
9	26,4	27,1	28,9	30,2	30,2	29,2	28,5	28,8	28,3	28,5	28,5	27,1
10	27,6	28,5	30,2	31,4	31,1	30,0	29,3	29,6	29,1	29,4	29,4	28,1
11	28,5	29,5	31,1	32,2	31,6	30,4	29,9	30,1	29,6	30,0	29,9	28,9
12	29,1	30,1	31,6	32,7	31,8	30,5	30,0	30,4	29,9	30,3	30,2	29,4
13	29,4	30,4	31,9	32,9	31,8	30,4	30,0	30,3	29,9	30,1	30,3	29,7
14	29,5	30,5	31,9	32,6	31,4	30,1	29,7	30,0	29,4	29,9	30,1	29,7
15	29,3	30,3	31,6	32,2	30,7	29,7	29,3	29,5	29,0	29,4	29,8	29,4
16	28,8	29,7	31,0	31,7	30,0	29,2	28,9	28,9	28,4	28,8	29,4	28,9
17	27,9	28,8	30,0	30,8	29,4	28,7	28,3	28,3	27,8	28,2	28,7	28,1

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.8 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	26,7	27,3	28,6	29,6	28,8	28,1	27,6	27,6	27,2	27,4	27,8	27,1
19	25,8	26,2	27,4	28,6	28,2	27,6	27,1	27,0	26,7	27,0	27,2	26,4
20	25,2	25,5	26,8	28,0	27,9	27,2	26,7	26,7	26,4	26,7	26,9	26,0
21	24,8	25,1	26,4	27,6	27,6	27,0	26,5	26,4	26,2	26,5	26,6	25,7
22	24,6	24,8	26,1	27,3	27,4	26,8	26,3	26,3	26,1	26,4	26,4	25,5
23	24,4	24,6	25,8	27,1	27,2	26,7	26,2	26,2	26,0	26,2	26,2	25,3
24	24,2	24,4	25,6	26,8	27,1	26,5	26,1	26,0	25,9	26,0	26,0	25,1
Trạm Rạch Giá												
1	24,3	24,6	25,9	27,5	28,4	28,0	27,6	27,6	27,2	26,9	26,4	25,3
2	24,1	24,3	25,6	27,3	28,2	28,0	27,4	27,5	27,1	26,7	26,2	25,0
3	23,8	24,1	25,4	27,1	28,1	27,8	27,3	27,5	27,0	26,6	26,1	24,8
4	23,6	23,9	25,3	26,9	27,9	27,7	27,3	27,4	26,9	26,5	26,0	24,6
5	23,5	23,7	25,1	26,8	27,8	27,7	27,2	27,3	26,9	26,5	26,0	24,5
6	23,3	23,6	25,0	26,8	27,7	27,7	27,1	27,2	26,9	26,5	26,0	24,4
7	23,3	23,6	25,2	27,2	28,2	28,0	27,4	27,5	27,2	26,9	26,3	24,4
8	24,3	24,7	26,6	28,5	29,1	28,6	28,0	28,2	27,8	27,8	27,4	25,5
9	25,5	26,1	28,0	29,6	29,9	29,1	28,4	28,7	28,3	28,6	28,3	26,5
10	26,6	27,4	29,2	30,5	30,5	29,5	28,9	29,1	28,8	29,1	29,0	27,4
11	27,4	28,3	30,2	31,2	30,9	29,8	29,1	29,4	29,1	29,5	29,5	28,1
12	28,0	29,1	30,9	31,7	31,2	30,0	29,3	29,5	29,2	29,7	30,0	28,7
13	28,6	29,8	31,5	32,1	31,3	30,0	29,4	29,6	29,3	29,9	30,3	29,2
14	28,8	30,1	31,7	32,1	31,0	30,1	29,4	29,6	29,2	29,8	30,3	29,4
15	28,9	30,2	31,6	31,9	30,7	29,9	29,3	29,5	29,0	29,5	30,1	29,3
16	28,8	29,9	31,2	31,4	30,5	29,7	29,0	29,2	28,8	29,1	29,6	29,1
17	28,3	29,5	30,5	30,7	30,0	29,3	28,7	28,8	28,4	28,6	28,9	28,6
18	27,5	28,6	29,6	29,9	29,5	28,9	28,4	28,4	28,0	28,0	28,1	27,8
19	26,8	27,7	28,8	29,3	29,2	28,6	28,2	28,1	27,8	27,7	27,7	27,2
20	26,2	27,0	28,2	29,0	29,0	28,5	28,1	28,0	27,6	27,5	27,3	26,8
21	25,8	26,4	27,7	28,7	28,9	28,4	28,0	27,9	27,6	27,3	27,1	26,3
22	25,3	25,8	27,1	28,4	28,8	28,3	27,9	27,9	27,5	27,2	26,9	26,0
23	24,9	25,3	26,7	28,1	28,7	28,2	27,8	27,8	27,4	27,1	26,7	25,7
24	24,6	24,9	26,3	27,8	28,5	28,1	27,7	27,7	27,3	27,0	26,5	25,5

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.8 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trạm Phú Quốc												
1	24,9	25,2	26,4	27,2	27,9	27,8	27,2	27,4	26,9	26,1	26,3	25,6
2	24,7	25,0	26,2	27,0	27,8	27,6	27,1	27,3	26,9	26,0	26,2	25,4
3	24,6	24,9	26,1	26,9	27,6	27,6	27,1	27,2	26,8	25,9	26,1	25,3
4	24,5	24,8	26,0	26,8	27,5	27,6	27,0	27,1	26,7	25,8	26,0	25,3
5	24,5	24,8	26,0	26,7	27,5	27,6	26,9	27,2	26,7	25,8	26,0	25,3
6	24,5	24,8	26,0	26,6	27,5	27,6	26,9	27,1	26,7	25,8	26,0	25,3
7	24,7	24,9	26,1	27,1	28,0	27,9	27,1	27,3	26,8	26,1	26,2	25,4
8	25,7	25,9	27,5	28,6	29,0	28,6	27,8	27,9	27,4	27,2	27,5	26,5
9	26,9	27,4	28,8	29,7	29,7	29,1	28,2	28,3	27,9	28,1	28,6	27,6
10	27,9	28,5	29,7	30,5	30,3	29,4	28,5	28,7	28,3	28,7	29,3	28,4
11	28,6	29,2	30,3	30,9	30,7	29,6	28,9	28,9	28,5	29,0	29,9	29,0
12	29,1	29,7	30,7	31,2	30,9	29,8	29,1	29,2	28,6	29,3	30,3	29,4
13	29,6	30,2	31,0	31,5	31,1	29,9	29,2	29,3	28,8	29,6	30,5	29,9
14	29,9	30,5	31,2	31,6	31,1	29,9	29,2	29,4	28,8	29,6	30,7	30,1
15	30,0	30,5	31,2	31,5	31,0	29,9	29,1	29,3	28,9	29,6	30,7	30,2
16	29,8	30,4	31,0	31,2	30,8	29,8	29,1	29,2	28,7	29,4	30,4	30,0
17	29,3	29,8	30,5	30,8	30,5	29,6	28,8	28,9	28,4	29,0	29,8	29,5
18	28,3	28,8	29,7	30,0	29,9	29,1	28,5	28,6	28,1	28,3	28,9	28,5
19	27,5	27,9	29,0	29,4	29,4	28,7	28,2	28,3	27,8	27,8	28,2	27,8
20	26,9	27,4	28,5	29,0	29,2	28,6	28,1	28,1	27,7	27,4	27,6	27,1
21	26,3	26,8	28,1	28,6	28,9	28,4	27,9	27,9	27,5	27,1	27,2	26,6
22	25,8	26,1	27,5	28,2	28,6	28,2	27,7	27,7	27,3	26,7	26,9	26,2
23	25,4	25,7	27,0	27,8	28,4	28,0	27,6	27,6	27,1	26,5	26,7	25,9
24	25,1	25,4	26,7	27,4	28,2	27,9	27,4	27,5	27,0	26,3	26,5	25,7
Trạm Cà Mau												
1	25,0	25,3	26,5	27,6	27,7	27,0	26,7	26,7	26,4	26,4	26,3	25,6
2	24,8	25,1	26,3	27,4	27,5	26,9	26,6	26,5	26,3	26,2	26,2	25,4
3	24,6	25,0	26,1	27,2	27,4	26,9	26,5	26,4	26,2	26,1	26,1	25,3
4	24,5	24,8	26,0	27,1	27,3	26,8	26,4	26,3	26,1	26,1	26,0	25,1
5	24,4	24,8	25,9	27,0	27,3	26,8	26,4	26,3	26,1	26,1	26,0	25,0
6	24,3	24,7	25,9	27,0	27,3	26,8	26,3	26,3	26,1	26,1	26,0	25,0
7	24,4	24,8	26,0	27,5	27,9	27,3	26,7	26,6	26,3	26,4	26,2	25,1
8	25,4	26,0	27,4	29,1	29,3	28,6	27,9	28,0	27,6	27,7	27,5	26,1

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.8 (kết thúc)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	26,5	27,2	28,7	30,2	30,2	29,5	28,8	28,9	28,5	28,7	28,4	27,1
10	27,5	28,3	29,8	31,2	31,0	30,1	29,4	29,6	29,1	29,3	29,2	28,0
11	28,3	29,2	30,6	31,9	31,6	30,5	29,8	30,1	29,5	29,8	29,7	28,7
12	28,9	29,8	31,2	32,4	31,8	30,7	30,0	30,4	29,8	29,9	30,0	29,2
13	29,4	30,2	31,6	32,7	31,8	30,7	30,1	30,5	29,7	29,9	30,0	29,5
14	29,5	30,4	31,7	32,5	31,7	30,6	30,0	30,3	29,5	29,6	29,9	29,5
15	29,4	30,2	31,6	32,1	31,1	30,2	29,7	29,9	29,2	29,2	29,6	29,3
16	29,0	29,8	31,1	31,6	30,6	29,7	29,3	29,5	28,8	28,9	29,2	28,9
17	28,3	29,0	30,3	30,8	30,0	29,2	28,8	28,9	28,3	28,3	28,6	28,3
18	27,3	27,9	29,0	29,8	29,3	28,6	28,1	28,3	27,7	27,7	27,9	27,6
19	26,5	26,9	28,0	29,0	28,8	28,1	27,6	27,7	27,3	27,3	27,5	27,0
20	26,1	26,4	27,6	28,6	28,5	27,8	27,3	27,4	27,1	27,1	27,2	26,7
21	25,8	26,1	27,3	28,3	28,3	27,6	27,1	27,2	26,9	26,9	27,0	26,4
22	25,6	25,9	27,0	28,1	28,1	27,4	27,0	27,1	26,7	26,7	26,9	26,2
23	25,3	25,6	26,8	27,9	27,9	27,3	26,9	27,0	26,6	26,6	26,7	26,0
24	25,1	25,5	26,7	27,8	27,8	27,1	26,8	26,8	26,5	26,5	26,5	25,8

Bảng A.9 - Độ ẩm tuyệt đối của không khí trung bình tháng và năm (g/m^3)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Mường Tè	15,9	16,5	18,9	22,8	26,8	29,5	29,6	29,3	27,5	24,5	20,1	16,5	23,2
2. Sìn Hồ	10,5	10,9	12,5	15,6	18,7	20,6	20,8	20,5	18,8	16,4	13,2	10,7	15,8
3. Tam Đường	12,3	12,6	14,6	18,2	22,0	24,5	24,7	24,3	22,4	19,6	15,5	12,4	18,6
4. Than Uyên	13,3	14,1	16,9	21,1	24,7	27,0	27,4	26,9	24,5	21,2	16,9	13,8	20,7
5. Lai Châu	15,7	16,2	19,0	23,4	27,2	29,8	30,1	30,0	28,1	24,7	20,0	16,4	23,4
6. Tuần Giáo	13,8	14,5	17,0	21,3	24,8	27,1	27,4	27,1	25,2	21,9	17,6	14,3	21,0
7. Pha Đin	11,8	12,0	13,8	17,2	20,0	22,0	22,2	22,0	20,1	17,9	14,5	11,9	17,1
8. Điện Biên	15,4	16,3	19,3	23,4	26,4	28,3	28,6	28,4	26,8	23,2	18,6	15,3	22,5
9. Quỳnh Nhai	16,0	17,0	20,4	25,0	28,7	31,2	31,4	31,1	29,2	25,3	20,3	16,6	24,3
10. Sông Mã	15,0	16,0	18,4	22,6	26,5	29,2	29,4	28,9	27,0	23,4	18,8	15,4	22,6
11. Cò Nòi	13,0	13,6	16,3	20,2	23,6	26,2	26,6	26,2	23,8	20,4	16,1	13,0	19,9
12. Yên Châu	14,2	15,2	18,3	22,7	26,2	28,7	29,2	29,0	26,8	23,0	18,3	14,8	22,2
13. Bắc Yên	13,6	14,1	17,0	21,1	24,1	26,1	26,6	26,4	24,2	20,8	16,6	13,5	20,4

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.9 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14. Phù Yên	15,1	16,2	19,6	24,3	27,8	29,7	30,1	30,1	28,0	24,0	19,4	15,8	23,3
15. Mộc Châu	12,6	13,5	16,0	19,7	22,2	23,9	24,2	24,0	22,2	19,1	15,5	12,9	18,8
16. Sơn La	13,4	13,9	16,5	20,4	23,9	26,3	26,7	26,4	24,4	20,9	16,7	13,6	20,3
17. Kim Bôi	16,1	17,2	20,7	25,7	29,5	31,7	32,0	31,7	29,3	24,8	19,9	16,5	24,6
18. Mai Châu	15,5	16,5	20,0	24,7	28,0	30,0	30,4	30,2	28,1	23,9	19,5	16,2	23,6
19. Chi Nê	16,3	17,3	21,0	26,0	29,9	32,4	33,0	32,9	30,3	25,5	20,3	16,5	25,1
20. Lạc Sơn	16,3	17,5	21,0	25,7	29,5	31,9	32,3	32,2	29,8	25,3	20,6	16,9	24,9
21. Hoàng Su Phì	13,3	14,3	17,3	21,3	24,7	27,2	28,2	27,5	25,1	21,6	17,3	14,0	21,0
22. Bắc Mê	14,3	15,3	18,6	23,0	27,0	30,0	30,9	30,2	27,3	22,9	18,3	14,8	22,7
23. Bắc Quang	15,8	17,0	20,5	25,1	28,9	31,4	31,9	31,4	29,0	25,2	20,3	16,6	24,4
24. Hà Giang	15,2	16,4	19,8	24,3	28,0	30,8	31,6	31,1	28,7	24,5	19,8	16,0	23,9
25. Phố Ràng	15,8	16,6	20,1	24,7	28,5	31,2	31,8	31,7	29,3	25,3	20,1	16,2	24,3
26. Bắc Hà	11,9	12,8	15,7	19,6	22,8	24,9	25,4	24,9	22,6	19,5	15,8	12,5	19,0
27. Sa Pa	9,8	10,3	12,5	15,6	18,3	20,0	20,3	20,1	18,6	16,2	12,9	10,4	15,4
28. Mù Căng Chải	11,4	12,1	14,3	17,7	21,1	23,4	23,7	23,2	20,9	18,1	14,5	11,6	17,7
29. Văn Chấn	14,9	16,0	19,5	24,2	27,8	29,8	30,3	29,9	27,6	24,2	19,2	15,8	23,3
30. Lục Yên	15,6	16,9	20,4	25,2	29,2	31,6	32,2	31,9	29,5	25,3	20,3	16,6	24,6
31. Yên Bái	15,9	17,1	20,8	25,7	29,5	31,9	32,4	31,9	29,6	25,7	20,7	16,9	24,9
32. Hàm Yên	15,8	17,0	20,6	25,5	29,6	32,2	32,7	32,3	29,7	25,4	20,2	16,5	24,8
33. Tuyên Quang	15,4	16,6	20,4	25,2	29,1	31,6	32,3	31,9	29,6	25,2	20,0	16,2	24,5
34. Chiêm Hóa	15,5	16,8	20,2	24,9	29,1	31,8	32,5	32,0	29,5	25,2	20,1	16,3	24,5
35. Chợ Rã	14,0	15,1	18,6	23,5	27,7	30,5	31,3	30,7	28,0	23,7	18,5	14,8	23,0
36. Ngân Sơn	11,9	13,3	16,6	20,9	24,4	26,9	27,9	27,2	24,2	20,1	15,7	12,6	20,1
37. Bắc Kạn	14,2	15,3	18,8	23,7	27,8	30,4	31,3	30,7	28,0	23,4	18,5	14,8	23,1
38. Định Hóa	14,6	16,0	19,6	24,4	28,5	31,1	31,7	31,3	28,8	24,3	19,1	15,3	23,7
39. Thái Nguyên	14,9	16,3	20,1	25,2	29,3	31,8	32,5	32,1	29,3	24,7	19,5	15,7	24,3
40. Minh Đài	15,9	17,1	20,7	25,5	29,2	31,5	31,9	31,7	29,2	25,0	20,0	16,2	24,5
41. Phú Hộ	16,0	17,2	20,7	25,6	29,5	31,9	32,4	32,1	29,6	25,1	20,1	16,6	24,7
42. Việt Trì	15,9	17,1	20,7	25,8	29,9	32,2	32,9	32,5	30,0	25,7	20,7	16,9	25,0
43. Tam Đảo	12,3	13,4	16,1	20,0	22,9	24,4	25,1	24,6	22,1	18,6	14,9	12,5	18,9
44. Vĩnh Yên	15,6	16,9	20,6	25,4	29,8	32,2	32,8	32,6	30,1	25,6	20,4	16,6	24,9
45. Bảo Lạc	13,6	14,7	17,9	22,5	26,7	29,8	30,8	30,2	27,2	23,0	18,1	14,6	22,4
46. Nguyên Bình	12,2	13,3	16,6	21,0	24,7	27,4	28,3	27,6	24,6	20,5	16,1	12,8	20,4
47. Trùng Khánh	11,3	12,6	15,9	20,2	24,0	26,7	27,8	27,3	24,3	19,8	15,2	12,0	19,7

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.9 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
48. Cao Bằng	12,9	14,0	17,4	22,2	26,2	29,1	30,2	29,6	26,7	22,2	17,4	13,7	21,8
49. Bắc Sơn	12,8	13,9	17,6	22,0	25,9	28,2	29,2	28,7	25,8	21,0	16,4	13,1	21,2
50. Hữu Lũng	14,2	15,7	19,5	24,7	28,8	31,7	32,5	32,2	29,2	24,1	18,7	14,9	23,9
51. Đình Lập	13,1	14,6	18,4	23,1	27,2	30,0	30,6	30,0	27,2	22,0	16,8	13,6	22,2
52. Thất Khê	13,3	14,7	18,5	23,5	27,6	30,4	31,2	30,6	27,8	23,0	18,0	14,1	22,7
53. Lạng Sơn	12,4	13,8	17,5	22,3	26,4	29,0	29,8	29,5	26,8	21,8	16,7	13,2	21,6
54. Lục Ngạn	14,3	15,8	19,6	24,7	28,8	31,5	32,3	32,2	29,4	24,4	19,1	15,4	24,0
55. Sơn Động	14,0	15,5	19,1	23,9	27,8	30,4	31,2	30,9	28,2	23,4	18,2	14,7	23,1
56. Bắc Giang	14,9	16,4	20,3	25,6	29,8	32,2	32,9	32,7	30,0	25,0	19,6	15,9	24,6
57. Hiệp Hòa	15,4	16,9	20,6	25,9	30,1	32,7	33,1	32,9	30,1	25,2	19,7	16,1	24,9
58. Uông Bí	15,5	17,0	20,6	25,5	29,8	32,3	32,9	32,6	29,6	24,6	19,2	15,9	24,6
59. Cô Tô	14,6	15,5	18,8	24,2	30,1	32,8	33,3	32,6	29,9	24,9	19,7	16,0	24,3
60. Bãi Cháy	15,1	16,4	20,0	24,8	29,3	32,0	32,6	32,0	29,1	24,5	19,5	16,0	24,3
61. Cửa Ông	14,6	16,0	19,5	24,4	29,0	31,7	32,4	31,7	28,8	24,1	19,0	15,6	23,9
62. Tiên Yên	14,7	16,2	19,8	24,5	28,9	31,6	32,4	31,3	28,7	24,0	18,9	15,6	23,9
63. Móng Cái	14,1	15,5	19,4	24,7	29,5	32,2	33,0	32,3	29,3	24,4	18,7	15,0	24,0
64. Phù Lữ	15,7	17,1	20,5	25,5	30,2	32,6	33,1	32,8	30,0	24,9	20,0	16,6	24,9
65. Hòn Dấu	16,3	17,3	20,4	25,5	31,0	33,7	34,2	33,5	30,9	26,0	21,1	17,6	25,6
66. Bạch Long Vĩ	16,9	17,5	20,3	25,1	30,7	33,2	33,5	32,9	30,3	26,2	21,4	18,1	25,5
67. Ba Vì	15,8	17,2	20,6	25,7	29,8	32,0	32,4	32,3	29,8	25,2	20,0	16,4	24,8
68. Hà Đông	16,5	17,5	21,2	26,5	30,6	32,6	32,9	33,0	31,1	26,2	20,8	17,2	25,5
69. Sơn Tây	15,8	17,0	20,8	26,0	30,2	32,4	33,0	32,9	30,4	25,8	20,6	16,8	25,2
70. Hà Nội	15,5	16,8	20,5	25,7	29,9	32,2	32,8	32,6	30,1	25,3	20,2	16,5	24,8
71. Chí Linh	14,9	16,4	20,3	25,3	29,4	32,1	32,7	32,6	29,3	24,3	19,0	15,5	24,3
72. Hải Dương	15,8	17,2	21,0	26,1	30,8	33,1	33,8	33,7	31,1	25,9	20,4	16,8	25,5
73. Hưng Yên	16,1	17,4	21,0	26,3	30,7	32,9	33,5	33,5	31,1	26,2	21,1	17,2	25,6
74. Nam Định	16,3	17,7	21,0	26,1	30,7	32,7	33,2	33,2	31,1	26,3	21,2	17,5	25,6
75. Văn Lý	16,8	17,7	20,6	25,8	31,3	33,6	34,0	33,3	30,8	26,5	21,5	17,9	25,8
76. Thái Bình	16,3	17,5	20,8	25,9	30,7	32,8	33,3	33,2	31,0	26,0	20,9	17,2	25,5
77. Hà Nam	16,2	17,4	20,9	26,1	30,5	32,5	32,9	33,2	30,9	25,9	20,9	17,2	25,4
78. Ninh Bình	16,5	17,7	21,1	26,2	30,6	32,6	33,0	33,1	30,8	26,1	21,2	17,5	25,5
79. Nho Quan	16,3	17,8	21,2	26,2	30,2	32,4	32,7	32,8	30,4	25,6	20,7	17,1	25,3
80. Yên Định	16,9	18,1	21,4	26,3	30,5	32,5	32,9	33,0	30,8	26,2	21,1	17,5	25,6
81. Bái Thượng	16,8	18,3	21,4	26,3	30,0	32,1	32,1	32,0	29,9	26,0	21,4	17,5	25,4

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.9 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
82. Như Xuân	17,3	18,3	21,4	26,3	29,8	31,4	31,4	31,9	30,1	25,7	20,8	17,5	25,2
83. Tĩnh Gia	17,6	18,3	21,3	26,2	30,4	32,0	32,2	32,4	30,7	26,4	21,4	18,0	25,6
84. Thanh Hóa	17,0	18,0	21,3	26,2	30,4	32,1	32,4	32,5	30,5	26,1	21,3	17,8	25,5
85. Hồi Xuân	16,7	17,8	21,0	25,6	28,8	30,8	31,0	30,9	29,1	25,3	20,8	17,3	24,6
86. Quỳnh Châu	17,4	18,5	21,6	26,0	29,3	31,5	31,5	31,4	29,6	25,9	21,3	18,0	25,2
87. Quỳnh Hợp	17,5	18,2	21,2	25,5	28,6	30,6	30,5	30,8	29,3	25,5	20,6	17,3	24,6
88. Tây Hiếu	17,2	18,2	21,5	25,8	29,2	30,9	30,8	31,1	29,5	25,7	21,1	17,7	24,9
89. Quỳnh Lưu	17,5	18,5	21,7	26,6	30,7	32,0	32,1	32,3	30,5	26,3	21,7	18,2	25,7
90. Con Cuông	18,0	19,1	22,3	26,7	29,6	30,9	30,5	31,0	29,8	26,5	22,0	18,5	25,4
91. Đô Lương	18,1	18,9	22,0	26,8	30,0	31,2	31,0	31,4	30,0	26,5	22,0	18,5	25,5
92. Tương Dương	16,8	17,7	20,7	24,9	28,0	29,7	29,7	30,0	28,7	25,5	21,1	17,4	24,2
93. Vinh	18,2	19,1	22,1	26,7	30,0	30,6	30,1	31,0	30,4	27,0	22,3	18,9	25,5
94. Hương Khê	18,3	19,4	22,5	26,7	29,2	30,0	29,4	30,1	29,2	26,1	21,9	18,8	25,1
95. Kỳ Anh	18,8	19,8	22,6	27,0	29,8	30,3	29,8	30,3	30,1	27,2	22,7	19,4	25,6
96. Hà Tĩnh	18,8	19,7	22,6	27,1	30,3	31,0	30,3	31,0	30,4	27,3	22,8	19,4	25,9
97. Tuyên Hóa	18,9	20,0	22,7	26,6	29,0	29,6	28,8	29,5	29,3	26,5	22,3	19,3	25,2
98. Ba Đồn	19,3	20,3	23,1	27,3	30,1	30,4	29,9	30,4	30,2	27,4	23,0	19,8	25,9
99. Đồng Hới	19,3	20,3	23,2	27,0	29,5	29,3	28,7	29,4	29,5	27,2	23,1	19,8	25,5
100. Cồn Cỏ	22,4	22,9	25,1	28,7	31,6	32,3	31,6	31,7	31,5	29,5	26,1	22,9	28,0
101. Đông Hà	20,6	21,5	24,2	27,7	29,3	29,2	28,4	29,0	29,8	28,1	24,3	20,9	26,1
102. Khe Sanh	18,8	19,6	21,8	24,8	26,8	27,6	27,2	27,5	27,0	25,3	22,0	19,2	24,0
103. A Lưới	17,9	19,0	21,2	23,9	25,2	25,1	24,5	24,8	24,8	23,5	21,2	18,4	22,5
104. Nam Đông	20,8	21,7	24,3	27,2	29,0	29,5	29,0	29,3	29,0	27,4	24,7	21,6	26,1
105. Huế	21,0	21,9	24,8	28,1	29,5	29,8	29,1	29,4	29,5	28,1	24,8	21,7	26,5
106. Đà Nẵng	21,8	22,8	25,3	28,4	30,3	30,8	30,5	30,5	29,8	28,3	25,3	22,5	27,2
107. Tam Kỳ	22,4	23,6	25,8	28,5	29,9	30,3	29,7	29,0	29,8	28,4	25,9	22,9	27,2
108. Trà My	21,8	22,9	25,1	27,3	29,1	29,5	29,1	29,2	28,7	27,3	25,0	22,4	26,4
109. Ba Tơ	22,5	23,8	25,8	28,6	30,1	30,2	29,6	29,5	29,4	28,3	26,1	23,2	27,2
110. Quảng Ngãi	22,8	23,7	26,0	28,9	30,8	31,3	30,9	30,9	30,4	29,2	26,4	23,6	27,9
111. Lý Sơn	24,2	25,1	27,3	30,5	33,0	33,4	32,7	32,7	31,9	30,4	27,9	25,2	29,5
112. Hoài Nhơn	22,7	23,9	26,1	29,0	30,9	30,4	29,9	29,7	30,3	28,9	26,5	23,6	27,7
113. Quy Nhơn	23,2	24,6	27,3	30,3	31,9	30,8	30,0	29,5	30,3	29,3	26,9	24,1	28,2
114. Sơn Hòa	22,6	23,2	25,4	28,0	29,6	29,1	28,2	28,5	29,1	28,7	26,4	23,7	26,9
115. Tuy Hòa	23,9	24,9	26,9	29,5	30,2	29,9	29,2	28,9	29,2	29,2	27,4	24,7	27,8

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.9 (kết thúc)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
116. Nha Trang	23,4	24,5	26,6	29,2	30,4	30,1	29,5	29,6	29,6	28,8	26,7	24,4	27,7
117. Cam Ranh	22,9	23,8	26,1	28,7	29,8	29,3	28,7	28,8	29,3	28,3	26,1	23,5	27,1
118. Trường Sa	29,4	29,6	30,2	31,1	32,0	31,7	31,3	31,5	31,2	30,8	31,0	30,2	30,8
119. Phan Thiết	23,6	24,6	26,8	29,7	31,0	30,2	29,9	29,9	30,0	29,5	27,4	25,0	28,1
120. Hàm Tân	24,0	24,8	27,1	29,8	31,2	30,7	30,2	30,1	30,0	29,5	27,5	24,9	28,3
121. Phú Quý	25,3	26,6	28,8	31,3	33,3	33,3	32,8	32,7	32,4	31,1	29,1	26,3	30,3
122. Đắk Tô	15,3	16,6	19,1	22,5	24,7	25,5	25,2	24,9	24,1	21,8	19,1	16,2	21,2
123. Kon Tum	16,6	17,6	20,0	23,1	25,2	26,1	25,9	26,0	25,2	23,1	20,3	17,4	22,2
124. Pleiku	16,4	17,1	19,1	21,9	24,3	25,0	24,8	24,6	24,1	22,3	19,6	16,7	21,3
125. An Khê	19,3	20,4	22,2	24,7	26,1	26,2	25,8	26,0	25,9	25,0	22,6	20,2	23,7
126. Ayun Pa	20,8	21,7	23,7	26,6	28,5	28,7	28,3	28,5	28,8	27,8	24,9	21,9	25,9
127. M'Đrăk	20,5	21,3	22,9	25,2	26,4	26,0	25,4	25,3	25,9	25,4	23,7	21,4	24,1
128. Buôn Ma Thuột	19,0	19,7	21,3	23,8	26,0	26,4	26,2	26,2	26,1	25,0	22,5	20,0	23,5
129. Buôn Hồ	17,9	18,3	19,8	22,1	23,9	24,5	24,3	24,4	24,1	23,0	21,1	19,0	21,9
130. Đắk Nông	17,8	18,5	20,7	23,5	25,3	25,5	25,1	25,1	24,9	23,8	21,5	18,9	22,6
131. Liên Khương	16,2	16,4	17,6	20,4	22,4	22,6	22,4	22,4	22,3	21,6	19,6	17,3	20,1
132. Bảo Lộc	18,4	18,9	20,5	23,4	24,4	24,5	24,1	24,2	24,0	23,3	21,6	19,4	22,2
133. Đồng Phú (Đồng Xoài)	21,5	22,3	24,4	27,4	29,5	29,7	29,4	29,5	29,3	28,5	26,0	22,9	26,7
134. Phước Long	21,0	22,0	23,8	26,4	28,3	28,7	28,4	28,6	28,4	27,6	24,7	21,6	25,8
135. Tây Ninh	22,7	24,0	25,8	28,5	30,2	30,1	29,8	29,9	29,9	29,1	26,6	23,5	27,5
136. Vũng Tàu	24,6	25,5	27,4	29,8	31,0	30,9	30,1	30,1	30,2	29,8	28,0	25,6	28,6
137. Côn Đảo	25,4	26,3	28,1	30,2	31,3	30,7	30,1	30,0	30,2	30,2	28,6	26,1	29,0
138. Mộc Hóa	25,4	25,8	27,2	29,4	31,3	31,0	30,5	30,7	31,0	30,4	28,4	25,6	28,9
139. Mỹ Tho	25,4	26,0	27,9	30,2	31,4	31,0	30,3	30,2	30,2	30,1	28,8	26,2	29,0
140. Cao Lãnh	26,2	26,7	28,0	30,2	31,7	31,3	31,0	30,9	31,2	30,8	29,0	26,3	29,4
141. Ba Tri	25,8	26,8	28,5	30,9	31,7	31,1	30,7	30,6	30,8	30,7	29,3	26,8	29,5
142. Càng Long	25,8	26,1	27,9	30,3	31,7	31,2	30,8	30,7	30,9	30,7	29,3	26,8	29,3
143. Châu Đốc	25,6	26,5	27,3	29,3	31,3	30,7	30,3	30,3	30,6	30,2	28,3	25,5	28,8
144. Cần Thơ	26,0	26,4	28,0	30,3	31,6	31,2	30,8	30,8	31,0	30,9	29,4	26,8	29,5
145. Sóc Trăng	24,9	25,6	27,2	29,7	31,4	31,2	30,9	30,8	30,9	30,8	29,3	26,6	29,1
146. Rạch Giá	26,1	26,6	28,2	30,7	32,2	32,4	31,8	31,5	31,3	30,5	28,8	26,0	29,7
147. Phú Quốc	25,3	26,8	28,7	31,2	32,4	32,2	31,8	31,8	31,4	30,5	27,6	24,4	29,5
148. Bạc Liêu	25,6	26,3	28,2	30,7	31,5	31,2	31,2	30,9	31,1	31,0	29,4	26,8	29,5
149. Cà Mau	25,9	26,3	27,7	29,9	31,5	31,4	31,1	31,2	31,1	30,9	29,4	26,8	29,4

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.10 - Độ ẩm tương đối của không khí trung bình tháng và năm (%)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Mường Tè	84,3	80,9	79,1	79,1	82,2	86,8	87,9	86,6	85,6	85,6	86,1	85,7	84,2
2. Sìn Hồ	84,9	79,7	74,5	77,8	83,4	87,8	89,1	88,7	87,5	87,6	87,8	87,0	84,6
3. Tam Đường	81,2	77,0	73,0	75,9	81,3	87,2	89,0	87,6	86,0	84,3	82,3	81,7	82,2
4. Than Uyên	80,8	79,0	77,5	78,4	80,9	85,2	86,3	85,7	82,5	81,1	81,0	80,3	81,6
5. Lai Châu	80,6	76,4	74,5	76,5	79,9	85,3	87,0	86,0	84,0	83,8	83,8	83,1	81,7
6. Tuần Giáo	82,6	79,5	77,8	79,5	81,8	85,1	86,3	86,8	85,9	84,8	84,6	83,8	83,2
7. Pha Đin	81,4	75,8	71,1	75,5	83,0	89,7	91,4	90,5	86,9	86,0	83,9	81,9	83,2
8. Điện Biên	82,4	80,2	80,2	81,7	82,2	83,9	86,4	87,5	86,3	84,2	83,1	83,1	83,4
9. Quỳnh Nhai	83,2	80,0	79,1	80,0	82,0	85,6	87,0	86,7	86,1	85,4	84,7	83,9	83,6
10. Sông Mã	79,5	76,4	74,3	75,5	78,8	83,8	86,1	86,4	84,7	83,2	81,8	80,9	81,0
11. Cò Nòi	78,4	75,5	72,4	74,0	76,8	82,8	85,5	86,0	83,7	81,3	79,6	78,4	79,6
12. Yên Châu	76,7	74,0	72,1	73,8	76,1	80,8	83,2	84,7	83,7	82,1	79,9	78,0	78,7
13. Bắc Yên	83,1	81,2	79,6	79,1	78,8	82,3	84,7	85,7	84,1	82,2	80,3	79,1	81,7
14. Phù Yên	80,5	79,5	78,8	79,5	78,8	79,5	81,1	83,5	83,6	82,2	80,8	79,8	80,5
15. Mộc Châu	87,4	86,9	84,0	82,9	82,3	84,6	86,3	88,1	87,8	86,4	85,8	85,2	85,6
16. Sơn La	79,0	75,7	72,6	74,6	77,8	82,9	85,0	85,6	84,0	81,9	80,7	79,1	79,9
17. Kim Bôi	84,2	85,1	85,9	85,2	83,5	84,0	84,4	86,6	86,1	84,3	82,7	81,6	84,5
18. Mai Châu	79,9	79,0	79,2	79,5	80,3	81,6	83,3	85,6	85,2	83,4	81,3	79,6	81,5
19. Chi Nê	82,8	84,5	85,7	84,9	81,8	81,7	82,6	85,7	85,0	82,9	81,3	79,5	83,1
20. Lạc Sơn	84,9	86,1	86,4	85,3	82,9	83,9	84,8	87,4	87,4	86,0	84,7	83,8	85,3
21. Hòa Bình	83,4	83,7	84,1	83,7	82,1	82,2	83,5	85,0	84,9	84,1	82,6	81,8	83,4
22. Hoàng Su Phì	81,1	79,4	77,6	77,0	77,3	81,1	83,4	83,9	82,9	82,4	81,3	80,9	80,7
23. Bắc Mê	83,5	81,6	80,5	80,4	81,7	85,4	86,7	86,5	85,4	85,0	84,6	83,5	83,7
24. Bắc Quang	87,7	87,1	86,0	85,3	83,9	85,1	85,9	85,7	85,2	86,0	86,3	86,0	85,9
25. Hà Giang	84,9	83,9	82,8	81,8	80,5	84,5	85,9	85,7	84,2	84,0	84,1	84,0	83,8
26. Phố Ràng	86,6	86,1	84,6	84,0	82,9	83,6	85,2	86,6	87,0	87,2	86,6	85,8	85,4
27. Bắc Hà	88,6	88,1	86,5	85,1	84,1	85,6	86,7	87,4	87,1	87,2	87,2	87,2	86,7
28. Sa Pa	87,8	85,5	82,1	82,3	84,8	86,9	88,3	88,8	90,0	90,8	89,5	88,5	87,2
29. Mù Căng Chải	79,9	77,3	73,7	74,6	78,9	84,3	86,1	85,5	82,8	81,3	80,5	80,3	80,5
30. Văn Chấn	83,3	83,2	83,1	83,7	82,8	83,0	84,1	85,8	85,6	84,8	83,6	82,7	83,8
31. Lục Yên	87,1	87,3	86,9	86,6	83,6	84,6	85,8	86,6	86,3	86,2	86,1	85,7	86,1
32. Yên Bái	87,2	88,0	88,5	87,9	84,3	84,6	85,6	86,2	85,6	85,2	85,0	84,8	86,1
33. Hàm Yên	86,3	86,3	86,3	85,8	83,9	85,4	86,0	87,1	86,3	86,0	85,6	85,0	85,8

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.10 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34. Tuyên Quang	82,4	82,6	83,5	83,0	80,5	81,8	83,0	84,9	83,7	82,5	81,7	80,6	82,5
35. Chiêm Hóa	85,5	85,1	84,6	83,9	82,2	84,4	85,6	86,7	85,6	85,3	85,2	84,4	84,9
36. Chợ Rã	82,7	81,0	81,0	81,5	81,7	84,1	85,4	85,6	84,5	84,7	84,1	82,9	83,2
37. Ngân Sơn	82,0	82,9	83,4	83,0	81,6	83,5	85,4	85,3	83,0	81,4	81,1	80,1	82,7
38. Bắc Kạn	81,3	81,4	82,8	83,0	81,8	84,0	85,7	86,2	84,5	82,8	82,1	80,4	83,0
39. Định Hóa	82,1	82,8	84,2	84,6	82,0	83,1	84,3	85,3	84,5	83,5	82,0	81,0	83,3
40. Thái Nguyên	79,4	81,4	84,4	85,3	81,8	82,3	83,5	84,7	82,3	79,8	78,0	76,6	81,6
41. Minh Đài	87,3	88,0	88,0	87,3	85,3	84,6	85,5	87,3	86,4	86,0	85,0	84,8	86,3
42. Phú Hộ	85,8	86,7	87,5	86,8	83,4	83,1	84,1	85,6	84,7	83,3	82,5	82,0	84,6
43. Việt Trì	83,6	84,7	85,7	85,9	82,5	81,9	83,0	84,3	82,9	81,3	80,6	79,9	83,0
44. Tam Đảo	89,0	91,4	91,3	91,0	88,1	87,8	88,6	88,8	85,8	83,3	81,3	83,0	87,4
45. Vĩnh Yên	80,8	82,6	84,0	84,1	80,7	80,7	81,6	83,4	81,5	79,7	78,9	78,0	81,3
46. Bảo Lạc	81,5	78,9	76,4	76,3	77,9	82,5	84,3	85,2	84,2	84,3	83,8	82,5	81,4
47. Nguyên Bình	83,6	83,7	83,0	81,8	80,6	82,8	84,6	84,9	82,8	81,3	81,0	81,3	82,6
48. Trùng Khánh	80,0	80,9	81,0	80,7	80,4	82,6	83,4	84,0	82,6	80,6	79,8	78,4	81,1
49. Cao Bằng	81,1	80,7	80,5	80,3	80,3	82,9	84,7	85,8	84,0	82,6	82,1	80,4	82,1
50. Bắc Sơn	80,4	82,4	84,5	83,9	81,0	82,0	83,4	84,5	82,1	79,5	78,5	77,4	81,6
51. Hữu Lũng	78,3	80,1	83,0	83,8	81,2	82,8	84,2	86,1	83,7	80,7	78,4	76,9	81,6
52. Đình Lập	79,1	81,4	84,0	84,5	83,1	85,3	86,0	87,5	85,1	80,9	78,0	76,9	82,7
53. Thất Khê	83,2	83,8	84,6	84,2	83,0	84,1	85,0	85,8	84,7	83,4	82,8	81,9	83,9
54. Lạng Sơn	80,4	82,5	83,6	82,7	81,6	83,6	84,2	85,9	84,7	82,0	80,0	78,0	82,5
55. Lục Ngạn	78,4	80,0	82,1	81,7	79,6	81,3	82,6	85,2	83,2	80,8	78,7	77,1	80,8
56. Sơn Động	78,8	80,3	81,7	81,1	79,2	81,5	82,7	85,1	83,8	81,1	79,2	77,7	81,0
57. Bắc Giang	78,7	81,6	84,8	85,7	83,1	82,3	82,6	84,8	82,6	79,9	77,8	76,4	81,7
58. Hiệp Hòa	81,6	83,5	87,1	88,1	84,4	83,7	84,1	85,9	83,1	80,9	78,1	77,2	83,1
59. Uông Bí	79,4	82,7	85,7	86,0	83,5	83,7	83,6	85,9	83,3	79,1	76,6	75,7	82,0
60. Cô Tô	82,4	87,6	89,7	89,4	87,5	86,8	85,3	85,8	81,8	77,9	75,4	77,6	84,0
61. Bãi Cháy	80,4	84,0	87,1	86,5	83,3	83,8	83,6	85,6	82,5	78,5	76,7	76,3	82,4
62. Cửa Ông	81,6	86,0	87,9	86,8	83,7	84,5	84,2	85,7	82,7	79,0	77,7	77,2	83,1
63. Tiên Yên	83,5	86,8	88,9	88,0	85,6	86,5	86,6	87,1	84,6	82,1	81,2	81,1	85,2
64. Móng Cái	80,3	84,2	86,9	87,2	86,0	86,8	86,6	86,7	83,3	79,6	77,2	76,2	83,5
65. Quảng Hà	77,0	89,0	93,0	90,0	84,0	84,0	83,0	87,0	89,0	84,0	81,0	85,0	85,5
66. Phù Lễn	84,4	88,5	90,9	90,7	87,5	86,8	86,6	88,4	86,3	82,3	79,8	79,5	86,0
67. Hòn Dấu	82,4	87,2	89,9	90,0	86,9	86,1	85,1	86,3	83,9	79,7	77,8	77,6	84,4

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.10 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
68. Bạch Long Vĩ	84,5	89,1	90,8	91,0	89,2	86,8	84,7	85,3	83,8	80,9	78,9	79,3	85,5
69. Ba Vì	84,7	86,0	86,6	86,8	84,2	82,5	83,7	85,8	84,5	83,0	81,6	81,3	84,3
70. Hà Đông	83,3	85,3	86,8	88,1	85,5	82,5	82,5	85,7	86,1	82,9	81,2	80,2	84,2
71. Sơn Tây	83,8	85,0	86,7	87,2	84,6	82,9	83,6	85,4	84,6	82,4	81,3	80,4	84,0
72. Hà Nội	79,9	82,5	84,5	84,7	81,1	80,0	80,7	82,7	81,0	78,5	77,1	76,2	80,7
73. Chí Linh	77,6	81,2	85,3	85,3	82,4	81,9	81,5	84,5	80,7	76,2	72,0	72,8	80,1
74. Hải Dương	82,4	85,4	88,2	88,7	85,9	83,5	83,6	86,6	85,6	82,4	80,2	79,5	84,3
75. Hưng Yên	84,3	87,1	89,2	89,1	85,6	83,1	83,8	86,7	86,2	83,7	82,2	81,5	85,2
76. Nam Định	84,6	87,6	89,5	88,6	84,4	82,0	81,8	85,2	85,1	83,0	81,9	81,7	84,6
77. Văn Lý	85,8	89,4	91,4	91,0	86,8	84,3	83,2	84,8	84,4	82,9	81,7	81,8	85,6
78. Thái Bình	85,5	88,6	90,3	90,0	86,5	83,5	82,8	86,8	87,0	84,6	82,6	82,5	85,9
79. Hà Nam	84,3	86,6	88,6	88,2	85,1	82,2	82,0	85,9	85,8	83,0	81,5	80,8	84,5
80. Ninh Bình	84,4	87,5	89,4	88,8	84,9	82,4	82,0	85,5	85,2	82,5	80,9	80,7	84,5
81. Nho Quan	84,3	86,4	88,3	87,3	83,4	82,1	82,5	86,1	85,9	83,4	81,7	80,9	84,4
82. Yên Định	85,3	87,5	89,7	89,8	86,1	83,5	83,9	88,1	88,2	85,8	83,7	83,0	86,3
83. Bái Thượng	86,6	87,6	88,9	88,4	85,2	83,7	83,7	86,5	86,0	84,8	83,1	83,5	85,7
84. Như Xuân	87,1	88,7	89,6	88,8	83,4	80,0	80,7	85,8	86,9	84,8	83,6	83,8	85,2
85. Tĩnh Gia	87,1	89,3	90,6	89,3	84,0	79,2	79,4	83,8	86,0	84,7	82,9	82,8	84,9
86. Thanh Hóa	84,9	87,8	89,5	89,1	84,1	80,6	81,0	84,9	85,5	83,4	81,9	81,3	84,5
87. Hồi Xuân	85,6	85,1	84,5	83,5	82,1	84,6	85,5	87,1	87,4	86,9	86,1	85,1	85,3
88. Quỳnh Châu	87,4	86,9	86,0	84,4	83,3	84,2	84,3	87,3	87,7	87,6	87,2	86,8	86,1
89. Quỳnh Hợp	85,8	86,3	85,8	83,3	80,6	80,1	80,0	84,9	86,5	85,2	84,2	83,6	83,8
90. Tây Hiếu	87,2	87,9	87,3	85,1	81,5	80,4	80,5	85,3	87,3	86,7	85,7	85,4	84,9
91. Quỳnh Lưu	86,2	88,3	89,9	89,0	84,4	80,2	80,4	85,0	86,1	84,5	83,2	83,1	85,0
92. Con Cuông	88,5	88,7	87,5	84,9	81,1	79,2	78,6	83,5	86,6	87,8	86,9	87,0	85,0
93. Đô Lương	87,0	88,1	88,4	86,8	81,8	78,3	78,3	83,1	86,0	85,5	85,1	84,6	84,4
94. Tương Dương	81,9	80,8	79,7	78,8	78,7	79,8	80,3	83,9	84,8	85,7	85,0	83,3	81,9
95. Vinh	89,3	90,8	90,4	87,8	80,8	74,5	73,7	79,8	85,3	86,7	86,1	85,9	84,2
96. Hương Khê	89,7	90,1	89,1	85,7	80,6	76,7	75,2	81,4	86,0	88,4	88,1	88,3	84,9
97. Kỳ Anh	90,5	91,6	90,4	87,1	80,0	73,1	71,4	77,1	84,9	87,5	87,5	87,8	84,0
98. Hà Tĩnh	89,9	91,3	90,4	87,0	80,5	74,8	73,4	79,3	85,1	87,3	87,4	87,3	84,4
99. Tuyên Hóa	90,3	90,1	88,3	84,9	80,3	75,2	74,1	80,0	87,2	89,9	89,6	89,6	84,9
100. Ba Đồn	88,5	89,6	89,1	87,0	81,4	74,8	73,4	77,8	84,9	87,2	86,8	86,9	83,9

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.10 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
101. Đồng Hới	87,5	89,4	89,0	86,7	79,5	72,2	70,6	75,3	83,5	86,0	85,3	85,4	82,5
102. Cồn Cỏ	89,6	92,2	92,6	91,2	86,0	78,9	76,9	78,1	82,7	85,0	84,4	86,0	85,4
103. Đông Hà	88,7	89,7	87,9	84,7	78,6	72,6	71,8	75,6	83,7	87,8	88,1	87,5	83,1
104. Khe Sanh	90,2	89,7	86,0	83,3	82,9	84,4	85,9	88,6	90,0	90,6	90,7	90,5	87,7
105. A Lưới	91,6	91,0	89,3	87,8	86,1	80,6	80,3	82,2	89,1	91,6	92,9	92,9	88,0
106. Nam Đông	88,1	88,0	85,2	82,2	81,8	80,3	80,0	81,8	86,7	89,9	91,5	91,8	85,6
107. Huế	89,6	89,9	87,8	84,1	79,1	75,4	74,1	76,4	83,6	87,7	89,1	90,2	83,9
108. Đà Nẵng	84,2	83,9	83,7	82,7	79,3	76,4	75,8	77,4	82,1	84,4	84,7	85,4	81,7
109. Tam Kỳ	88,6	87,7	85,9	83,4	80,2	78,1	77,9	79,0	84,4	87,5	88,8	89,6	84,3
110. Trà My	90,0	88,1	85,5	84,1	84,5	84,4	84,5	84,8	87,7	90,4	92,0	92,4	87,5
111. Ba Tơ	88,6	86,6	84,9	82,9	82,5	80,6	80,5	80,5	85,7	88,5	89,9	90,2	85,1
112. Quảng Ngãi	87,2	86,2	84,9	83,0	80,3	78,5	78,7	80,1	84,3	87,2	88,1	88,2	83,9
113. Lý Sơn	85,5	88,2	89,9	89,5	86,4	81,8	80,3	80,0	83,5	85,3	85,6	84,7	85,2
114. Hoài Nhơn	84,5	84,3	83,0	82,0	80,0	76,4	75,3	76,6	84,2	86,5	86,4	85,4	82,1
115. Quy Nhơn	80,9	81,6	82,5	82,2	79,5	73,5	71,7	70,8	77,8	82,5	83,2	81,8	79,0
116. Sơn Hòa	85,2	82,3	80,0	78,2	77,5	76,0	74,9	76,3	82,8	88,3	88,6	86,8	81,4
117. Tuy Hòa	83,4	83,3	82,9	81,7	78,3	73,9	73,9	74,7	79,9	85,1	85,5	84,2	80,6
118. Nha Trang	78,1	78,7	79,6	80,4	78,8	77,2	76,9	77,2	80,0	82,6	81,8	79,7	79,3
119. Cam Ranh	74,5	75,0	76,1	76,4	75,7	74,1	73,6	73,9	78,7	80,8	79,1	75,6	76,1
120. Trường Sa	85,5	84,3	81,7	79,7	79,5	81,4	82,3	83,2	83,0	82,7	84,4	86,1	82,9
121. Phan Thiết	75,0	75,3	76,6	77,7	79,8	81,4	83,2	83,5	84,3	83,3	79,9	76,8	79,7
122. Hàm Tân	77,2	76,9	77,8	78,6	81,7	84,7	85,7	86,1	86,5	85,3	81,3	78,6	81,7
123. Phú Quý	80,1	82,1	82,1	81,6	82,6	85,1	85,3	85,8	85,7	85,3	84,2	81,0	83,3
124. Đắk Tô	73,9	71,7	72,1	76,3	81,8	86,8	88,1	89,2	88,1	84,5	79,4	76,6	80,7
125. Kon Tum	70,8	68,3	68,2	71,7	78,7	83,6	85,1	86,5	85,7	81,2	76,7	73,3	77,2
126. Pleiku	76,6	73,7	72,0	75,1	82,9	89,1	90,8	91,9	90,4	86,1	82,1	79,0	82,5
127. An Khê	84,9	83,1	80,9	79,1	79,1	79,6	80,5	82,1	84,7	86,7	87,4	86,5	82,9
128. Ayun Pa	78,0	74,8	71,1	70,8	75,5	78,2	79,7	81,9	84,4	85,7	84,1	81,2	78,8
129. M'Đrăk	85,8	82,9	79,3	78,2	78,8	78,0	77,1	77,7	83,2	87,4	88,8	88,5	82,2
130. Buôn Ma Thuột	77,6	74,2	72,0	72,8	80,2	84,8	86,1	87,4	88,4	86,5	84,5	82,1	81,4
131. Buôn Hồ	84,4	79,8	76,4	76,1	81,6	86,4	88,3	89,8	89,6	89,3	88,9	88,1	84,9
132. Đắk Nông	76,1	74,5	75,7	80,4	85,5	88,8	88,5	90,2	89,9	86,3	82,5	79,0	83,1
133. Liên Khương	73,7	71,1	70,7	75,4	81,3	84,6	85,3	86,0	87,2	85,7	81,5	77,4	80,0

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.10 (kết thúc)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
134. Đà Lạt	81,2	77,7	78,1	83,3	87,2	88,8	89,7	90,4	90,2	88,6	85,4	84,2	85,5
135. Bảo Lộc	79,9	78,2	79,3	83,0	86,8	89,3	90,1	90,8	90,5	89,0	86,3	83,4	85,5
136. Đồng Phú (Đồng Xoài)	71,0	69,1	68,9	74,4	80,3	84,4	86,1	87,1	87,6	86,2	81,4	74,8	79,3
137. Phước Long	70,9	70,2	70,8	74,7	80,6	85,1	86,7	88,1	88,4	86,3	80,2	74,3	79,8
138. Tây Ninh	72,3	72,5	72,2	74,7	80,6	84,1	84,1	85,0	86,4	85,5	80,3	74,8	79,4
139. Vũng Tàu	77,2	77,4	77,2	76,9	79,1	81,7	82,8	83,3	83,7	84,0	81,0	78,7	80,3
140. Côn Đảo	77,7	79,5	79,7	79,4	80,6	81,6	80,8	80,5	82,5	84,2	81,9	79,2	80,7
141. Mộc Hóa	77,6	77,8	76,8	77,1	81,9	84,5	84,8	84,2	83,6	82,4	79,8	77,3	80,7
142. Mỹ Tho	79,2	78,4	78,4	78,0	81,4	83,1	83,7	84,3	85,0	85,3	83,2	81,4	82,2
143. Cao Lãnh	81,8	80,6	78,3	79,0	83,5	85,1	85,8	85,8	85,4	85,3	82,6	81,2	82,8
144. Ba Tri	80,0	81,3	81,0	80,1	82,7	84,4	85,2	86,0	86,8	87,1	85,0	82,8	83,6
145. Càng Long	80,6	79,2	78,8	79,9	84,8	86,4	87,1	87,5	88,1	87,4	85,1	83,0	84,0
146. Châu Đốc	78,4	79,4	77,2	77,1	81,9	83,3	83,4	82,8	83,7	83,2	80,0	78,0	80,7
147. Cần Thơ	80,9	79,4	77,9	78,2	83,7	86,0	86,2	87,0	87,1	86,2	84,3	82,1	83,4
148. Sóc Trăng	79,5	78,3	77,5	78,3	84,0	86,6	87,1	87,5	88,2	87,6	85,2	82,4	83,5
149. Rạch Giá	78,8	77,9	76,5	78,2	82,5	84,1	85,0	85,6	85,0	84,1	81,6	79,4	81,5
150. Phú Quốc	75,9	77,4	77,5	80,2	83,2	85,2	85,9	86,5	87,3	86,3	79,5	73,8	81,6
151. Bạc Liêu	80,7	79,5	78,9	78,8	83,2	85,9	86,8	87,7	88,7	88,8	86,4	84,0	84,1
152. Cà Mau	79,9	78,8	78,0	78,2	82,9	85,4	85,9	86,4	86,7	86,9	85,1	81,7	83,0

Bảng A.11 - Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (%)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Mường Tè	56,6	50,9	47,5	48,7	56,8	65,9	68,9	65,7	61,6	59,6	59,6	58,3	58,9
2. Sìn Hồ	68,1	62,8	55,7	58,7	68,9	76,5	77,5	74,7	72,2	71,9	71,1	68,1	68,9
3. Tam Đường	60,4	56,0	51,1	54,6	62,9	72,3	74,5	69,7	66,1	63,1	60,2	56,9	62,4
4. Than Uyên	58,8	57,4	54,1	54,8	59,2	66,5	68,1	65,7	60,3	58,6	57,3	56,2	59,8
5. Lai Châu	57,6	51,6	48,0	50,1	57,0	66,7	68,9	66,0	60,6	59,9	59,9	59,5	58,8
6. Tuần Giáo	56,1	51,6	47,5	49,9	56,7	64,7	67,1	66,5	61,1	58,5	56,6	54,2	57,5
7. Pha Đin	66,3	60,9	54,6	58,8	67,4	77,2	80,0	78,2	72,4	71,3	68,7	66,2	68,6
8. Điện Biên	56,9	53,1	50,5	54,3	57,6	64,6	68,2	68,4	63,7	59,0	56,1	56,4	59,2

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.11 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9. Quỳnh Nhai	59,3	56,6	55,2	55,5	59,0	65,8	68,0	66,1	63,1	59,5	58,4	56,9	60,3
10. Sông Mã	56,1	52,8	48,7	49,9	55,6	64,9	67,7	67,8	62,8	59,8	57,4	56,5	58,4
11. Cò Nòi	78,9	75,4	72,3	74,2	77,9	83,8	86,0	86,7	84,0	81,6	79,4	78,6	79,9
12. Yên Châu	53,8	52,5	49,7	49,7	51,8	59,2	61,4	63,0	60,2	57,3	54,4	52,1	55,4
13. Bắc Yên	64,4	61,3	57,4	56,5	60,2	65,6	67,3	68,0	66,2	64,5	61,2	58,4	62,7
14. Phù Yên	62,0	61,8	60,8	59,3	56,8	59,9	60,3	62,6	61,4	59,4	57,5	56,9	59,9
15. Mộc Châu	67,9	68,2	62,9	61,5	62,5	68,4	69,2	71,2	70,4	69,0	67,0	65,4	66,8
16. Sơn La	56,4	53,1	48,9	50,7	56,6	64,4	67,0	66,9	63,4	60,6	57,9	55,0	58,4
17. Kim Bôi	67,6	71,0	72,0	69,7	64,7	65,2	65,0	67,7	66,3	63,5	60,7	60,6	66,2
18. Mai Châu	62,2	62,6	61,3	59,7	57,2	60,3	61,1	64,7	63,8	60,4	59,2	58,1	60,9
19. Chi Nê	69,1	71,8	73,9	71,6	64,7	64,8	65,5	68,9	67,8	64,5	62,0	60,4	67,1
20. Lạc Sơn	67,9	70,5	71,5	68,5	62,2	64,1	64,0	67,9	66,8	64,2	61,2	61,5	65,9
21. Hòa Bình	66,1	68,7	68,8	66,6	62,0	63,6	64,1	66,1	64,7	63,0	61,0	60,6	64,6
22. Hoàng Su Phì	61,1	59,9	57,1	56,5	57,0	61,1	63,5	61,8	59,4	59,4	57,1	57,6	59,2
23. Bắc Mê	61,1	60,2	58,3	57,7	57,1	61,3	63,2	60,8	57,7	58,6	56,4	55,5	59,0
24. Bắc Quang	69,5	69,9	68,3	67,5	63,3	65,6	66,0	64,5	61,5	62,3	61,7	62,6	65,2
25. Hà Giang	66,3	67,0	65,8	64,7	61,6	65,3	66,9	64,5	60,4	60,4	59,5	60,8	63,6
26. Phố Ràng	71,6	71,0	69,1	68,6	66,2	67,0	68,8	69,0	67,8	67,5	65,8	64,6	68,0
27. Bắc Hà	72,5	73,1	69,6	68,1	67,0	69,3	70,4	69,8	68,4	69,0	68,3	68,3	69,5
28. Sa Pa	77,0	75,1	67,5	66,3	72,2	76,0	76,9	76,9	78,5	80,5	78,9	75,0	75,2
29. Mù Căng Chải	56,2	53,6	49,2	50,3	57,9	66,8	68,8	67,2	61,6	59,2	57,1	54,8	58,7
30. Văn Chấn	65,2	66,0	65,6	66,3	63,0	64,4	65,7	67,0	65,1	63,5	61,3	61,1	64,6
31. Lục Yên	70,2	71,7	71,7	71,1	65,2	66,7	67,9	67,7	65,5	65,0	63,7	63,8	67,7
32. Yên Bái	71,7	73,9	75,1	74,0	66,8	67,3	68,4	67,5	65,0	64,5	63,3	64,6	68,6
33. Hàm Yên	67,5	69,4	70,1	69,4	63,6	65,6	66,7	66,3	62,9	62,0	60,6	60,9	65,4
34. Tuyên Quang	66,4	68,2	69,5	68,3	62,9	64,5	66,1	66,8	63,3	61,6	59,5	59,3	64,7
35. Chiêm Hóa	65,6	66,8	66,8	65,5	61,0	63,7	65,5	65,8	61,5	60,5	59,3	59,0	63,4
36. Chợ Rã	62,1	62,5	63,4	62,6	60,1	63,1	64,7	63,2	60,1	60,1	58,0	56,6	61,4
37. Ngân Sơn	64,5	67,2	67,9	67,2	63,8	65,4	67,0	64,6	60,7	59,9	58,0	57,7	63,6
38. Bắc Kạn	64,0	65,7	67,9	66,9	62,6	64,4	66,6	65,4	61,0	59,0	57,5	57,5	63,2
39. Định Hóa	64,2	67,0	70,5	69,9	64,2	65,7	67,5	65,8	61,3	59,8	57,5	57,0	64,2
40. Thái Nguyên	63,1	67,0	71,4	70,9	63,7	64,6	65,9	66,2	61,1	58,2	56,2	56,2	63,7
41. Minh Đài	71,1	71,7	71,9	70,5	65,7	65,1	65,7	67,1	65,0	63,0	60,8	61,0	66,4
42. Phú Hộ	70,2	72,2	73,3	71,5	64,9	65,1	65,6	66,7	63,5	61,8	60,0	61,6	66,3

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.11 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43. Việt Trì	69,0	71,4	72,8	72,0	65,1	65,8	66,6	68,0	64,9	63,4	61,6	61,9	66,9
44. Tam Đảo	79,3	82,2	81,9	78,9	74,7	75,8	76,7	77,3	73,2	70,6	68,5	70,3	75,8
45. Vĩnh Yên	65,0	68,4	71,2	70,7	63,9	64,3	65,0	67,5	63,5	60,6	59,1	59,0	65,0
46. Bảo Lạc	58,0	58,1	55,9	55,2	56,0	59,7	61,9	61,1	58,0	58,3	56,4	55,4	57,8
47. Nguyên Bình	66,3	67,5	66,0	64,2	62,2	65,2	66,7	65,5	61,6	60,4	59,1	59,4	63,8
48. Trùng Khánh	64,9	67,0	67,4	66,8	64,2	66,1	66,6	65,1	61,1	59,7	57,3	57,0	63,6
49. Cao Bằng	61,6	62,8	62,7	61,8	60,0	63,1	64,6	63,7	58,8	58,2	57,3	55,9	60,9
50. Bắc Sơn	65,1	69,4	72,5	70,8	64,9	65,4	66,0	65,7	60,9	59,2	58,2	57,7	64,7
51. Hữu Lũng	60,0	64,1	68,5	67,9	62,0	63,6	65,2	66,4	61,0	57,2	53,5	53,6	62,1
52. Đình Lập	61,4	66,2	69,8	68,7	64,0	66,1	66,5	66,5	62,5	57,3	53,5	53,2	63,0
53. Thất Khê	64,7	68,8	70,6	68,7	63,8	66,0	66,5	66,1	62,4	60,4	58,8	58,4	64,7
54. Lạng Sơn	62,7	68,1	69,5	67,8	63,1	64,3	64,2	65,3	62,0	59,0	56,4	54,9	63,2
55. Lục Ngạn	60,5	64,1	67,1	65,6	61,2	62,9	63,9	65,7	61,0	57,8	55,4	54,1	61,6
56. Sơn Động	57,3	62,2	65,3	64,2	58,3	61,0	61,7	63,3	59,3	55,1	51,1	51,0	59,1
57. Bắc Giang	64,0	68,9	73,3	73,3	66,7	66,3	66,8	68,8	64,4	61,5	57,7	58,1	65,7
58. Hiệp Hòa	67,1	70,5	75,3	75,5	67,8	66,5	68,0	69,5	64,8	61,5	57,9	57,8	66,9
59. Uông Bí	63,6	69,1	74,2	73,7	68,2	67,9	68,5	69,9	64,2	58,9	53,6	55,2	65,6
60. Cô Tô	72,1	78,0	79,9	79,0	76,9	77,2	75,9	75,8	71,5	67,5	64,9	66,6	73,8
61. Bãi Cháy	66,9	73,4	77,3	76,1	70,7	71,7	71,7	72,4	67,3	63,5	59,6	60,6	69,3
62. Cửa Ông	68,1	74,9	78,2	75,6	69,8	71,0	70,8	71,2	67,0	63,7	61,2	61,8	69,4
63. Tiên Yên	66,6	73,1	76,8	74,8	69,4	70,1	70,1	69,2	64,4	61,4	58,4	59,9	67,9
64. Móng Cái	67,5	73,3	77,9	77,6	74,3	75,4	75,2	73,9	68,0	63,8	59,3	60,1	70,4
65. Phù Liễn	70,0	77,1	81,0	79,7	72,6	72,4	72,5	74,9	71,3	66,2	61,9	63,0	71,9
66. Hòn Dấu	70,8	78,0	81,9	81,2	76,2	77,1	76,4	76,9	73,6	69,3	65,6	65,4	74,4
67. Bạch Long Vĩ	75,5	81,5	83,4	82,7	80,6	80,2	77,0	77,7	76,5	73,3	70,0	70,7	77,4
68. Ba Vì	69,1	71,3	73,3	72,5	66,8	65,7	66,5	67,8	65,0	62,8	60,1	60,4	66,9
69. Hà Đông	70,2	73,9	75,5	76,7	69,8	65,7	65,9	70,5	69,0	64,9	62,3	61,6	69,0
70. Sơn Tây	68,1	71,0	73,3	73,2	66,7	65,9	66,8	69,0	65,6	63,0	60,6	61,6	67,2
71. Hà Nội	65,4	70,0	73,2	72,3	65,1	64,5	64,5	67,7	64,4	61,1	59,5	59,7	65,6
72. Chí Linh	66,7	72,0	76,8	76,2	70,0	69,8	70,2	72,6	67,0	62,9	58,6	58,7	68,5
73. Hải Dương	68,5	74,3	79,0	78,5	71,0	68,1	69,0	72,7	69,6	64,7	60,1	61,3	69,7
74. Hưng Yên	70,2	75,6	79,0	77,7	69,7	67,8	67,7	72,0	70,1	65,9	62,6	63,7	70,2
75. Nam Định	70,8	76,8	79,6	76,9	69,0	65,8	65,2	70,1	69,8	66,4	63,9	64,8	69,9
76. Văn Lý	76,1	82,0	85,3	84,0	77,7	74,1	72,4	73,5	72,0	69,8	67,1	69,0	75,2

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.11 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
77. Thái Bình	71,4	78,1	81,4	78,9	71,4	67,6	67,0	71,7	70,8	66,7	63,2	65,4	71,1
78. Hà Nam	70,4	74,6	78,5	76,5	69,2	65,6	65,8	71,2	70,0	65,4	62,7	62,7	69,4
79. Ninh Bình	71,5	76,8	79,8	77,0	69,5	66,8	65,7	70,8	70,1	66,2	64,7	65,0	70,3
80. Nho Quan	69,1	73,5	76,4	73,8	65,3	64,7	64,5	70,0	68,5	64,7	61,7	62,2	67,9
81. Yên Định	69,9	74,6	77,9	76,0	67,6	65,6	65,5	71,3	70,3	66,2	62,2	62,9	69,3
82. Bái Thượng	71,5	75,3	76,8	74,4	67,6	66,8	65,6	69,9	69,1	66,5	63,6	63,9	69,5
83. Như Xuân	73,8	77,7	79,1	76,3	65,4	63,2	62,3	69,4	70,5	67,7	64,2	64,8	69,2
84. Tĩnh Gia	75,9	80,2	81,9	79,6	71,1	65,0	63,5	70,0	73,0	70,6	67,6	68,7	72,3
85. Thanh Hóa	71,3	76,3	79,0	76,5	67,6	64,4	63,6	68,4	68,7	66,8	63,9	64,1	69,2
86. Hồi Xuân	66,6	67,0	66,2	63,6	58,8	62,6	63,3	66,9	66,6	65,3	63,3	62,4	64,2
87. Quỳnh Châu	69,4	71,2	69,1	64,7	60,8	63,4	62,7	67,2	67,8	67,1	65,3	65,3	66,1
88. Quỳnh Hợp	67,0	68,5	66,7	62,0	56,9	57,8	57,0	62,5	64,2	62,8	60,6	60,4	62,1
89. Tây Hiếu	70,6	73,3	72,5	67,0	59,8	61,6	59,2	65,1	68,6	68,1	65,7	65,7	66,2
90. Quỳnh Lưu	72,7	77,0	78,7	77,6	68,4	64,1	62,6	68,6	70,9	68,9	66,5	67,0	70,4
91. Con Cuông	71,2	74,0	71,7	66,6	60,4	59,3	56,7	62,8	67,7	68,9	67,4	66,8	66,2
92. Đô Lương	72,4	75,8	75,9	72,1	63,1	60,7	58,6	64,9	68,7	68,6	66,9	67,2	67,9
93. Tương Dương	61,7	61,2	58,4	56,2	55,0	57,4	56,9	62,0	63,6	64,4	63,7	60,0	60,1
94. Vinh	76,1	80,3	79,3	74,1	63,5	58,0	55,5	62,2	69,9	72,4	70,8	70,6	69,4
95. Hương Khê	74,4	77,5	74,4	68,3	59,6	57,9	54,2	61,2	67,7	72,0	71,8	72,3	67,5
96. Kỳ Anh	80,0	83,1	79,9	73,9	65,6	60,3	58,3	62,4	71,3	75,8	75,4	76,6	71,9
97. Hà Tĩnh	78,8	82,7	80,3	74,7	64,9	59,8	56,6	62,6	70,6	74,8	75,1	75,4	71,4
98. Tuyên Hóa	76,4	77,2	71,7	64,2	58,6	57,3	55,5	59,9	68,1	74,0	74,9	75,5	68,0
99. Ba Đồn	76,1	78,7	76,4	71,8	63,7	57,9	55,6	60,1	69,3	73,8	74,5	74,8	69,9
100. Đồng Hới	76,2	78,8	77,1	72,3	62,6	56,9	54,1	58,8	67,9	73,6	73,3	74,1	68,9
101. Cồn Cỏ	82,2	85,5	84,7	81,6	74,2	66,5	63,7	66,1	73,1	76,6	77,9	79,3	76,1
102. Đông Hà	74,8	76,4	70,8	64,1	57,8	53,2	51,0	55,5	65,0	73,1	74,8	75,6	66,0
103. Khe Sanh	74,6	72,4	63,9	60,5	65,4	71,8	72,1	76,0	75,7	78,0	80,0	80,0	72,5
104. A Lưới	76,7	75,0	69,2	67,7	67,8	63,9	61,9	64,7	73,2	80,3	84,1	83,3	72,3
105. Nam Đông	71,6	69,5	64,0	58,6	56,9	55,1	53,4	55,8	64,6	73,1	76,6	77,1	64,8
106. Huế	75,3	75,8	71,4	65,9	60,6	56,4	53,0	55,0	65,3	73,0	75,5	76,6	67,0
107. Đà Nẵng	70,5	69,7	67,4	66,3	62,5	59,2	56,6	57,5	65,1	71,5	71,8	73,0	65,9
108. Tam Kỳ	71,0	69,5	65,3	63,0	60,2	57,8	55,2	55,2	64,4	71,5	73,3	74,6	65,1
109. Trà My	71,4	68,0	61,1	57,7	58,9	59,6	58,0	58,8	65,7	72,7	77,9	78,8	65,7
110. Ba Tơ	74,4	70,1	64,8	61,0	62,4	63,1	60,8	60,7	68,5	76,3	79,8	80,3	68,4

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.11 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
111. Quảng Ngãi	69,1	67,0	64,0	61,5	59,9	58,0	55,7	56,7	63,3	70,0	73,1	73,2	64,3
112. Lý Sơn	79,2	80,5	82,3	81,7	77,1	72,1	69,9	70,1	75,6	80,0	80,0	80,0	77,5
113. Hoài Nhơn	68,2	66,2	63,2	62,3	61,6	60,1	57,7	58,0	66,9	71,5	73,4	72,3	65,2
114. Quy Nhơn	66,9	66,5	66,8	66,5	64,6	57,8	55,2	53,4	61,6	69,8	72,1	71,3	64,7
115. Sơn Hòa	65,1	58,6	52,5	49,9	51,8	55,1	53,8	55,7	61,1	70,7	72,5	69,8	59,6
116. Tuy Hòa	70,7	69,2	65,8	63,5	59,2	57,8	56,2	57,2	62,4	72,8	74,7	73,7	65,3
117. Nha Trang	66,9	65,9	66,0	65,8	63,2	60,7	59,9	59,6	64,2	70,0	70,2	68,8	65,1
118. Cam Ranh	61,8	58,5	58,5	59,5	59,5	58,8	57,0	56,4	62,0	66,9	67,9	65,5	61,0
119. Trường Sa	81,9	79,3	75,0	71,1	72,0	76,3	77,8	78,3	77,7	77,8	80,8	83,4	77,6
120. Phan Thiết	59,3	59,4	63,3	63,8	64,4	65,5	67,3	66,7	67,8	67,9	61,6	58,1	63,9
121. Hàm Tân	61,3	61,4	62,1	64,3	69,3	73,3	75,6	75,8	75,6	73,5	68,0	63,7	68,5
122. Phú Quý	71,4	71,2	70,9	71,5	75,3	80,1	80,4	80,8	80,5	79,5	76,9	74,7	76,1
123. Đắk Tô	43,5	41,1	42,2	49,0	59,7	71,1	72,5	73,6	68,7	62,8	56,2	49,8	57,7
124. Kon Tum	46,2	42,7	41,2	46,7	55,9	65,1	67,1	69,0	65,6	59,8	56,7	52,4	55,7
125. Pleiku	50,0	43,3	42,5	49,1	62,9	74,6	76,5	78,2	73,3	66,7	61,4	56,1	61,4
126. An Khê	66,5	61,0	54,3	53,5	58,0	62,8	63,2	66,0	66,8	71,8	74,7	73,1	64,3
127. Ayun Pa	57,0	51,8	48,3	48,5	56,3	63,5	63,8	66,5	68,1	70,4	67,5	63,3	60,4
128. M'Đrăk	68,7	61,0	53,4	52,0	54,9	60,0	58,9	60,6	62,9	71,0	75,6	76,0	62,9
129. Buôn Ma Thuột	51,8	45,5	41,8	45,0	56,4	66,2	68,6	70,5	69,5	66,6	64,3	61,0	58,9
130. Buôn Hồ	59,0	50,3	46,1	48,2	58,7	70,1	72,5	75,2	72,5	71,1	70,2	67,6	63,4
131. Đắk Nông	48,0	41,2	43,3	50,3	60,5	69,2	70,6	72,6	69,0	65,0	62,0	56,3	59,1
132. Liên Khương	47,3	42,7	42,4	50,1	59,6	67,6	67,2	67,7	68,6	69,3	61,6	55,0	58,3
133. Bảo Lộc	47,3	45,0	46,6	52,9	60,7	69,6	70,8	74,5	69,1	66,5	60,5	56,0	59,7
134. Đồng Phú (Đồng Xoài)	44,8	43,0	42,3	48,8	59,0	67,8	69,7	71,4	70,0	66,9	59,2	51,8	58,2
135. Phước Long	48,2	47,1	46,5	51,6	60,2	69,1	71,4	73,7	71,8	67,8	59,2	53,0	60,0
136. Tây Ninh	46,6	46,0	44,6	48,6	56,3	62,5	64,0	65,0	66,7	64,8	58,4	51,6	56,2
137. Vũng Tàu	59,6	61,2	62,0	63,0	64,8	67,9	69,6	70,0	70,5	69,9	65,9	61,5	65,5
138. Côn Đảo	69,5	68,9	68,0	66,4	67,5	70,2	70,3	70,7	71,9	73,0	72,6	70,7	70,2
139. Mộc Hóa	54,8	52,6	50,3	51,3	60,5	64,7	65,4	66,8	68,7	68,7	63,8	58,0	60,5
140. Mỹ Tho	58,3	57,5	56,6	57,1	63,0	68,8	70,8	70,6	70,3	71,0	66,5	61,6	64,3
141. Cao Lãnh	61,5	60,3	55,7	56,4	63,4	69,2	69,7	70,7	70,8	71,2	67,9	64,6	65,1
142. Ba Tri	64,5	64,8	65,0	65,0	66,2	69,1	70,3	71,8	71,9	73,4	70,3	66,5	68,4

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.11 (kết thúc)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
143. Càng Long	60,3	59,0	57,6	58,3	65,3	70,1	70,9	72,4	72,7	72,1	68,3	64,7	66,0
144. Châu Đốc	56,8	55,9	51,1	51,4	61,9	65,1	65,6	66,9	68,8	68,7	64,6	60,7	61,5
145. Cần Thơ	60,3	58,8	56,4	58,4	65,4	71,9	71,4	72,6	72,6	71,5	67,8	64,8	66,1
146. Sóc Trăng	56,5	54,3	52,3	54,5	63,4	69,4	70,2	72,2	71,7	70,9	67,3	62,0	64,1
147. Rạch Giá	58,8	56,7	55,5	58,6	67,5	73,7	75,9	76,4	74,5	70,2	66,2	62,2	66,4
148. Phú Quốc	57,0	59,5	60,7	64,7	71,6	76,1	77,7	79,4	78,9	74,0	63,7	56,6	68,3
149. Bạc Liêu	61,1	61,0	61,2	60,9	66,9	71,8	73,3	74,5	75,5	76,0	71,0	66,2	68,3
150. Cà Mau	58,5	56,0	53,4	54,4	62,3	68,6	68,3	70,4	69,9	71,0	67,8	62,5	63,6

Bảng A.12 - Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (%)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Mường Tè	21	13	10	12	15	34	38	35	30	23	30	22	10
2. Sìn Hồ	18	20	10	19	29	40	40	39	24	17	15	15	10
3. Tam Đường	5	10	10	5	20	34	41	25	19	24	20	19	5
4. Than Uyên	11	16	15	16	22	28	37	31	24	12	12	14	11
5. Lai Châu	20	15	11	19	20	25	35	43	35	29	31	28	11
6. Tuần Giáo	7	9	9	13	23	27	39	38	28	22	15	20	7
7. Pha Đin	12	15	10	14	31	12	43	43	31	26	20	16	10
8. Điện Biên	8	17	17	20	29	32	45	43	34	24	29	15	8
9. Quỳnh Nhai	13	13	10	17	23	21	31	39	32	22	21	26	10
10. Sông Mã	12	6	8	11	12	30	30	38	35	28	23	19	6
11. Cò Nòi	9	6	7	13	21	28	32	33	29	20	17	12	6
12. Yên Châu	6	4	10	14	17	27	27	37	30	24	22	18	4
13. Bắc Yên	18	16	14	18	26	32	43	45	34	28	25	24	14
14. Phù Yên	14	10	5	7	19	23	36	27	25	26	14	18	5
15. Mộc Châu	13	10	11	17	22	30	43	43	25	20	26	14	10
16. Sơn La	17	11	1	10	17	37	40	34	35	27	23	22	1
17. Kim Bôi	9	20	17	27	23	30	36	41	24	23	28	22	9
18. Mai Châu	16	18	19	17	21	32	37	35	28	29	14	20	14
19. Chi Nê	17	18	25	29	8	36	38	40	40	28	22	21	8
20. Lạc Sơn	16	19	18	20	23	34	37	40	30	25	25	19	16
21. Hoà Bình	13	14	18	23	20	32	38	42	28	29	26	25	13

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.12 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22. Hoàng Su Phì	13	10	11	14	23	19	34	33	25	21	16	22	10
23. Bắc Mê	11	14	10	14	17	23	35	26	17	19	12	10	10
24. Bắc Quang	14	24	15	28	26	28	37	32	11	11	20	23	11
25. Hà Giang	13	24	18	6	20	27	38	34	14	19	17	14	6
26. Phố Ràng	29	26	19	24	33	30	40	39	41	34	28	21	19
27. Bắc Hà	14	19	18	17	28	33	35	34	34	23	28	20	14
28. Sa Pa	7	13	7	12	30	28	43	30	25	21	17	11	7
29. Mù Cang Chải	6	7	10	15	22	20	37	28	21	18	20	17	6
30. Văn Chấn	16	22	16	16	21	18	32	37	29	21	28	23	16
31. Lục Yên	23	24	17	20	27	36	39	40	28	30	27	21	17
32. Yên Bái	22	32	25	31	29	37	36	41	34	33	24	27	22
33. Hàm Yên	18	24	20	25	31	39	35	42	30	27	23	15	15
34. Tuyên Quang	18	31	28	28	32	37	39	42	30	28	24	23	18
35. Chiêm Hóa	19	23	25	27	30	30	39	39	30	25	23	19	19
36. Chợ Rã	15	10	18	24	23	18	40	39	29	26	22	16	10
37. Ngân Sơn	12	23	18	27	26	19	35	32	23	22	14	14	12
38. Bắc Kạn	17	23	21	27	25	22	36	35	24	25	21	18	17
39. Định Hóa	14	20	19	28	26	27	40	30	25	25	21	11	11
40. Thái Nguyên	17	23	23	20	24	33	36	38	24	22	19	17	17
41. Minh Đài	18	14	9	20	18	27	35	28	26	18	20	18	9
42. Phú Hộ	18	20	15	34	27	27	34	35	26	25	19	24	15
43. Việt Trì	21	27	24	33	16	28	34	40	24	28	25	23	16
44. Tam Đảo	14	24	17	26	33	31	33	40	22	26	6	20	6
45. Vĩnh Yên	17	25	25	32	22	33	38	40	25	27	19	21	19
46. Bảo Lạc	12	15	16	11	17	19	31	31	23	21	23	21	11
47. Nguyên Bình	15	20	18	22	25	24	38	33	20	17	19	14	14
48. Trùng Khánh	8	12	16	19	20	25	36	26	14	18	10	7	7
49. Cao Bằng	11	15	15	11	24	18	36	32	23	17	19	11	11
50. Bắc Sơn	8	14	22	20	25	24	41	38	21	20	14	13	8
51. Hữu Lũng	12	21	22	21	21	28	36	42	20	20	16	16	12
52. Đình Lập	4	11	3	14	19	9	34	30	9	14	10	4	3
53. Thất Khê	8	11	14	20	25	20	35	30	25	20	13	17	8
54. Lạng Sơn	10	19	17	24	31	17	35	34	26	15	16	9	9

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.12 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
55. Lục Ngạn	4	25	19	22	23	26	35	30	20	27	15	7	4
56. Sơn Động	11	16	14	21	18	12	25	13	16	13	6	10	6
57. Bắc Giang	7	25	28	34	28	31	40	39	19	23	23	16	7
58. Hiệp Hòa	5	25	27	41	41	37	44	45	28	23	25	22	5
59. Uông Bí	21	21	27	31	23	17	34	30	21	16	16	13	13
60. Cô Tô	20	26	33	40	38	35	47	46	34	25	23	25	20
61. Bãi Cháy	25	20	34	25	33	45	43	48	34	29	31	16	16
62. Cửa Ông	14	24	26	31	34	37	41	45	34	20	26	19	14
63. Tiên Yên	9	23	15	29	34	30	40	36	29	17	19	18	9
64. Móng Cái	12	19	22	30	28	33	44	39	28	13	15	8	8
65. Quảng Hà	26	45	56	56	48	53	50	59	53	38	42	28	26
66. Phù Lỗ	22	30	28	19	30	40	44	50	30	29	25	23	19
67. Hòn Dấu	26	34	29	41	40	41	47	48	36	27	25	23	23
68. Bạch Long Vĩ	21	39	35	42	45	46	52	47	38	33	30	30	30
69. Ba Vì	18	25	27	33	32	31	38	39	31	29	22	19	18
70. Hà Đông	17	25	25	33	33	34	35	40	36	17	28	19	17
71. Sơn Tây	17	28	24	26	26	33	39	43	32	30	24	24	17
72. Hà Nội	17	18	23	34	33	34	36	41	28	24	17	20	17
73. Chí Linh	19	18	17	38	30	37	37	43	27	23	21	20	17
74. Hải Dương	21	30	26	37	38	39	43	46	34	25	23	22	21
75. Hưng Yên	18	24	27	38	37	40	41	41	40	26	19	25	18
76. Nam Định	25	25	21	36	37	37	32	46	39	25	27	27	21
77. Văn Lý	22	31	28	30	35	40	37	45	30	16	29	24	16
78. Thái Bình	16	27	31	34	36	34	38	46	36	33	23	23	16
79. Hà Nam	19	11	26	31	31	36	37	42	32	30	27	25	11
80. Ninh Bình	18	26	28	37	32	35	28	42	38	28	32	28	18
81. Nho Quan	16	22	20	19	26	36	34	41	36	25	26	22	16
82. Yên Định	17	29	23	41	33	37	41	48	36	28	21	16	16
83. Bái Thượng	21	15	22	38	23	37	36	45	39	26	24	17	15
84. Như Xuân	17	30	21	29	26	19	30	38	31	29	16	18	16
85. Tĩnh Gia	20	27	22	32	34	34	30	37	37	30	29	21	20
86. Thanh Hóa	20	5	23	22	31	35	40	46	33	27	23	24	5
87. Hồi Xuân	6	14	14	10	14	20	16	27	30	16	15	22	6
88. Quỳnh Châu	20	17	18	20	26	13	32	37	37	19	24	24	13

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.12 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
89. Quỳ Hợp	16	20	21	21	29	26	32	30	31	26	23	17	16
90. Tây Hiếu	10	19	17	13	28	28	33	34	30	32	21	11	10
91. Quỳnh Lưu	27	35	23	34	30	35	40	42	38	28	26	20	20
92. Con Cuông	19	23	14	16	24	30	34	35	37	34	29	17	14
93. Đô Lương	23	29	30	24	29	34	34	35	33	32	21	27	21
94. Tương Dương	9	22	15	21	22	30	31	33	34	31	23	19	9
95. Vinh	34	31	20	26	27	32	30	36	39	38	30	26	20
96. Hương Khê	32	28	18	26	32	28	24	17	36	35	25	26	17
97. Kỳ Anh	36	17	34	32	35	33	35	36	44	43	40	39	17
98. Hà Tĩnh	29	27	31	22	37	26	34	36	33	34	34	38	22
99. Tuyên Hóa	30	24	21	27	32	26	34	33	37	36	34	35	21
100. Ba Đồn	33	22	31	32	31	33	35	38	42	39	37	38	22
101. Đồng Hới	28	27	26	30	32	29	32	35	37	41	39	41	26
102. Cồn Cỏ	40	43	40	49	43	42	44	42	45	47	44	37	37
103. Đông Hà	32	30	25	25	24	28	30	30	36	37	40	42	24
104. Khe Sanh	23	26	22	29	36	38	45	46	43	42	34	30	22
105. A Lưới	28	31	21	26	37	39	33	40	44	42	42	43	21
106. Nam Đông	34	25	27	29	26	33	36	35	36	45	41	43	25
107. Huế	44	35	34	31	31	29	35	32	31	44	44	43	29
108. Đà Nẵng	26	36	27	37	23	32	34	34	38	43	23	27	23
109. Tam Kỳ	41	38	31	30	32	33	36	34	36	40	26	27	26
110. Trà My	40	38	30	22	34	38	36	24	41	35	35	35	22
111. Ba Tơ	39	30	32	30	34	39	39	39	43	48	49	48	30
112. Quảng Ngãi	39	44	34	37	34	34	35	36	40	39	44	42	34
113. Lý Sơn	52	57	61	57	52	51	48	48	55	55	56	45	45
114. Hoài Nhơn	43	43	38	30	32	34	33	32	32	41	39	47	30
115. Quy Nhơn	40	36	45	44	28	27	29	29	35	42	40	38	27
116. Sơn Hòa	36	27	27	25	26	34	31	33	34	44	45	45	25
117. Tuy Hòa	37	40	31	27	30	30	32	31	38	40	41	37	27
118. Nha Trang	36	35	41	41	17	31	31	32	33	41	42	36	17
119. Cam Ranh	28	31	34	38	33	35	34	14	39	33	43	33	14
120. Trường Sa	28	19	30	36	44	50	53	59	51	46	46	32	49
121. Phan Thiết	21	21	26	33	21	32	43	41	26	45	29	30	21
122. Hàm Tân	32	38	36	5	42	42	46	48	49	49	40	34	5

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.12 (kết thúc)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
123. Phú Quý	51	56	52	53	59	61	0	65	62	57	50	52	50
124. Đắk Tô	24	12	8	7	21	40	40	40	36	23	28	22	7
125. Kon Tum	21	18	11	17	29	37	42	43	35	32	14	17	11
126. Pleiku	18	3	16	11	30	39	48	49	44	32	33	28	3
127. An Khê	31	27	27	35	34	42	41	15	15	46	43	41	15
128. Ayun Pa	30	15	19	23	24	27	36	43	43	44	37	36	15
129. M'Đrăk	32	24	7	13	25	37	40	38	43	37	42	39	7
130. Buôn Ma Thuột	27	13	13	15	21	41	46	50	47	42	33	33	13
131. Buôn Hồ	25	14	14	13	25	43	48	50	40	40	25	32	13
132. Đắk Nông	23	10	13	19	29	43	43	43	41	34	34	20	10
133. Liên Khương	4	9	7	6	3	9	9	21	1	1	1	3	1
134. Đà Lạt	8	10	8	7	26	39	40	40	37	28	17	16	7
135. Bảo Lộc	18	14	15	18	24	41	41	42	36	33	30	18	14
136. Đồng Phú (Đồng Xoài)	23	25	18	22	26	45	47	37	48	39	36	29	18
137. Phước Long	22	25	16	25	24	40	49	47	47	40	34	29	16
138. Tây Ninh	27	27	24	26	32	42	46	49	45	31	32	30	24
139. Vũng Tàu	21	21	33	45	38	51	49	53	50	49	45	39	21
140. Côn Đảo	44	47	50	24	43	36	43	37	51	54	50	18	18
141. Mộc Hóa	32	31	25	30	33	43	28	48	47	49	45	37	25
142. Mỹ Tho	18	37	38	34	41	46	48	48	48	46	36	41	18
143. Cao Lãnh	38	43	37	37	41	49	51	53	48	53	50	44	37
144. Ba Tri	13	25	34	36	42	37	43	43	43	46	40	38	13
145. Càng Long	38	40	39	37	42	50	52	53	48	49	46	41	37
146. Châu Đốc	30	31	33	28	33	44	45	42	48	45	47	38	28
147. Cần Thơ	32	37	30	21	27	39	50	42	45	40	31	36	30
148. Sóc Trăng	28	32	33	34	36	40	46	51	44	46	39	40	28
149. Rạch Giá	32	28	19	29	33	35	53	51	42	40	47	39	19
150. Phú Quốc	31	33	24	30	45	58	56	20	52	49	39	36	24
151. Bạc Liêu	32	36	41	44	44	48	48	54	54	52	42	36	32
152. Cà Mau	39	37	35	34	12	45	50	49	23	52	47	41	12

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 - Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trạm Ba Vì												
1	93	92	92	92	92	90	93	94	94	93	92	91
2	93	93	93	93	92	91	94	95	95	93	93	92
3	94	94	93	93	93	91	94	95	95	94	93	92
4	94	94	93	94	94	92	95	95	95	94	93	92
5	94	94	93	94	94	92	95	96	95	94	93	92
6	94	94	94	94	94	93	95	96	95	94	93	92
7	94	94	94	94	94	92	95	95	95	94	93	92
8	93	93	93	92	89	87	91	91	91	90	90	90
9	90	89	90	88	84	82	86	87	87	84	84	84
10	84	84	86	83	79	77	82	82	83	78	79	77
11	80	79	82	79	75	74	78	79	79	73	74	72
12	76	76	79	76	72	71	76	76	75	70	70	68
13	74	73	76	74	70	68	74	74	73	67	68	66
14	72	72	75	73	68	67	73	73	72	66	66	64
15	72	71	75	73	68	66	72	73	72	66	66	64
16	73	72	76	74	69	68	73	74	73	69	68	65
17	75	75	78	77	71	71	76	76	77	74	75	70
18	80	79	81	80	76	75	79	81	83	81	82	78
19	85	84	85	85	81	81	85	87	88	86	87	84
20	88	87	87	87	85	85	88	90	90	89	89	87
21	89	88	89	88	87	87	90	91	91	90	90	88
22	90	90	90	90	88	88	91	92	92	91	91	89
23	91	90	91	91	89	88	92	93	93	92	92	90
24	92	91	91	91	90	89	92	94	94	93	92	91
Trạm Bắc Giang												
1	86	86	89	90	90	90	90	92	91	88	87	84
2	87	86	90	90	91	90	91	92	92	89	87	84
3	88	87	90	91	91	91	91	93	93	90	88	85
4	87	87	90	91	92	92	92	93	93	90	88	85
5	88	87	91	91	92	92	92	93	93	90	88	85
6	88	87	91	92	92	92	93	94	93	91	88	86
7	88	87	91	91	91	90	91	93	93	90	88	86

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	87	86	89	88	85	85	86	89	88	84	84	82
9	83	83	87	85	81	80	82	84	83	77	78	76
10	78	78	83	81	78	76	78	80	78	70	72	70
11	74	75	80	78	74	73	75	77	74	66	68	66
12	71	72	78	76	72	71	72	74	72	63	65	63
13	69	69	76	75	70	69	71	73	70	61	62	61
14	67	68	75	74	69	67	70	72	70	61	61	60
15	67	67	75	74	68	67	70	72	70	61	61	59
16	68	68	76	75	69	68	70	73	71	62	63	60
17	70	70	78	76	71	70	72	75	74	66	67	63
18	74	73	80	79	75	74	75	78	78	71	72	68
19	77	77	83	83	80	79	80	83	83	77	77	73
20	80	79	85	85	84	83	84	86	85	80	80	77
21	82	81	86	87	86	86	86	88	87	82	82	79
22	83	83	87	88	87	87	87	89	88	84	83	80
23	85	84	87	88	88	88	88	90	89	86	85	82
24	86	85	88	89	89	89	89	91	90	87	86	83
Trạm Bắc Kạn												
1	82	87	90	90	90	92	94	94	94	92	90	89
2	89	88	91	91	91	93	95	95	95	92	91	89
3	90	89	91	92	92	94	95	95	95	92	91	89
4	90	89	92	92	93	94	95	95	95	93	91	89
5	90	89	92	93	93	95	95	96	95	93	91	89
6	90	90	92	93	94	95	96	96	95	93	91	89
7	90	90	92	93	93	94	95	95	95	93	91	89
8	89	89	90	90	87	89	91	92	91	88	89	87
9	86	85	86	85	81	83	84	84	83	79	82	81
10	78	78	80	79	75	77	78	77	75	70	73	72
11	72	72	75	75	71	73	74	72	70	64	67	65
12	67	68	72	72	68	70	71	69	67	61	64	61
13	65	65	70	70	65	68	70	68	66	59	62	59
14	64	63	69	68	64	67	69	67	65	59	61	58
15	63	63	69	68	64	67	70	68	66	59	61	58
16	64	64	70	69	64	68	71	70	67	61	64	60

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	67	66	72	71	66	70	74	73	71	67	69	64
18	72	71	75	75	70	74	78	78	79	76	77	72
19	78	76	79	80	76	80	84	85	86	82	82	78
20	82	81	83	83	81	85	88	89	89	86	85	82
21	84	83	85	85	84	88	91	91	91	88	87	85
22	86	85	86	87	86	90	92	93	92	90	88	87
23	87	86	88	88	88	91	93	93	93	91	89	88
24	88	87	89	90	89	92	94	94	94	92	90	88
Trạm Buôn Ma Thuột												
1	87	87	87	87	91	93	94	93	94	93	92	89
2	88	88	88	89	92	93	94	93	95	94	92	89
3	89	89	89	89	92	94	94	94	95	94	93	90
4	89	90	90	90	93	94	95	94	95	94	93	90
5	89	90	90	91	93	94	95	94	96	94	93	91
6	90	90	91	92	94	94	95	94	96	95	93	91
7	89	90	89	88	90	92	94	94	95	94	92	90
8	82	81	78	76	81	83	86	86	88	85	84	83
9	74	71	69	69	75	79	82	81	83	79	79	77
10	68	64	62	63	71	75	77	76	79	75	75	73
11	64	59	57	58	67	72	74	73	76	71	72	70
12	61	54	53	54	64	71	73	71	74	69	70	67
13	58	51	50	51	62	70	72	70	73	68	69	66
14	57	50	48	49	62	70	72	70	73	68	69	66
15	58	49	47	49	62	71	72	71	74	71	70	67
16	60	51	48	51	65	72	74	73	77	73	73	70
17	64	54	52	56	70	76	77	76	81	78	77	74
18	71	62	59	63	76	80	82	81	86	83	83	80
19	78	70	67	70	82	86	87	86	90	88	86	84
20	81	76	73	76	85	88	90	89	92	89	88	86
21	83	80	77	79	87	90	91	91	93	90	89	87
22	85	83	81	82	88	91	92	92	94	91	90	88

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	85	85	83	84	90	92	93	93	94	92	91	88
24	86	86	85	86	91	92	93	93	94	93	91	89
Trạm Cà Mau												
1	85	85	84	85	88	90	91	91	92	92	90	86
2	86	86	86	86	89	91	91	92	92	92	90	87
3	87	86	86	87	90	91	92	92	92	93	91	87
4	87	87	87	88	90	92	92	92	93	93	91	87
5	88	87	87	89	91	92	92	93	93	93	92	88
6	88	88	88	89	91	93	93	93	93	94	92	88
7	88	88	88	88	89	91	92	93	93	93	91	88
8	83	81	80	78	81	83	85	85	86	85	84	82
9	76	74	72	71	75	78	80	79	81	79	78	76
10	70	68	66	66	70	73	76	74	77	75	74	71
11	66	64	63	62	67	71	74	72	74	73	71	68
12	64	61	60	60	65	70	73	71	73	72	70	66
13	62	60	59	59	66	70	72	70	73	72	70	65
14	62	60	59	60	67	70	72	71	74	73	70	65
15	63	60	59	62	69	72	74	73	75	75	72	67
16	65	62	61	64	71	75	75	74	77	77	74	69
17	68	64	64	67	74	77	78	77	79	79	76	71
18	72	69	69	71	77	80	81	80	82	82	80	75
19	76	74	74	76	81	83	84	84	85	85	83	78
20	78	77	77	78	83	85	86	86	87	87	84	80
21	80	79	79	80	84	86	87	87	88	88	85	81
22	82	81	81	81	86	87	88	88	89	89	87	83
23	84	82	82	83	87	88	89	89	90	90	88	84
24	85	84	83	84	88	89	90	90	91	91	89	85
Trạm Cam Ranh												
1	76	78	81	83	82	79	80	80	84	85	83	76
2	76	78	81	83	83	80	81	81	85	86	83	77
3	77	79	82	84	83	81	81	81	85	86	83	77
4	77	79	82	84	84	81	82	82	86	86	84	77

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	77	80	82	85	84	82	83	83	86	87	84	77
6	78	80	83	85	84	82	83	83	86	87	85	77
7	77	79	81	80	78	76	78	78	82	84	83	77
8	72	72	72	71	70	69	70	69	74	77	78	74
9	68	67	66	66	65	63	64	63	68	72	75	71
10	65	63	62	62	62	61	61	59	63	68	73	69
11	63	60	60	62	62	60	60	58	62	67	71	68
12	62	59	59	62	63	60	60	58	63	67	71	67
13	61	59	60	62	63	61	60	59	64	68	71	67
14	62	60	60	63	65	62	61	59	65	69	72	68
15	64	62	62	65	67	63	63	62	67	71	73	69
16	66	64	65	68	69	66	65	65	70	74	76	71
17	70	68	70	71	72	68	68	68	73	78	79	74
18	73	73	74	75	74	71	71	72	77	80	81	75
19	74	76	77	78	76	74	74	74	79	82	82	76
20	74	77	79	79	77	75	76	76	80	82	82	76
21	74	77	79	80	78	76	77	77	81	83	82	76
22	75	77	80	80	79	77	78	78	82	83	82	76
23	75	78	80	81	80	78	79	79	83	84	82	76
24	76	78	80	82	81	79	79	79	83	84	83	76
Trạm Cần Thơ												
1	88	88	87	88	90	92	92	93	92	92	90	87
2	88	89	88	89	91	92	93	93	93	93	91	88
3	89	89	89	90	92	93	93	94	93	93	91	89
4	90	90	90	91	92	94	94	94	94	94	91	89
5	90	90	90	91	93	94	94	94	94	94	92	89
6	90	91	91	92	93	94	94	95	94	94	92	90
7	90	91	91	90	91	92	93	94	93	93	91	90
8	86	85	83	81	82	84	86	85	86	85	83	84
9	78	77	74	73	76	78	79	78	79	79	77	77
10	72	69	66	67	70	73	74	73	75	74	72	72
11	67	64	61	62	67	70	71	70	72	71	68	68
12	64	60	58	59	66	69	70	69	71	69	67	66
13	62	57	55	58	66	69	70	69	71	69	65	64

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	61	56	54	57	66	70	70	69	71	69	65	63
15	60	56	54	57	68	71	71	70	72	72	66	64
16	61	56	55	60	71	73	73	72	74	74	69	66
17	63	59	57	63	75	76	76	76	77	78	73	69
18	69	64	63	68	78	80	80	80	82	82	78	74
19	74	71	70	73	82	83	84	84	85	85	81	78
20	79	76	76	77	84	86	86	87	87	87	84	81
21	82	80	80	81	86	88	88	88	89	89	86	83
22	84	83	83	83	87	89	89	90	90	90	87	84
23	85	85	85	85	88	90	90	91	91	91	88	85
24	87	86	86	87	89	91	91	92	92	92	89	86
Trạm Cảng Long												
1	91	90	90	93	94	94	94	95	94	94	93	92
2	91	90	91	93	94	94	94	95	94	94	94	92
3	92	91	91	94	95	94	94	95	95	95	94	92
4	92	91	92	94	95	95	94	95	95	95	94	93
5	92	92	92	94	95	95	95	95	95	95	95	93
6	93	93	93	95	96	95	95	96	95	95	95	93
7	93	93	93	95	96	95	95	96	96	96	95	94
8	89	88	84	83	86	88	88	89	89	89	87	88
9	79	75	72	73	78	80	81	81	82	81	79	78
10	70	66	64	66	72	74	76	76	76	76	72	72
11	65	61	59	61	68	71	72	72	73	72	69	68
12	62	57	56	58	67	71	71	70	72	70	67	65
13	60	55	54	57	67	71	71	70	72	70	66	64
14	60	54	54	57	68	72	72	71	73	71	66	64
15	60	55	55	59	70	74	73	72	75	73	68	65
16	62	57	57	61	73	76	76	76	78	76	71	67
17	66	61	61	65	77	79	79	79	81	80	75	72
18	73	69	68	71	81	82	83	83	85	85	81	77
19	80	77	76	78	86	86	87	87	88	89	86	83
20	84	83	82	83	88	89	89	90	90	90	88	86
21	87	86	85	86	90	90	91	91	92	92	90	88
22	88	87	87	89	92	92	92	92	93	93	91	89

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	89	88	88	90	93	92	93	93	93	93	92	90
24	90	89	89	92	94	93	93	94	94	94	93	91
Trạm Cao Bằng												
1	91	88	89	90	91	93	94	95	95	94	93	90
2	92	89	91	91	92	93	95	96	96	95	93	91
3	92	90	91	91	93	94	95	96	96	95	93	91
4	93	90	91	92	93	94	95	96	96	95	93	92
5	93	91	92	92	93	94	96	96	96	95	94	92
6	93	91	92	93	94	95	96	97	96	96	94	92
7	94	92	93	92	93	94	95	97	97	96	94	93
8	93	91	91	89	88	89	90	92	93	93	93	92
9	90	87	86	83	82	84	84	86	85	86	88	87
10	84	79	80	77	76	78	79	79	77	77	80	80
11	78	73	75	73	72	75	75	73	71	69	72	72
12	72	68	71	69	69	71	71	70	67	64	67	65
13	69	65	68	67	67	69	70	68	65	62	63	62
14	67	63	67	66	66	68	69	68	64	61	62	60
15	67	62	67	66	65	68	69	69	64	62	63	60
16	68	63	68	67	66	69	71	70	66	64	65	62
17	71	66	70	69	68	72	73	73	70	69	71	66
18	76	70	74	73	71	76	77	78	78	78	79	74
19	80	75	78	78	77	81	84	85	85	84	84	79
20	84	80	81	81	82	86	88	89	89	88	87	84
21	87	82	84	84	85	88	91	92	91	90	89	86
22	88	84	86	86	88	90	92	93	93	92	91	88
23	89	86	87	88	89	91	93	94	94	93	92	89
24	90	87	88	89	90	92	94	95	95	93	92	90
Trạm Cao Lãnh												
1	91	91	90	91	92	93	92	92	92	92	90	89
2	92	92	91	92	93	93	93	93	92	92	90	89
3	92	93	92	93	93	93	93	93	93	92	90	90
4	92	93	92	94	94	94	93	93	93	93	91	90
5	93	94	93	94	94	94	93	94	93	93	91	91
6	93	94	94	95	95	94	94	94	94	93	91	91

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	93	94	94	94	93	93	93	93	92	92	90	91
8	89	90	87	85	85	86	86	86	86	86	85	86
9	82	81	78	77	79	79	80	80	80	81	80	80
10	76	74	71	72	74	74	75	74	76	77	76	76
11	72	70	66	67	70	71	72	71	73	75	74	73
12	69	66	63	64	68	69	70	69	72	73	72	71
13	67	64	60	62	68	69	70	69	71	73	71	69
14	65	62	58	62	68	70	70	69	72	72	70	67
15	65	61	58	62	70	71	72	70	73	73	70	67
16	66	61	59	63	72	74	74	72	75	74	71	68
17	68	63	61	66	75	77	77	76	79	77	74	71
18	74	68	66	71	79	81	81	80	83	82	79	76
19	80	75	72	76	83	85	85	84	86	85	83	81
20	84	79	77	81	86	87	87	87	88	87	85	84
21	86	83	80	84	88	89	88	88	89	89	87	85
22	88	86	84	86	89	90	90	89	90	90	87	86
23	89	88	86	88	91	91	91	90	91	90	88	87
24	90	90	88	90	91	92	92	91	91	91	89	88
Trạm Châu Đốc												
1	87	90	89	89	90	91	91	90	91	92	90	86
2	88	91	90	90	91	92	92	90	91	93	90	87
3	88	92	91	91	91	92	92	91	92	93	91	88
4	89	92	92	92	92	92	92	91	92	93	91	88
5	89	92	92	92	92	93	93	92	92	93	91	88
6	90	93	93	93	93	93	93	92	93	94	92	89
7	90	93	93	92	91	91	92	91	92	93	91	89
8	85	87	86	83	82	84	84	83	84	85	83	82
9	78	79	76	74	76	77	78	76	78	79	77	76
10	72	71	68	67	70	72	72	71	74	75	73	71
11	67	66	63	61	66	69	69	68	72	72	70	67
12	64	62	58	58	63	67	67	66	70	70	68	64
13	62	59	56	56	62	66	66	66	69	69	66	62
14	60	57	54	55	63	66	68	67	70	69	65	61
15	59	56	53	55	65	69	69	68	71	69	65	60

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	59	57	54	58	68	71	73	71	74	71	67	61
17	62	60	58	62	71	75	76	73	77	75	71	64
18	68	67	64	67	77	79	79	77	81	81	77	70
19	74	74	71	74	81	83	83	81	84	84	81	76
20	78	80	77	79	84	86	86	84	87	87	84	79
21	81	82	80	82	85	87	88	86	88	88	86	81
22	83	84	83	84	87	88	89	87	89	90	87	82
23	85	87	86	86	88	89	90	88	90	91	88	83
24	86	88	87	87	89	90	90	89	91	91	89	85
Trạm Cửa Ông												
1	88	89	92	91	90	90	91	92	91	87	86	84
2	88	89	92	92	90	91	91	92	92	88	87	85
3	89	90	92	92	91	91	92	93	92	89	87	85
4	89	90	92	92	91	91	92	93	92	89	87	85
5	89	90	92	93	91	91	92	93	92	89	87	85
6	89	90	92	93	92	91	92	94	92	89	87	85
7	89	90	92	93	91	90	92	93	92	89	87	84
8	88	89	91	90	86	87	89	90	89	84	83	82
9	86	87	90	87	83	84	86	86	85	79	79	78
10	82	84	87	84	80	81	83	83	81	74	75	73
11	78	80	85	81	78	79	80	81	78	70	72	69
12	75	78	83	80	76	77	79	79	76	67	69	67
13	74	77	82	79	75	76	78	77	75	66	68	66
14	73	76	82	78	74	76	77	77	74	65	68	65
15	73	76	82	79	75	76	77	77	74	66	69	66
16	74	77	83	79	76	77	78	77	74	67	70	67
17	76	79	84	81	77	78	79	79	76	70	73	71
18	79	82	87	84	81	81	82	82	80	74	77	74
19	81	84	88	86	84	84	85	85	83	77	79	76
20	83	85	89	88	86	87	87	87	86	80	82	78
21	85	86	90	89	87	88	88	88	87	83	83	81
22	86	87	90	90	88	88	89	89	88	84	84	82
23	87	88	91	91	89	89	90	90	89	85	85	83
24	87	88	91	91	89	89	90	91	90	86	86	83

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trạm Đà Lạt												
1	91	89	90	94	95	94	95	95	96	94	92	91
2	91	89	90	94	95	94	95	95	96	94	92	91
3	91	90	90	94	95	94	95	95	96	94	92	91
4	91	90	90	94	96	95	95	95	96	94	92	91
5	91	90	90	94	96	95	95	96	96	95	92	91
6	91	90	90	94	96	95	96	96	97	95	93	92
7	91	90	90	93	94	93	94	95	96	94	91	91
8	82	80	75	78	82	85	87	87	87	84	83	83
9	72	65	62	68	75	79	82	81	81	77	77	76
10	65	57	55	61	70	75	78	76	77	72	74	71
11	62	53	51	59	67	73	76	74	75	71	71	68
12	60	52	51	59	67	72	75	74	75	71	71	68
13	61	52	53	62	69	72	75	74	75	73	71	68
14	62	54	57	66	72	73	76	76	78	75	72	70
15	64	57	62	71	76	76	78	78	81	79	75	72
16	68	62	66	76	80	80	81	81	84	82	78	75
17	74	68	72	80	84	83	85	85	88	86	83	80
18	81	77	79	85	88	87	88	89	91	89	87	85
19	86	84	85	89	91	90	91	92	93	91	89	88
20	88	87	87	91	92	92	93	93	94	92	91	89
21	89	88	88	92	93	93	94	94	95	93	91	90
22	90	88	89	92	94	94	94	95	96	93	91	90
23	90	89	89	93	94	94	95	95	96	93	91	90
24	91	89	89	93	94	94	95	95	96	93	92	91
Trạm Đà Nẵng												
1	88	88	89	89	86	82	85	85	91	91	90	90
2	89	89	89	89	87	83	85	86	91	91	91	90
3	90	89	90	90	87	83	86	86	92	92	91	90
4	90	90	91	90	88	83	86	87	92	92	92	90
5	90	90	91	91	88	84	86	87	92	92	92	91
6	90	90	91	91	88	84	86	87	92	93	92	91
7	91	90	91	89	83	78	81	84	90	91	91	91
8	88	86	86	81	74	68	72	75	82	85	87	88

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	83	81	80	75	67	62	65	68	76	80	82	84
10	78	76	75	71	63	58	61	63	70	75	79	81
11	76	73	73	69	61	56	58	60	68	73	77	79
12	74	72	71	68	61	56	58	60	67	72	76	77
13	73	70	70	68	62	56	58	60	68	72	76	77
14	74	71	70	69	64	58	61	62	69	72	77	77
15	75	72	72	72	67	61	63	64	70	73	78	78
16	77	74	75	75	71	64	67	67	73	75	80	79
17	79	77	79	78	75	68	71	71	76	78	82	81
18	82	81	83	82	78	73	74	75	80	81	84	84
19	84	83	85	84	80	77	78	78	82	82	85	85
20	85	85	86	85	82	78	80	80	84	84	86	86
21	86	85	87	86	82	79	81	82	86	86	87	87
22	86	86	87	86	83	80	82	83	88	88	88	87
23	87	87	88	87	84	81	83	84	89	89	89	88
24	88	88	88	88	85	82	84	85	90	90	90	89
Trạm Điện Biên												
1	92	92	93	93	94	93	94	95	95	94	94	94
2	92	92	93	93	94	93	94	95	95	95	94	94
3	93	92	93	93	94	94	94	95	96	95	95	94
4	93	92	94	94	95	94	95	96	96	95	95	95
5	93	93	94	94	95	94	95	96	96	95	95	94
6	93	93	94	94	95	94	95	96	96	95	95	95
7	93	93	94	94	94	94	94	96	96	95	95	95
8	93	93	93	92	90	90	92	93	93	93	94	94
9	90	89	88	86	82	83	87	87	87	85	89	91
10	85	82	79	78	74	76	81	82	79	75	81	84
11	77	73	71	71	68	72	77	77	73	66	71	75
12	70	66	65	65	64	68	74	74	69	60	63	66
13	64	60	60	61	61	66	72	72	66	57	59	60
14	59	54	55	58	60	65	71	70	64	55	55	56
15	56	51	53	58	60	65	71	70	64	54	53	54
16	55	50	53	59	61	67	72	71	65	56	54	54
17	56	52	57	62	63	69	74	73	69	60	59	57

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	68	60	64	68	69	72	77	78	77	73	73	71
19	77	74	76	79	79	78	83	85	86	82	81	79
20	82	79	81	85	86	84	88	90	90	86	85	84
21	86	85	86	88	88	87	90	92	92	89	89	88
22	89	88	89	90	91	89	92	93	93	91	91	90
23	91	90	91	91	92	91	93	94	94	93	92	92
24	91	91	92	92	93	92	93	95	95	94	93	93
Trạm Đồng Hới												
1	93	94	95	93	89	83	84	87	91	94	93	90
2	93	94	95	94	89	82	84	87	92	94	93	90
3	93	94	95	94	89	82	83	87	92	94	93	90
4	93	94	95	94	89	81	83	87	92	94	93	90
5	93	94	95	94	88	81	83	87	92	94	93	90
6	93	94	95	94	88	81	83	87	92	95	93	90
7	93	95	95	92	85	78	80	84	91	95	93	91
8	92	93	92	86	76	72	73	77	85	91	90	89
9	89	90	88	80	70	67	69	72	79	86	86	87
10	86	85	83	75	65	64	65	67	75	81	83	84
11	83	81	79	72	62	61	62	64	71	79	80	82
12	81	79	77	70	60	59	61	62	69	77	79	81
13	80	77	76	69	60	58	60	63	69	77	80	80
14	80	78	76	70	62	59	61	64	70	77	80	81
15	81	79	78	72	64	60	62	66	72	79	81	81
16	82	81	80	75	67	62	65	68	74	80	83	83
17	85	84	83	79	70	65	68	72	78	83	86	85
18	88	87	87	83	75	69	72	76	82	87	88	87
19	90	90	90	87	80	74	76	81	86	90	90	89
20	91	91	92	89	83	77	79	83	88	92	91	90
21	92	93	93	91	85	79	81	85	89	93	92	90
22	92	93	93	92	87	81	82	85	90	93	92	91
23	93	94	94	93	88	82	83	86	91	94	93	91
24	93	94	94	93	88	82	84	87	91	94	93	90
Trạm Hà Giang												
1	93	91	90	89	89	93	94	94	94	92	93	92
2	93	92	91	90	91	93	95	94	94	93	93	92

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	94	93	92	91	91	94	95	95	94	93	93	92
4	94	93	92	92	92	94	95	95	95	93	94	92
5	94	93	93	92	93	95	96	95	95	93	94	92
6	94	93	93	92	93	95	96	96	95	93	94	92
7	94	93	93	92	92	94	95	95	94	93	94	92
8	93	92	91	89	87	90	91	91	90	90	91	91
9	90	89	88	84	82	85	86	85	83	84	86	86
10	85	83	82	79	77	80	81	78	77	77	79	79
11	79	78	77	75	72	75	76	74	72	71	73	72
12	75	73	73	71	69	72	73	70	68	68	69	68
13	72	70	70	68	66	70	70	67	66	66	67	65
14	71	68	68	66	65	69	69	66	65	65	66	64
15	70	67	68	66	64	69	69	67	65	65	66	64
16	71	68	68	67	64	69	70	68	66	67	68	66
17	74	70	70	69	66	71	72	72	70	73	74	71
18	80	74	73	72	70	75	76	77	78	80	81	78
19	84	79	77	76	74	81	82	83	84	85	85	82
20	86	82	81	79	78	84	86	87	87	88	88	86
21	89	85	83	82	81	86	88	90	89	90	90	88
22	91	87	86	84	84	89	90	91	91	91	91	90
23	91	88	87	86	86	90	92	93	92	92	92	91
24	92	90	89	88	88	92	93	94	93	92	92	91
Trạm Hà Tĩnh												
1	92	92	92	90	84	76	78	84	89	91	91	90
2	92	92	93	91	85	76	79	85	90	92	91	91
3	92	93	93	92	86	77	80	86	90	92	92	91
4	92	93	93	92	87	79	81	87	91	92	92	91
5	92	94	94	93	87	80	81	87	91	93	92	91
6	92	94	94	93	88	80	82	88	92	93	92	91
7	93	94	94	92	85	77	80	86	90	92	92	91
8	92	93	92	89	79	72	74	80	86	88	89	89
9	89	90	89	84	73	67	70	75	80	84	86	86
10	86	86	85	80	68	63	66	70	76	80	82	82
11	83	83	82	77	65	60	62	67	72	76	79	80

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	80	80	79	75	64	59	60	65	71	75	78	78
13	79	78	78	73	64	58	59	64	70	73	77	77
14	79	77	77	73	64	58	59	65	70	73	77	77
15	79	77	78	74	65	59	61	66	71	74	77	77
16	80	78	79	75	66	60	62	68	72	76	79	79
17	82	81	81	78	68	62	65	71	75	79	81	81
18	85	84	84	81	72	65	68	74	79	82	84	83
19	87	87	88	85	76	68	72	78	83	85	86	85
20	89	88	89	86	78	71	74	80	85	87	87	87
21	89	89	90	87	79	72	75	81	86	88	88	88
22	90	90	90	87	80	73	76	82	87	89	89	89
23	91	90	91	88	81	74	77	82	87	90	90	89
24	91	91	91	89	82	74	78	83	88	91	90	90
Trạm Hải Dương												
1	87	88	90	90	90	89	90	92	92	89	87	85
2	88	88	91	91	91	90	91	92	93	89	88	86
3	88	89	91	91	91	91	91	93	93	90	88	86
4	89	89	91	91	92	91	91	93	93	90	89	86
5	89	89	91	91	92	91	91	93	93	90	88	86
6	88	89	91	91	92	91	92	93	93	90	88	86
7	88	88	91	91	90	89	90	92	93	90	88	86
8	87	87	90	88	86	84	86	88	88	83	83	83
9	83	85	87	85	81	80	81	84	83	76	77	77
10	79	81	85	82	78	75	77	80	79	70	72	71
11	75	78	82	80	74	72	74	77	76	66	68	67
12	72	75	80	78	72	69	72	75	74	64	65	64
13	70	73	79	76	71	67	70	73	73	62	63	62
14	69	72	78	76	69	66	69	73	72	62	62	61
15	68	72	78	76	70	67	69	73	73	62	63	61
16	69	72	79	77	71	68	70	73	74	64	65	62
17	71	74	81	79	73	70	72	75	76	68	68	65
18	75	77	83	82	78	74	75	78	80	73	74	70
19	78	80	85	85	83	80	79	83	84	79	78	74
20	81	83	87	87	86	83	83	86	87	82	81	77

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	83	84	88	88	87	85	85	88	88	83	82	80
22	85	86	89	89	88	87	87	89	89	85	84	81
23	86	86	89	90	89	88	88	90	90	86	86	83
24	87	87	90	90	90	89	89	91	91	87	87	84
Trạm Hòa Bình												
1	90	88	90	90	89	90	92	93	93	93	91	89
2	90	89	90	91	90	90	92	93	94	93	91	90
3	91	90	91	91	91	91	93	94	94	94	92	90
4	91	90	91	92	92	91	93	94	94	94	92	91
5	92	91	92	93	93	92	93	94	95	94	92	91
6	92	91	92	93	93	92	94	95	95	94	92	91
7	92	91	92	92	91	89	92	93	94	94	92	91
8	91	89	90	89	85	82	86	87	89	89	88	88
9	86	84	86	83	77	76	80	81	83	81	81	82
10	80	78	80	77	72	70	75	76	77	74	73	74
11	74	72	75	72	67	67	71	72	73	70	69	68
12	71	69	71	69	64	64	69	69	71	67	66	64
13	69	66	69	67	62	62	68	68	69	65	64	62
14	68	65	68	66	61	62	67	68	68	64	63	61
15	68	65	68	66	62	63	68	68	68	64	63	61
16	69	66	70	68	65	66	70	70	70	66	65	63
17	71	69	73	72	68	69	73	73	73	70	70	66
18	75	73	76	76	73	73	77	77	79	78	77	74
19	80	77	80	80	78	78	82	83	85	83	82	79
20	83	80	83	83	81	83	86	87	88	87	86	83
21	85	83	85	85	84	85	88	89	90	89	88	85
22	87	84	87	87	86	87	89	90	91	91	89	87
23	88	86	88	88	87	88	90	91	92	91	90	88
24	89	87	89	89	88	89	91	92	92	92	90	89
Trạm Huế												
1	97	97	96	94	92	90	90	91	95	96	96	97
2	97	97	96	95	93	90	91	92	95	97	97	97
3	97	97	97	95	93	91	92	92	96	97	97	97
4	97	97	97	95	94	91	92	93	96	97	97	97
5	97	98	97	96	94	92	92	93	96	97	97	97

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	97	98	97	96	95	92	93	94	96	97	97	97
7	98	98	97	95	90	86	87	90	95	97	97	97
8	96	96	93	86	78	74	75	78	86	92	93	96
9	92	90	87	80	71	67	68	70	80	86	89	92
10	87	84	81	74	65	61	62	64	74	82	85	89
11	84	80	77	71	62	58	59	61	71	79	82	87
12	82	79	76	71	63	57	59	60	70	78	81	85
13	82	78	76	71	63	58	60	60	70	77	81	85
14	82	79	76	72	64	60	62	62	71	77	82	85
15	83	79	77	73	67	61	64	65	73	79	83	86
16	84	81	79	75	70	64	67	68	76	81	84	87
17	87	83	81	78	74	67	70	72	80	84	87	90
18	90	87	86	82	78	72	74	76	84	89	91	92
19	93	92	90	87	83	78	80	82	89	92	93	95
20	94	94	93	89	87	83	84	86	91	94	94	95
21	95	95	93	91	89	86	86	88	93	95	95	96
22	96	95	94	92	90	87	88	89	94	95	96	96
23	96	96	95	93	91	88	89	90	94	96	96	97
24	96	96	95	94	92	89	90	91	95	96	96	97
Trạm Hưng Yên												
1	89	89	92	92	91	90	91	92	92	89	88	87
2	90	90	93	93	92	90	92	93	93	90	89	87
3	90	90	93	93	92	91	92	93	93	90	89	87
4	90	90	93	93	93	91	93	94	93	91	89	87
5	90	90	93	93	93	91	93	94	94	91	89	87
6	90	90	93	94	93	91	93	94	94	91	90	87
7	90	90	93	93	92	89	91	93	93	91	89	87
8	89	90	92	91	88	86	88	90	90	88	87	85
9	86	87	90	88	83	80	83	85	85	81	81	80
10	81	83	87	84	78	75	79	80	80	74	75	74
11	78	80	84	81	74	71	75	77	76	69	70	69
12	74	76	82	79	71	68	72	74	74	66	67	66
13	72	73	80	77	69	65	70	72	72	64	65	64
14	71	72	79	75	68	64	69	71	72	64	64	62

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	70	71	79	75	68	64	68	71	72	64	64	62
16	71	72	80	76	69	65	69	72	72	65	65	63
17	73	74	81	79	72	68	71	74	75	68	69	66
18	76	77	84	82	76	72	74	77	79	74	74	71
19	80	81	87	86	81	77	79	82	84	78	78	76
20	83	83	88	88	85	81	83	85	86	81	81	79
21	85	85	90	89	87	84	86	88	88	83	83	81
22	86	86	90	91	89	86	87	89	90	85	85	82
23	87	88	91	91	90	87	89	91	91	87	86	84
24	89	89	92	92	91	89	90	92	92	88	87	85
Trạm Kon Tum												
1	75	75	76	80	87	91	92	92	92	87	82	78
2	76	77	77	82	89	92	93	93	92	88	84	80
3	78	79	79	83	89	93	93	93	93	89	85	81
4	79	80	80	84	90	93	94	93	93	90	86	82
5	81	81	81	85	91	93	94	94	94	91	87	83
6	82	82	82	85	91	94	94	94	94	91	88	85
7	83	82	81	84	89	92	93	93	93	90	86	84
8	75	75	74	77	83	86	89	88	88	83	77	76
9	66	67	67	69	77	81	83	83	82	76	70	68
10	59	59	59	62	70	76	78	77	76	70	64	61
11	55	53	54	57	65	71	73	72	72	65	61	57
12	51	49	49	52	61	68	70	69	68	62	58	55
13	49	45	45	49	58	66	68	67	66	61	58	54
14	48	44	43	47	57	65	67	66	65	60	57	53
15	48	43	43	47	57	66	68	67	68	62	58	54
16	49	44	44	49	60	68	71	70	71	64	60	56
17	53	48	49	54	65	72	74	74	76	69	64	60
18	59	54	55	60	70	76	78	79	80	74	69	65
19	64	60	61	66	75	81	83	83	84	77	72	69
20	68	65	65	70	78	84	86	86	86	80	75	72
21	70	68	68	73	81	86	88	88	88	81	76	73
22	71	70	70	75	83	88	89	89	89	83	78	74
23	73	72	73	77	85	89	91	90	90	84	79	76
24	74	74	74	78	86	90	92	91	91	86	80	77

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trạm Lai Châu												
1	90	87	85	88	91	93	94	94	94	93	93	91
2	91	88	87	90	91	94	95	94	94	93	93	92
3	91	89	88	91	92	94	95	95	94	94	94	92
4	91	89	89	91	93	94	95	95	94	94	94	92
5	91	90	90	92	93	94	95	95	95	94	94	92
6	91	90	90	92	93	95	96	95	95	94	94	92
7	91	90	90	92	93	94	95	95	95	94	93	92
8	91	90	89	90	90	92	93	93	93	92	92	91
9	88	86	84	84	84	89	90	88	88	87	88	88
10	83	80	77	76	77	84	85	83	82	80	82	82
11	76	72	69	69	71	80	81	78	77	74	76	75
12	69	65	62	62	66	76	77	74	71	69	71	69
13	64	59	56	57	63	72	74	70	68	65	67	64
14	61	55	51	54	61	71	73	68	65	62	63	61
15	59	51	49	52	60	71	72	67	64	61	62	60
16	58	51	49	53	60	71	72	68	65	63	63	61
17	62	53	51	56	63	74	73	70	69	69	69	66
18	68	60	56	61	67	77	77	76	76	76	76	72
19	74	66	62	67	73	82	83	83	83	81	82	78
20	79	72	68	73	79	86	87	87	87	85	86	82
21	82	76	73	77	83	89	90	90	89	88	88	85
22	85	80	77	81	86	91	92	91	91	90	90	87
23	87	83	80	84	88	92	93	92	92	91	92	89
24	89	85	83	86	89	93	94	93	93	92	92	90
Trạm Láng												
1	82	87	86	88	87	84	86	87	85	82	80	79
2	83	88	86	89	87	86	87	88	86	83	81	80
3	83	88	87	89	88	87	88	89	87	84	82	81
4	84	88	87	89	88	87	88	90	88	85	83	81
5	84	88	87	90	89	88	89	90	88	86	83	82
6	84	88	88	90	89	88	89	91	89	86	84	82
7	84	88	88	89	87	87	88	90	89	86	84	82
8	83	88	86	87	84	83	83	87	86	83	81	81

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	81	85	83	84	79	77	79	81	81	77	76	77
10	78	81	80	80	75	73	75	76	75	71	71	72
11	75	77	77	76	71	69	71	73	72	67	67	68
12	72	74	74	74	68	65	68	70	69	64	63	64
13	71	71	72	71	66	63	66	68	67	62	61	62
14	69	70	71	70	64	61	65	67	66	61	60	60
15	69	69	70	70	63	61	64	67	65	61	59	60
16	69	69	71	71	64	61	65	67	66	62	60	60
17	70	72	72	73	67	64	66	69	68	64	62	63
18	73	75	75	76	71	67	70	72	71	68	66	66
19	75	78	78	80	75	72	74	76	75	71	70	69
20	77	80	80	82	78	76	78	80	78	74	73	72
21	78	82	82	84	81	78	80	82	80	77	75	74
22	80	84	83	85	83	80	82	84	82	79	76	75
23	81	85	84	86	84	82	83	85	83	80	78	77
24	81	86	85	87	85	83	85	86	84	81	79	78
Trạm Lạng Sơn												
1	89	87	90	90	91	93	94	95	94	92	90	86
2	89	87	91	90	91	94	94	95	95	92	91	87
3	90	88	91	91	92	94	95	95	95	93	91	87
4	90	88	91	91	92	95	95	96	95	93	91	87
5	90	89	92	92	93	95	95	96	95	93	91	87
6	90	89	92	92	93	95	95	96	95	93	91	87
7	90	89	92	91	91	93	94	95	95	93	91	87
8	89	87	90	87	85	87	88	90	89	87	87	84
9	85	83	86	83	81	82	82	83	83	79	80	78
10	80	78	82	78	76	77	77	77	77	72	73	71
11	75	73	78	75	73	73	73	73	73	68	68	66
12	72	69	76	72	70	71	71	71	71	66	66	63
13	70	67	73	71	68	69	69	71	69	64	64	61
14	69	66	72	70	67	69	69	71	68	64	63	60
15	68	65	72	70	67	70	70	71	69	65	64	60
16	69	66	73	70	67	72	72	73	71	66	66	61
17	71	68	74	72	69	74	75	76	75	70	70	65
18	76	73	78	76	73	78	78	80	81	78	78	73

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	81	78	82	80	79	84	84	86	87	84	83	78
20	84	81	84	83	83	88	88	90	90	87	85	81
21	85	83	86	85	85	89	90	92	91	89	87	83
22	87	84	87	86	87	91	91	93	92	90	88	85
23	88	85	88	88	88	92	92	94	93	91	89	86
24	89	86	89	89	90	93	93	94	94	92	90	86
Trạm Lào Cai												
1	90	87	86	88	86	88	89	91	91	91	91	91
2	91	88	87	89	88	89	90	92	92	91	91	91
3	91	89	88	90	89	90	91	92	93	92	92	92
4	92	90	89	90	90	90	92	93	93	92	92	92
5	92	90	89	91	90	91	92	93	93	93	92	92
6	93	91	90	91	91	92	93	93	94	93	93	93
7	93	91	91	92	90	91	92	93	93	93	93	93
8	93	91	89	89	86	87	88	89	90	90	90	92
9	90	88	86	84	80	82	83	84	85	85	86	89
10	86	82	81	78	75	77	78	78	79	79	78	83
11	80	76	75	73	70	73	74	74	74	73	72	76
12	74	70	69	68	66	70	70	70	70	69	68	70
13	70	66	66	64	63	67	68	66	67	66	65	66
14	68	64	64	62	61	65	66	65	65	64	63	64
15	67	63	62	61	60	64	65	65	65	64	63	64
16	68	64	63	62	60	63	66	65	66	67	66	65
17	71	66	66	65	62	65	68	68	69	71	71	70
18	76	70	69	69	66	68	71	72	75	76	76	76
19	80	74	74	74	71	73	76	78	80	81	81	81
20	83	78	77	78	75	77	80	82	83	84	84	84
21	86	81	80	81	78	80	83	85	86	86	86	86
22	87	83	82	83	81	83	86	87	88	88	88	88
23	89	84	84	85	83	85	87	88	89	89	89	89
24	89	86	85	86	84	86	89	90	90	90	90	90
Trạm Mộc Hóa												
1	87	89	90	91	91	92	93	92	90	89	88	85
2	88	90	91	92	92	93	94	92	90	90	89	86
3	89	91	92	93	93	93	94	93	91	90	89	87

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	90	92	92	93	93	94	94	93	91	91	90	88
5	90	92	93	94	94	94	94	93	92	91	91	88
6	91	93	93	94	94	94	95	94	92	92	91	89
7	91	93	93	92	92	93	94	93	91	90	90	89
8	87	88	86	84	85	87	88	86	86	85	84	84
9	79	78	75	74	78	80	81	79	81	80	78	77
10	71	69	66	66	72	74	74	73	76	76	74	72
11	66	64	60	60	67	70	70	69	72	73	70	67
12	63	60	56	57	64	68	67	66	69	71	67	64
13	60	58	54	55	63	67	67	65	68	69	65	62
14	59	56	52	55	63	68	68	65	68	68	64	60
15	58	55	52	56	64	69	69	67	69	68	63	59
16	58	56	54	58	68	72	73	70	71	70	65	60
17	62	60	58	62	72	76	77	74	75	74	69	63
18	69	66	64	68	77	81	82	78	79	78	74	70
19	75	72	70	74	82	86	86	83	83	81	79	75
20	78	76	75	78	85	88	88	86	85	84	82	77
21	81	80	80	81	87	90	90	88	87	85	84	79
22	83	84	84	85	88	90	91	89	87	87	85	81
23	85	86	86	87	90	91	92	90	88	87	86	82
24	86	88	88	89	91	92	92	91	89	88	87	84
Trạm Mỹ Tho												
1	88	87	87	88	90	91	91	91	92	92	91	89
2	88	88	88	89	91	92	91	92	92	92	92	90
3	89	89	89	90	91	92	92	92	92	93	92	90
4	90	89	90	90	92	93	92	93	93	93	93	91
5	90	90	90	91	92	93	92	93	93	93	93	91
6	91	91	91	91	93	93	93	93	93	94	94	92
7	91	91	91	91	92	92	92	93	93	94	94	93
8	87	85	83	81	83	85	85	86	86	87	86	86
9	77	74	72	71	75	77	78	78	79	80	78	77
10	70	66	64	64	69	71	72	72	74	73	71	70
11	65	61	60	59	64	68	68	68	70	69	67	66
12	61	58	57	57	62	66	66	65	68	67	64	62

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	59	55	55	56	61	66	66	66	68	67	63	61
14	58	55	54	56	61	67	67	67	68	68	63	60
15	58	55	55	57	64	69	69	69	70	70	65	61
16	60	57	57	59	68	73	71	72	73	73	69	64
17	64	61	62	63	72	75	75	75	77	78	74	69
18	71	68	69	69	77	79	79	79	81	82	80	75
19	77	75	76	75	81	83	82	83	85	86	84	80
20	81	80	81	80	83	85	85	85	87	88	86	83
21	83	83	83	83	85	87	87	88	89	89	88	85
22	85	84	85	85	87	88	88	89	90	90	89	87
23	86	85	86	86	88	89	90	90	91	91	90	88
24	87	86	87	87	89	90	90	91	91	91	91	88
Trạm Nam Định												
1	90	90	92	92	90	88	89	91	92	89	88	86
2	90	90	93	92	91	88	89	91	92	89	88	87
3	90	91	93	93	91	89	90	91	92	90	89	87
4	90	91	93	93	91	89	90	92	93	90	89	87
5	91	91	93	93	92	90	91	92	93	91	89	87
6	90	91	93	93	91	90	91	92	93	91	89	87
7	90	91	93	92	89	87	89	91	93	91	89	87
8	89	90	92	89	84	82	84	87	88	85	85	85
9	86	87	89	86	80	77	80	83	84	79	80	80
10	82	83	86	83	75	72	76	79	80	73	75	74
11	78	80	84	80	73	69	73	76	77	70	70	70
12	76	77	82	78	70	67	71	74	75	67	68	67
13	74	75	80	77	69	65	69	73	74	66	66	65
14	72	74	79	76	69	65	69	72	74	66	65	64
15	72	73	80	76	69	65	68	72	73	66	65	64
16	72	74	81	77	70	66	69	73	74	67	67	65
17	75	76	82	79	73	69	71	75	76	71	70	67
18	78	80	85	83	77	73	74	78	80	75	75	72
19	81	83	87	86	81	77	78	82	84	79	79	76
20	84	85	89	88	84	81	81	85	86	81	81	78
21	85	86	90	89	86	83	84	87	88	83	83	80

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	87	87	91	90	87	85	86	88	89	85	84	82
23	88	88	91	91	89	86	87	89	90	86	86	83
24	89	89	92	92	89	87	88	90	91	87	87	85
Trạm Nha Trang												
1	80	81	82	84	83	81	81	82	84	85	86	81
2	81	82	83	85	83	82	82	83	85	86	87	82
3	82	82	83	85	84	82	82	83	85	86	87	82
4	82	83	84	86	85	83	83	84	86	86	87	83
5	83	83	84	86	85	83	83	84	87	87	87	83
6	83	83	84	86	85	83	84	85	87	87	87	83
7	82	83	82	83	81	79	80	81	84	85	86	82
8	77	77	76	76	73	72	73	74	77	79	82	79
9	73	72	70	72	70	69	69	70	72	74	79	76
10	71	70	70	71	69	69	68	68	70	73	78	74
11	71	70	70	70	69	67	67	68	70	73	78	74
12	70	70	70	70	69	66	66	67	69	73	77	74
13	71	70	69	70	69	66	66	66	69	73	78	74
14	72	71	70	72	71	68	67	68	70	74	78	75
15	74	73	72	74	73	70	69	70	72	76	79	76
16	75	75	75	76	75	72	72	73	74	78	80	77
17	77	77	78	79	77	74	74	75	77	79	81	78
18	78	79	80	81	78	77	76	77	79	80	82	79
19	78	79	81	82	80	77	77	78	80	80	82	79
20	78	79	81	82	80	78	78	79	81	81	83	79
21	78	79	81	82	80	78	79	79	81	82	83	79
22	78	79	81	82	81	79	79	80	82	83	84	80
23	78	79	81	82	82	79	80	81	83	83	84	80
24	79	80	81	83	82	80	81	81	83	84	85	81
Trạm Ninh Bình												
1	87	90	92	93	91	88	90	92	91	88	87	85
2	88	90	93	93	91	88	90	92	91	88	87	85
3	88	90	93	93	92	89	91	92	91	88	87	85
4	88	90	93	93	92	90	91	92	92	88	87	84
5	88	90	93	93	92	90	91	92	92	88	86	84

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	88	90	93	93	92	90	91	93	92	88	86	84
7	88	91	92	93	90	87	89	91	91	88	86	84
8	88	90	91	90	85	83	85	87	87	84	83	82
9	85	87	89	87	81	78	81	83	83	79	79	77
10	81	84	87	84	77	73	77	79	79	74	75	74
11	78	80	84	81	74	70	74	76	77	71	71	70
12	76	77	82	79	72	68	72	74	75	68	69	67
13	74	75	80	78	70	66	70	73	74	67	67	65
14	73	74	80	77	70	66	69	72	73	67	66	64
15	73	74	80	77	71	66	70	72	74	67	66	64
16	73	75	81	79	72	68	71	73	75	69	68	65
17	75	77	83	81	75	71	73	76	77	72	72	68
18	79	80	85	84	79	75	76	80	82	77	76	72
19	81	83	87	87	84	79	80	85	86	81	80	76
20	83	85	89	90	87	83	83	88	88	84	82	79
21	85	87	90	91	89	85	86	89	89	85	84	81
22	86	88	91	92	90	86	87	90	90	87	85	82
23	87	88	92	92	90	87	89	91	91	87	86	84
24	87	89	92	93	91	88	89	91	91	88	87	84
Trạm Phan Thiết												
1	77	77	79	82	85	86	88	88	89	88	84	79
2	78	77	79	83	85	86	89	89	89	89	86	81
3	79	78	80	84	86	87	89	89	90	90	87	82
4	81	79	81	84	87	87	89	89	90	90	88	84
5	82	80	81	85	87	88	89	90	90	90	89	85
6	83	81	82	85	88	88	89	90	90	91	89	86
7	84	81	82	83	85	86	88	89	89	89	88	85
8	78	75	74	75	77	80	82	83	84	83	80	79
9	70	67	68	70	72	75	77	78	79	77	73	71
10	66	65	67	69	70	71	74	73	75	74	70	67
11	66	67	68	69	69	69	71	71	73	73	69	67
12	67	67	68	70	70	69	71	71	73	73	70	68
13	69	69	69	70	72	71	72	72	73	74	71	69
14	71	70	70	71	74	73	75	75	75	75	73	71

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	73	72	71	73	76	76	77	77	78	77	76	73
16	75	74	73	75	77	78	80	79	80	79	77	75
17	77	76	76	78	79	80	82	82	82	81	79	77
18	79	78	78	80	81	82	85	85	85	83	80	78
19	78	78	79	81	82	84	86	87	86	84	80	77
20	76	77	79	81	82	85	87	87	87	84	80	76
21	75	76	78	81	82	85	87	87	87	84	80	75
22	75	76	78	81	83	85	87	87	87	85	81	76
23	76	76	78	81	83	85	88	87	88	86	82	77
24	76	76	79	81	84	85	88	88	88	87	83	78
Trạm Phù Liên												
1	90	93	95	94	93	92	93	94	93	89	89	86
2	91	93	95	94	94	93	93	95	94	90	89	86
3	91	93	95	95	94	93	94	95	94	91	90	86
4	91	94	95	95	95	93	94	95	95	91	90	86
5	92	94	96	95	95	94	94	96	95	91	90	87
6	92	94	95	95	95	94	95	96	95	92	90	87
7	92	94	95	95	94	93	94	96	95	92	90	87
8	91	93	94	93	90	88	90	93	92	88	88	85
9	88	91	93	90	86	85	87	89	88	82	83	82
10	85	88	91	87	83	81	83	85	84	76	78	78
11	82	85	88	85	80	78	81	83	82	73	75	74
12	79	82	87	84	79	76	79	81	81	71	73	72
13	78	81	86	83	78	75	78	80	80	70	72	71
14	77	80	86	82	78	75	77	79	79	70	72	70
15	78	81	86	83	78	75	77	79	80	71	73	71
16	79	82	87	84	79	77	78	81	81	73	75	73
17	82	84	89	86	81	79	80	82	83	77	79	76
18	85	87	91	89	85	83	83	85	86	81	83	81
19	87	90	92	92	89	87	86	88	89	83	85	82
20	88	91	93	93	91	88	89	90	90	85	86	83
21	89	91	94	93	92	89	90	91	91	85	86	84
22	90	92	94	93	92	90	91	92	91	86	87	85
23	90	92	94	94	92	91	91	92	92	87	88	85

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	91	93	94	94	93	92	92	93	92	88	88	85
Trạm Phước Long												
1	77	77	78	85	89	92	94	93	94	93	88	79
2	79	80	81	86	90	92	94	94	95	94	89	81
3	80	82	83	88	91	93	94	94	95	94	90	82
4	81	83	85	89	92	93	95	95	95	95	90	83
5	82	84	86	90	93	94	95	95	96	95	91	84
6	83	86	87	90	93	94	95	96	96	95	91	85
7	84	86	87	89	91	92	95	95	96	94	90	85
8	78	80	81	82	84	86	88	89	90	85	81	78
9	69	71	72	74	77	81	82	82	83	78	73	70
10	62	64	64	67	70	75	77	77	78	71	66	63
11	56	57	58	61	65	71	73	72	74	66	61	58
12	52	52	53	57	62	68	70	70	71	64	58	54
13	49	48	49	54	59	66	69	69	70	63	57	52
14	47	45	46	52	58	66	69	68	70	63	57	51
15	46	44	46	51	59	67	70	69	72	66	59	51
16	47	44	46	53	62	69	73	71	75	69	62	53
17	50	46	49	57	66	73	76	75	80	75	67	58
18	55	51	54	63	72	78	80	79	84	81	73	63
19	60	57	60	69	78	82	85	85	88	85	78	68
20	65	62	65	74	82	86	89	88	91	88	80	71
21	68	66	69	77	84	88	90	90	92	89	82	74
22	71	69	71	79	86	89	92	91	93	90	84	75
23	73	72	73	81	87	90	93	92	93	91	85	77
24	75	74	76	82	88	91	93	93	94	92	87	78
Trạm Pleiku												
1	87	87	85	86	91	94	95	96	95	93	89	88
2	88	88	86	88	92	95	96	96	96	93	90	89
3	88	89	87	88	93	95	96	96	96	93	90	89
4	89	89	88	89	93	95	96	96	96	94	91	90
5	89	90	88	90	94	96	96	96	96	94	91	90
6	90	91	89	91	94	96	97	97	97	95	92	90
7	90	91	88	89	93	95	96	97	97	95	91	91

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	82	81	78	79	86	91	93	93	92	88	82	82
9	72	70	68	71	80	87	89	89	87	81	75	73
10	63	60	60	64	75	83	85	85	83	75	70	66
11	57	54	54	60	71	79	82	82	79	71	66	62
12	54	50	50	56	67	76	80	79	76	68	64	59
13	52	48	48	54	65	73	77	77	74	68	63	58
14	51	47	46	52	63	72	76	76	74	68	63	57
15	52	47	46	52	62	71	76	76	75	70	65	59
16	55	49	48	53	65	73	77	78	78	73	67	61
17	59	53	51	57	69	76	80	81	82	78	70	66
18	67	60	58	64	75	82	85	86	87	83	76	72
19	74	70	66	72	81	88	90	91	91	87	81	78
20	79	76	73	77	84	91	93	93	93	89	84	82
21	82	80	77	80	86	92	94	94	94	90	86	84
22	84	83	80	83	88	93	94	94	94	91	87	85
23	85	84	82	84	89	93	95	95	95	91	88	86
24	86	86	84	86	90	94	95	95	95	92	88	87
Trạm Quảng Ngãi												
1	92	91	91	91	88	86	87	87	91	93	93	92
2	92	92	92	92	89	87	88	88	92	93	94	92
3	93	92	92	92	90	88	88	89	92	93	94	93
4	93	93	93	93	90	88	89	89	93	94	94	93
5	93	93	93	93	91	89	90	90	93	94	94	93
6	93	93	94	94	91	89	90	91	94	94	94	93
7	94	93	93	92	87	85	86	88	92	93	94	93
8	91	89	87	82	77	75	77	79	84	87	89	90
9	86	82	78	74	69	67	69	71	77	81	84	86
10	80	76	72	68	63	61	63	64	71	76	80	81
11	77	72	69	66	61	58	59	60	67	74	78	79
12	75	71	68	65	60	57	58	59	67	73	77	78
13	74	70	68	64	60	57	58	60	67	73	77	77
14	74	70	68	65	60	57	59	61	68	72	77	77
15	75	71	69	67	63	60	62	63	70	74	78	78
16	77	73	72	71	66	64	66	66	73	77	80	80

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	80	77	76	76	70	67	70	70	77	80	84	83
18	84	82	82	81	76	72	74	75	81	84	88	86
19	87	86	85	84	80	76	79	79	85	87	89	88
20	89	87	87	86	82	79	81	82	87	89	91	89
21	90	88	88	87	83	81	83	84	88	90	91	90
22	91	89	89	88	85	83	84	85	89	91	92	91
23	91	90	89	89	86	84	85	86	90	91	92	91
24	92	91	90	90	87	85	86	87	91	92	93	92
Trạm Quy Nhơn												
1	84	84	86	87	84	75	78	77	81	85	88	83
2	84	84	86	87	84	75	78	77	82	85	88	84
3	85	85	87	87	84	75	77	77	82	86	88	84
4	85	85	87	88	85	75	77	77	83	86	88	84
5	85	85	87	88	85	75	77	77	83	86	88	84
6	86	86	88	88	85	75	77	78	84	86	89	84
7	85	86	88	86	81	72	74	75	81	84	88	84
8	82	82	82	80	74	67	69	69	76	80	84	82
9	79	78	77	76	71	65	66	66	71	76	81	79
10	76	74	74	73	70	63	64	64	68	73	79	77
11	73	72	72	72	70	62	63	63	66	72	77	75
12	71	71	71	72	69	61	62	62	66	71	76	74
13	71	70	71	71	70	61	63	62	66	71	76	73
14	71	70	71	72	71	63	63	63	67	71	76	74
15	72	71	73	74	74	65	65	65	69	72	77	75
16	73	73	75	77	76	68	69	68	71	74	79	76
17	76	77	79	80	80	71	73	71	74	77	81	78
18	79	80	82	83	82	74	76	74	77	80	83	80
19	81	82	84	85	83	76	78	75	79	81	84	81
20	82	82	84	85	84	76	78	76	80	82	85	82
21	82	82	85	86	84	76	78	77	80	83	86	82
22	83	82	85	86	84	75	78	77	81	83	86	82
23	83	83	85	86	84	75	78	77	81	84	87	83
24	83	83	85	86	84	75	78	77	81	85	87	83

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trạm Rạch Giá												
1	86	86	85	85	85	86	87	87	88	88	88	85
2	87	88	87	86	86	86	87	87	88	88	88	86
3	88	89	88	87	87	87	88	87	88	89	89	87
4	89	90	89	88	87	87	88	88	89	89	89	88
5	89	91	90	89	88	87	88	88	89	90	90	88
6	90	91	91	90	88	88	89	88	89	90	90	89
7	90	92	91	89	87	87	88	88	88	89	89	88
8	86	87	84	82	83	84	85	85	85	84	83	83
9	79	80	76	75	79	82	83	82	83	80	78	77
10	73	74	69	70	75	80	81	80	81	77	74	73
11	70	69	64	67	73	78	79	79	79	75	71	70
12	68	66	62	65	72	77	78	78	78	73	69	67
13	66	64	60	64	72	77	78	78	78	73	67	66
14	65	62	59	64	73	77	78	77	78	73	67	65
15	64	61	60	65	74	77	78	78	79	74	68	65
16	65	62	62	67	75	78	80	79	80	76	71	66
17	67	63	65	70	77	80	81	81	81	78	74	68
18	71	67	68	73	79	81	82	82	83	81	78	72
19	75	72	72	76	81	83	84	83	85	83	80	76
20	77	74	74	78	82	83	84	84	85	84	82	78
21	80	77	77	79	82	84	84	84	86	85	84	80
22	82	80	79	80	83	85	85	85	86	86	84	82
23	83	82	81	82	84	85	85	85	87	86	85	83
24	85	84	83	83	85	86	86	86	87	87	86	84
Trạm Sa Pa												
1	91	86	85	86	87	88	92	93	93	95	93	93
2	91	86	85	88	88	89	92	93	94	95	93	94
3	92	87	87	88	89	90	92	94	94	95	93	94
4	92	87	87	88	89	90	93	94	95	95	94	94
5	93	87	87	88	89	90	93	94	95	95	94	94
6	93	88	87	88	89	91	93	95	95	96	94	95
7	93	89	87	88	89	90	93	94	95	96	94	95
8	93	88	86	87	86	88	90	91	92	93	91	94

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	91	86	84	84	84	86	88	88	89	89	87	91
10	90	84	81	81	82	84	86	86	86	87	85	90
11	88	82	79	79	81	83	85	85	86	86	83	88
12	86	80	76	77	79	81	84	84	85	86	83	86
13	85	79	74	76	77	80	83	83	84	86	82	85
14	84	77	73	74	76	79	82	83	83	85	82	85
15	84	77	72	73	75	78	82	82	83	86	82	85
16	85	77	72	73	76	79	82	83	84	87	84	87
17	86	79	74	75	77	80	83	84	86	89	86	89
18	87	81	76	78	80	82	85	87	89	92	89	91
19	88	82	79	81	83	85	88	90	91	93	90	91
20	88	83	80	82	84	86	90	91	92	94	91	92
21	89	83	82	83	85	86	90	92	92	94	91	92
22	90	84	83	85	85	87	91	92	93	94	91	92
23	90	84	84	85	86	87	91	92	93	94	92	93
24	91	85	85	86	86	88	91	93	93	95	92	93
Trạm Sóc Trăng												
1	89	88	88	89	91	92	93	93	93	93	92	89
2	90	89	89	90	92	93	93	94	94	93	92	90
3	90	89	90	91	92	93	94	94	94	94	93	90
4	91	90	90	91	92	93	94	94	94	94	93	91
5	91	90	90	92	93	94	94	94	94	94	93	91
6	92	90	91	92	93	94	95	95	95	95	94	91
7	92	91	91	91	92	93	94	94	94	94	93	92
8	87	85	81	79	83	86	88	88	88	87	85	86
9	77	74	71	70	76	80	82	81	82	81	79	78
10	70	66	63	63	71	75	78	76	77	76	74	72
11	65	61	59	59	67	73	74	73	74	72	70	68
12	62	58	56	57	66	72	73	71	73	70	69	65
13	60	56	55	56	67	73	73	72	73	71	68	64
14	60	55	55	57	68	74	75	74	75	72	69	64
15	60	56	56	59	71	75	76	76	77	74	70	65
16	63	58	58	61	73	78	78	78	80	77	72	67
17	67	62	62	64	76	80	81	81	82	80	76	72
18	73	69	68	70	80	83	84	85	86	84	81	77

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	79	76	76	77	84	86	87	87	88	87	84	81
20	83	81	80	81	86	88	89	89	90	89	87	83
21	85	84	83	84	87	89	90	90	91	90	88	85
22	86	86	85	85	89	90	91	91	92	91	89	86
23	88	87	86	87	90	91	92	92	92	92	90	87
24	89	88	87	88	90	92	92	93	93	92	91	88
Trạm Sơn La												
1	90	87	83	86	86	91	93	94	93	91	91	90
2	92	88	85	87	88	92	93	94	94	92	92	91
3	92	89	86	88	89	92	94	95	94	92	92	91
4	93	90	87	90	89	92	94	95	95	93	93	92
5	93	91	88	90	90	93	94	95	95	94	93	92
6	93	92	89	91	91	93	95	96	95	94	94	92
7	93	92	89	91	90	93	94	96	96	95	94	93
8	93	91	88	88	85	88	90	92	91	91	91	92
9	89	86	83	82	77	80	84	85	84	83	85	86
10	82	78	75	75	71	75	79	79	77	74	76	77
11	75	70	67	68	66	70	75	74	72	69	70	70
12	70	63	61	63	63	69	74	71	69	65	65	66
13	65	58	57	59	61	69	73	70	67	63	62	62
14	63	55	53	56	60	69	72	70	66	62	61	60
15	61	53	51	55	59	69	72	70	66	62	61	60
16	61	53	50	55	60	69	72	71	67	64	62	60
17	63	54	52	56	61	70	74	73	70	66	65	63
18	67	57	54	59	64	73	77	75	74	71	70	68
19	74	63	59	63	69	76	80	80	79	76	77	75
20	80	70	66	70	74	80	84	85	83	80	81	80
21	83	75	71	75	78	84	88	88	86	84	85	83
22	86	79	75	79	81	87	90	90	89	86	87	86
23	88	82	78	82	83	89	91	91	90	88	89	87
24	89	84	81	84	85	90	92	93	91	89	90	89
Trạm Sơn Tây												
1	89	89	91	91	91	89	91	92	92	89	89	87
2	90	90	91	92	91	89	91	93	92	90	90	88
3	90	90	92	92	92	90	92	93	93	91	90	88

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	91	91	92	93	92	91	92	94	93	91	90	89
5	91	91	92	93	93	91	93	94	94	91	90	89
6	91	91	92	93	93	92	94	94	94	92	91	89
7	91	91	93	94	93	91	93	94	94	92	91	89
8	91	90	92	90	88	86	88	90	90	88	88	88
9	88	87	89	87	83	81	84	86	86	83	83	83
10	83	82	85	83	79	77	80	81	81	76	78	77
11	79	78	82	79	74	73	76	77	77	71	73	72
12	75	74	78	76	71	70	74	74	73	68	69	68
13	73	72	76	74	68	67	72	72	71	65	66	65
14	71	70	74	73	67	65	70	71	70	63	65	64
15	70	70	74	73	66	65	70	70	70	63	64	63
16	71	71	75	74	67	66	71	71	71	65	65	64
17	73	72	77	76	70	68	72	74	73	68	69	67
18	76	76	80	80	74	72	75	78	78	73	74	72
19	80	80	83	84	80	77	80	82	83	79	79	77
20	83	82	86	86	83	82	84	86	86	82	83	81
21	85	84	88	88	86	84	86	88	88	85	85	83
22	86	86	89	89	87	86	88	90	90	87	86	84
23	88	87	90	90	89	87	89	91	91	88	87	85
24	88	88	90	90	89	88	90	91	91	88	88	86
	Trạm Tam Đảo											
1	90	92	93	92	89	89	92	92	90	86	87	85
2	90	92	93	92	88	89	92	91	90	86	87	86
3	91	92	93	92	89	89	91	91	90	86	87	86
4	91	93	92	92	89	88	92	91	90	86	87	86
5	91	93	92	92	89	89	92	91	90	86	87	86
6	91	93	92	92	90	89	92	91	91	86	88	86
7	91	93	92	92	89	88	91	91	90	86	88	86
8	90	92	92	91	88	86	89	88	88	83	86	84
9	90	92	91	90	89	86	89	88	88	82	84	83
10	89	92	91	90	89	87	89	88	88	82	84	83
11	89	91	91	90	88	86	89	88	88	81	84	83
12	90	91	91	90	87	86	88	88	87	81	84	84

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	90	91	91	89	85	85	87	86	86	80	84	83
14	88	89	90	88	84	83	85	86	85	79	83	82
15	88	89	89	88	82	82	84	84	84	79	82	81
16	88	89	89	88	82	81	84	84	84	79	82	82
17	88	89	89	89	84	82	84	85	84	81	83	83
18	90	90	91	91	87	84	86	87	85	83	85	84
19	90	92	91	92	90	86	89	88	87	84	85	84
20	90	92	92	92	90	88	90	89	89	85	86	84
21	90	92	92	92	90	89	91	91	90	85	86	84
22	90	92	93	92	89	89	92	91	90	86	87	85
23	90	92	93	92	89	89	93	92	90	86	87	85
24	90	92	93	92	89	89	92	92	90	86	87	85
Trạm Tây Ninh												
1	82	85	86	89	91	93	94	94	94	94	89	84
2	84	86	88	90	92	94	94	94	95	95	90	86
3	85	88	89	91	93	94	95	95	95	95	91	87
4	86	89	90	92	93	94	95	95	95	95	92	88
5	87	89	91	93	94	95	95	95	96	96	93	89
6	88	90	91	94	94	95	96	96	96	96	93	90
7	89	90	91	93	92	94	95	95	95	95	93	90
8	84	85	83	83	84	86	88	87	89	88	85	83
9	74	74	72	74	77	79	81	80	82	80	76	72
10	65	65	64	66	70	73	75	74	76	75	69	65
11	59	59	58	60	65	69	70	69	73	70	65	60
12	55	54	54	57	62	66	67	67	70	68	62	57
13	52	51	51	54	60	65	67	66	70	67	60	54
14	50	48	49	52	60	66	67	65	70	67	60	52
15	49	47	48	52	62	67	68	67	71	68	60	52
16	49	47	48	54	64	69	71	70	74	71	63	53
17	52	49	51	57	68	73	75	73	78	76	69	58
18	59	55	57	63	74	79	80	79	83	83	76	66
19	67	63	64	70	79	84	85	85	87	88	82	73
20	72	69	69	74	82	87	88	87	90	90	85	76
21	75	73	73	78	85	89	90	89	91	92	86	78

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	76	77	77	81	87	90	91	91	92	93	86	79
23	78	80	81	84	88	91	92	92	93	93	87	81
24	81	82	83	87	89	92	93	93	94	94	88	83
Trạm Thái Bình												
1	91	91	93	94	93	90	90	93	94	92	90	88
2	91	92	94	94	93	91	90	93	94	92	90	88
3	91	92	94	94	94	91	91	93	94	92	90	88
4	92	92	94	95	94	91	91	93	95	93	90	89
5	92	92	94	95	94	92	91	94	95	93	90	89
6	92	92	94	95	94	92	91	94	95	93	90	89
7	91	92	94	94	92	89	89	93	94	92	89	88
8	90	91	93	91	88	84	85	88	90	87	86	85
9	87	88	91	88	83	78	81	84	84	79	80	79
10	83	85	88	85	80	74	78	80	80	73	74	74
11	79	82	86	83	77	71	75	78	77	69	71	69
12	77	80	85	82	76	69	72	77	76	67	69	67
13	75	78	84	81	76	68	71	76	75	66	68	65
14	74	77	83	80	75	68	71	75	75	66	68	64
15	74	77	84	81	76	69	71	75	76	67	68	64
16	75	78	84	82	77	70	72	77	77	69	70	66
17	78	80	86	84	80	73	74	79	80	75	74	70
18	82	83	88	87	84	78	77	83	85	81	80	76
19	85	85	90	90	88	83	80	87	89	85	83	80
20	87	87	91	92	90	86	83	90	91	87	85	82
21	88	88	92	92	91	88	85	91	92	89	87	84
22	89	89	92	93	92	89	87	92	93	90	88	86
23	90	90	93	93	92	89	88	92	93	90	89	87
24	91	91	93	94	93	90	89	93	94	91	89	88
Trạm Thái Nguyên												
1	85	86	89	89	88	89	90	92	90	87	86	83
2	86	87	89	90	89	90	91	92	91	88	86	84
3	87	87	90	90	89	90	92	93	92	89	87	84
4	87	87	90	91	90	91	92	93	92	89	87	84
5	87	87	91	91	91	91	92	93	92	89	87	85

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	87	87	91	92	91	91	93	93	93	90	88	85
7	87	88	91	91	90	90	91	93	92	89	87	85
8	86	86	89	88	85	85	87	88	87	84	83	82
9	83	84	87	85	81	81	83	83	82	78	79	77
10	78	80	84	81	77	77	79	78	76	71	73	70
11	74	76	81	78	74	73	75	75	72	66	68	65
12	70	73	78	76	71	70	72	71	69	63	65	62
13	68	70	76	74	68	67	70	70	67	62	63	60
14	67	69	75	73	67	66	69	69	67	60	62	58
15	67	68	74	72	66	65	69	70	68	60	62	58
16	67	68	75	73	66	66	69	70	69	61	63	59
17	69	70	76	75	68	68	70	72	71	64	66	61
18	72	73	79	78	71	71	74	76	74	69	71	66
19	75	76	81	81	76	76	78	80	80	75	75	70
20	78	79	83	83	80	79	82	84	83	79	78	74
21	80	81	85	85	82	82	85	87	86	82	81	77
22	82	83	86	87	85	84	87	88	87	84	82	78
23	83	84	87	88	86	86	88	90	88	85	84	80
24	84	85	88	88	87	88	89	91	89	87	85	81
Trạm Thanh Hóa												
1	88	89	92	92	89	84	88	91	91	89	88	85
2	88	89	92	93	90	85	88	91	91	90	89	86
3	89	90	92	93	90	85	89	91	92	90	89	86
4	89	90	93	93	91	86	89	92	92	91	89	87
5	89	90	93	93	91	86	89	92	92	91	89	87
6	89	91	93	93	91	87	90	93	93	91	88	87
7	89	91	93	93	90	85	89	92	92	90	88	86
8	88	89	91	90	85	81	84	88	89	86	85	84
9	85	87	89	86	80	76	80	83	85	81	80	80
10	81	83	86	83	75	71	75	79	80	75	75	75
11	78	80	83	80	72	67	71	76	77	71	71	70
12	75	77	81	79	71	65	70	73	75	69	69	67
13	74	75	80	78	71	64	69	73	74	68	68	66
14	73	75	80	79	72	65	70	73	74	68	68	65

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	74	76	81	80	73	65	70	74	75	69	69	66
16	75	78	83	82	75	68	72	76	76	71	71	68
17	77	80	85	84	78	71	74	78	79	74	74	71
18	81	83	87	87	82	75	77	81	82	79	79	75
19	83	85	89	90	86	78	81	84	86	82	82	78
20	85	86	90	91	87	80	83	86	87	84	83	80
21	86	86	91	91	87	81	85	88	88	85	84	82
22	87	87	91	91	88	82	86	89	89	87	85	83
23	87	88	91	92	88	83	86	89	90	88	86	84
24	88	88	92	92	88	83	87	90	90	88	87	84
Trạm Tuy Hòa												
1	87	87	88	87	86	79	80	81	86	90	91	87
2	87	88	89	88	87	79	80	81	86	90	91	87
3	87	88	89	89	87	79	80	82	86	90	91	87
4	88	89	90	89	87	80	80	82	86	91	91	88
5	88	89	90	90	88	80	80	82	86	91	91	88
6	88	89	90	90	88	81	80	82	86	91	92	88
7	88	89	90	89	85	78	78	80	85	90	91	88
8	85	86	86	81	76	72	73	75	78	85	88	86
9	81	80	78	73	68	67	69	69	73	80	85	82
10	77	74	72	67	63	63	64	64	67	76	82	79
11	74	71	69	64	61	60	61	60	64	74	80	78
12	73	69	67	63	60	58	59	59	63	73	80	77
13	73	68	67	64	61	57	57	58	62	73	79	76
14	73	69	67	64	63	57	57	59	63	73	80	77
15	74	70	69	66	65	58	59	60	65	75	81	78
16	76	73	72	70	68	60	62	63	68	77	83	79
17	79	76	75	74	72	63	65	66	71	79	85	81
18	82	81	80	78	76	67	69	70	76	82	87	83
19	83	83	82	81	79	71	73	74	78	84	88	84
20	84	84	83	82	81	73	75	76	80	85	89	85
21	85	85	84	83	82	75	77	78	82	86	89	85
22	86	85	85	84	83	76	78	79	84	87	89	86
23	86	86	86	85	84	77	79	80	85	88	90	86
24	87	86	87	86	85	78	79	81	86	89	91	86

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trạm Tuyên Quang												
1	88	87	88	87	86	87	89	90	91	89	89	88
2	89	88	89	88	87	88	90	91	92	90	90	88
3	90	88	90	89	89	89	90	92	92	90	90	89
4	90	89	90	90	90	90	91	93	93	91	91	89
5	90	89	90	90	90	91	92	93	93	91	91	89
6	90	89	91	91	90	92	93	94	94	92	91	89
7	90	89	91	90	90	90	92	93	93	92	91	89
8	90	88	90	87	85	86	87	89	89	88	88	87
9	87	85	87	84	81	81	83	84	84	82	84	83
10	82	80	82	80	76	76	78	79	79	76	77	76
11	77	76	78	77	72	73	74	75	74	71	73	70
12	73	72	75	73	69	70	71	72	71	67	68	65
13	70	69	72	71	67	67	69	69	69	65	66	63
14	68	67	71	69	65	65	68	68	68	63	64	62
15	68	67	70	68	64	65	67	67	68	63	64	61
16	68	67	71	68	64	64	67	68	69	64	65	62
17	70	69	73	71	66	66	70	71	71	67	69	65
18	75	72	76	74	70	69	73	75	76	75	76	72
19	79	76	79	78	74	74	77	80	81	79	80	77
20	82	79	81	80	77	78	81	83	84	83	83	81
21	84	81	83	82	80	81	83	85	86	85	85	83
22	86	83	85	84	82	83	85	87	88	87	87	85
23	87	85	86	85	84	84	86	89	89	88	88	86
24	88	86	87	86	85	86	88	90	90	88	88	87
Trạm Uông Bí												
1	85	85	89	90	89	90	90	92	90	86	85	82
2	85	86	89	90	90	91	90	92	91	87	85	83
3	85	86	90	90	90	91	90	93	91	87	85	83
4	86	86	90	90	90	91	90	93	91	87	85	83
5	86	86	90	91	90	91	91	93	91	87	85	82
6	86	86	90	91	90	91	91	93	91	86	85	82
7	86	86	90	91	89	89	89	92	90	86	85	82
8	84	85	88	87	84	83	84	87	84	78	79	78

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	80	82	86	84	80	80	80	82	79	69	71	71
10	75	78	83	82	77	77	77	79	76	64	66	65
11	72	75	81	80	75	75	75	77	74	62	63	61
12	70	74	80	79	74	73	74	75	73	61	61	59
13	69	72	79	79	74	72	73	74	73	60	61	59
14	68	71	78	78	73	72	73	74	73	61	61	58
15	69	71	78	78	74	73	73	75	74	62	62	59
16	70	72	79	79	74	73	74	76	75	65	65	61
17	72	74	80	80	76	76	76	79	78	69	69	65
18	76	77	82	82	79	79	78	81	81	74	74	71
19	79	80	84	85	83	83	82	85	85	78	77	74
20	81	81	86	87	85	85	84	88	87	81	80	77
21	82	83	87	88	86	87	86	89	88	82	81	79
22	83	84	87	88	87	88	87	90	89	83	82	80
23	84	84	88	89	88	89	88	91	90	85	83	81
24	85	85	88	89	88	89	89	91	90	86	84	82
Trạm Việt Trì												
1	88	86	88	89	88	87	89	89	89	87	86	84
2	88	87	89	90	89	89	90	91	90	87	88	85
3	89	88	89	91	90	90	91	91	91	88	88	86
4	90	89	90	91	90	90	91	92	91	89	89	87
5	90	89	90	91	90	91	92	92	92	89	89	87
6	91	89	90	92	91	91	92	93	92	90	90	88
7	91	90	90	91	90	89	91	92	92	90	90	88
8	91	89	90	89	86	85	87	87	88	86	87	87
9	88	87	88	86	81	80	82	83	83	81	82	83
10	85	83	84	82	77	76	78	79	78	75	77	77
11	80	78	81	79	73	72	74	75	73	70	72	72
12	76	75	77	75	69	69	71	72	70	66	68	67
13	73	71	74	72	67	66	69	69	67	62	65	64
14	71	69	72	70	65	64	67	67	66	60	63	62
15	69	68	72	70	64	62	67	66	65	60	62	61
16	69	68	72	71	64	63	67	67	66	61	63	62
17	71	69	74	73	66	64	68	69	68	63	65	64
18	74	72	76	76	70	68	71	72	72	68	70	68
19	78	76	79	80	74	73	75	76	77	73	74	72

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	80	78	82	82	78	77	79	80	81	77	78	75
21	83	80	84	84	81	80	82	83	83	80	81	78
22	84	82	85	85	83	83	85	85	85	82	83	80
23	86	84	86	87	85	84	86	87	87	84	84	82
24	87	85	87	88	87	86	88	88	88	86	85	83
Trạm Vĩnh Yên												
1	86	87	88	88	88	87	89	90	88	85	85	83
2	87	88	89	89	89	88	90	90	89	86	86	83
3	87	88	89	89	89	89	91	91	89	87	86	83
4	88	89	89	90	90	90	91	91	90	87	87	84
5	89	89	90	90	90	90	91	92	90	88	87	84
6	89	89	90	91	90	90	92	92	91	88	87	85
7	90	89	90	90	89	89	90	92	90	88	87	86
8	89	88	89	88	85	84	87	88	87	84	85	85
9	86	85	87	84	81	79	82	83	81	78	80	81
10	82	82	84	81	77	75	78	79	76	72	75	76
11	78	78	80	77	73	72	74	76	72	68	70	71
12	74	75	77	74	70	69	72	73	70	64	67	68
13	72	72	75	72	67	66	70	71	69	63	65	66
14	71	71	73	71	65	64	69	70	67	61	63	64
15	70	70	72	70	64	63	68	70	67	61	63	63
16	70	70	73	71	65	64	68	70	68	63	64	64
17	72	72	75	73	67	66	69	71	70	65	67	66
18	75	75	78	77	71	70	73	75	74	70	72	71
19	78	78	81	80	76	75	77	79	78	75	76	75
20	80	81	83	82	80	79	81	83	81	77	78	77
21	82	83	84	84	82	81	83	85	83	79	80	78
22	83	84	86	85	84	83	85	86	85	81	82	80
23	84	86	87	86	86	85	87	87	86	83	83	81
24	85	87	87	87	87	86	88	88	87	84	84	82
Trạm Vinh												
1	93	93	94	92	85	77	79	86	90	91	91	90
2	93	93	94	92	86	78	80	87	91	92	92	90
3	93	93	94	93	87	79	82	87	91	92	92	90
4	93	93	94	93	88	80	82	88	92	93	92	90

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	93	93	95	93	88	80	83	88	92	93	92	91
6	93	94	95	94	88	81	83	89	92	93	92	91
7	93	94	95	93	85	77	81	87	91	92	91	90
8	92	92	93	88	79	71	75	81	86	88	88	88
9	89	89	89	84	73	66	70	76	82	83	83	84
10	86	85	85	80	69	61	66	71	77	79	79	80
11	82	82	82	77	65	58	62	67	74	76	77	77
12	80	79	80	75	64	57	60	65	72	74	75	75
13	79	78	79	75	64	56	60	65	72	74	75	74
14	79	78	79	74	64	55	59	65	71	74	74	73
15	80	78	80	75	64	56	60	66	72	75	75	74
16	81	79	81	77	66	58	62	67	73	76	77	75
17	83	82	84	79	69	60	64	70	75	78	80	77
18	86	85	87	83	73	63	67	73	79	82	83	81
19	88	88	89	86	77	67	71	77	82	84	85	84
20	90	89	91	87	79	70	74	79	84	86	87	86
21	91	90	92	89	81	72	75	81	86	88	88	87
22	91	91	92	90	82	73	76	82	87	89	90	88
23	92	92	93	90	83	74	78	84	88	90	91	89
24	93	92	93	91	84	75	78	85	89	91	91	90
Trạm Vũng Tàu												
1	81	81	80	81	83	84	86	85	86	87	84	81
2	81	82	80	81	84	85	86	86	87	87	85	82
3	82	82	81	82	85	86	87	87	87	88	86	83
4	83	82	81	82	85	86	87	88	88	89	86	83
5	83	83	81	82	86	87	88	88	88	89	87	84
6	84	83	81	83	87	87	88	89	89	90	88	85
7	84	83	80	81	84	85	87	87	87	88	87	85
8	79	77	75	75	80	82	83	83	83	82	79	79
9	72	70	70	72	76	79	80	80	80	77	73	72
10	67	66	67	68	73	76	76	77	76	74	69	68
11	65	64	65	66	71	73	74	73	73	72	67	65
12	63	63	64	65	69	70	71	70	70	70	67	64
13	63	63	64	65	68	70	70	69	70	70	67	65
14	64	64	64	65	68	70	70	69	70	71	68	65

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.13 (tiếp theo)

Giờ	Tháng											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	66	66	66	67	70	71	72	71	73	72	69	67
16	68	68	68	69	73	74	74	74	75	74	71	69
17	71	71	71	71	75	76	77	76	77	77	74	72
18	74	75	74	75	77	78	79	79	79	80	78	75
19	76	77	77	77	79	80	81	80	81	81	79	77
20	77	79	78	78	80	81	82	82	82	82	80	78
21	78	79	79	79	80	81	83	82	83	83	81	79
22	79	80	79	80	80	82	84	83	84	84	81	79
23	79	80	80	80	81	83	84	84	84	85	82	80
24	80	81	80	80	82	84	85	84	85	86	83	80
Trạm Yên Bái												
1	94	94	94	93	92	93	94	95	95	93	93	93
2	95	94	94	94	93	93	94	95	95	93	93	94
3	95	95	94	94	93	94	94	95	95	94	93	94
4	95	95	95	94	94	94	95	95	95	94	93	94
5	95	95	95	95	94	94	95	96	95	94	93	94
6	96	95	95	95	94	94	95	96	95	94	93	94
7	96	95	95	95	94	94	94	95	95	94	93	94
8	95	95	94	93	90	90	91	92	93	92	92	93
9	93	92	92	90	86	86	87	88	88	86	87	90
10	88	87	88	86	82	81	82	83	82	80	81	83
11	83	82	83	82	77	77	78	79	78	75	75	76
12	79	78	80	78	74	74	75	75	74	71	71	71
13	76	75	77	75	71	71	73	73	72	68	69	68
14	75	73	76	74	70	69	71	71	70	67	68	67
15	74	73	76	74	70	68	70	70	70	67	68	66
16	75	73	76	74	70	69	71	71	71	68	70	67
17	77	75	78	76	72	71	74	73	74	72	74	71
18	81	79	81	80	75	74	77	78	80	81	83	79
19	86	84	85	84	80	80	82	84	87	88	88	86
20	90	87	88	87	85	85	87	89	91	91	91	89
21	92	90	90	89	88	88	90	91	92	92	92	92
22	93	91	91	91	89	90	91	93	93	92	92	92
23	93	92	92	92	90	91	92	94	94	93	93	93
24	94	93	93	92	91	92	93	94	94	93	93	94

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 - Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																			Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100
Lai Châu																				
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 35; ≤ 37	0,09	0,06	0,10	0,29	0,43	0,26	0,08	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4
> 33; ≤ 35	0,20	0,33	0,33	0,46	0,83	1,29	1,76	1,80	1,30	0,37	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8
> 31; ≤ 33	0,31	0,41	0,64	0,55	0,83	1,40	2,58	4,17	5,47	5,48	2,76	0,77	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,4
> 29; ≤ 31	0,20	0,41	0,58	0,62	0,99	1,61	2,51	3,70	5,17	6,91	8,68	8,63	4,55	1,47	0,21	0,02	0,00	0,00	0,00	46,3
> 27; ≤ 29	0,10	0,17	0,24	0,51	1,93	1,38	1,89	2,81	3,84	5,33	6,41	9,29	11,18	11,01	7,85	2,88	0,74	0,09	0,01	67,7
> 25; ≤ 27	0,02	0,02	0,14	0,37	0,58	1,37	2,01	2,65	3,48	4,06	4,78	6,50	6,92	10,10	14,16	15,85	15,07	8,47	1,77	98,4
> 23; ≤ 25	0,01	0,01	0,09	0,13	0,29	0,82	1,92	2,36	3,22	4,67	4,37	5,77	5,68	7,17	8,32	11,28	20,39	41,66	56,50	182,5
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,01	0,06	0,13	0,64	0,85	2,05	2,87	4,24	4,88	5,28	5,57	6,02	6,46	8,41	12,14	27,81	72,74	182,7
> 19; ≤ 21	0,02	0,03	0,12	0,09	0,13	0,35	0,64	1,01	1,53	3,10	4,19	5,48	5,35	6,39	6,84	7,63	10,16	20,10	31,22	110,0
> 17; ≤ 19	0,00	0,00	0,06	0,10	0,10	0,13	0,49	0,55	1,01	1,88	3,50	4,57	5,01	6,17	6,23	6,93	9,11	16,92	22,17	89,7
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,06	0,10	0,32	0,54	1,02	2,41	3,68	3,07	3,64	4,57	7,05	8,74	15,82	22,49	79,3
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,15	0,44	1,08	2,26	3,34	2,95	2,99	3,59	5,53	10,83	19,60	59,2
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,29	0,77	1,90	1,51	1,85	2,41	3,60	5,35	10,51	4,49
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,48	0,51	0,41	1,02	1,42	2,69	3,79	1,15
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,09	0,13	0,06	0,26	0,99	1,34	0,39
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	0,03	0,03	0,02	0,00	0,00	0,17	0,36	0,17
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,00

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	1,0	1,5	2,3	3,2	6,3	9,3	14,9	21,6	28,6	37,6	43,6	53,2	53,1	57,1	60,0	67,1	87,2	150,9	242,6	59,0	1000
Điện Biên																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 33; ≤ 35	0,01	0,00	0,13	0,07	0,06	0,17	0,39	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,14	0,50	0,49	1,16	1,92	3,37	2,79	1,10	0,23	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8
> 29; ≤ 31	0,00	0,07	0,39	0,81	1,32	2,02	2,64	4,62	8,53	9,29	6,83	2,44	0,67	0,21	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39,9
> 27; ≤ 29	0,02	0,23	0,71	1,02	3,58	1,84	3,05	4,54	6,18	8,90	11,79	12,49	9,00	4,14	1,70	0,57	0,25	0,05	0,01	0,00	70,1
> 25; ≤ 27	0,01	0,02	0,37	0,73	1,31	1,97	2,35	3,63	4,73	6,09	6,45	7,78	11,27	13,62	11,83	7,44	4,65	2,44	0,45	0,05	87,2
> 23; ≤ 25	0,02	0,06	0,14	0,58	0,82	1,90	2,37	3,09	3,66	4,35	4,79	4,78	5,24	7,60	10,41	14,97	19,21	26,51	19,08	2,37	132,0
> 21; ≤ 23	0,08	0,00	0,07	0,22	0,43	0,84	1,41	2,51	2,27	3,38	4,07	4,13	4,52	5,33	6,35	7,22	11,99	36,56	77,71	30,89	200,0
> 19; ≤ 21	0,02	0,06	0,05	0,15	0,34	0,49	0,75	1,38	1,62	2,31	3,26	3,74	4,26	5,30	5,09	5,87	9,14	17,87	45,51	19,25	126,4
> 17; ≤ 19	0,01	0,07	0,02	0,10	0,23	0,43	0,52	0,65	0,96	1,32	2,27	3,00	3,34	4,36	5,31	5,43	6,66	16,43	34,76	10,47	96,4
> 15; ≤ 17	0,01	0,00	0,01	0,06	0,14	0,16	0,37	0,45	0,59	1,04	1,50	1,99	3,25	3,75	4,37	4,71	6,36	14,96	27,48	9,00	80,2
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,17	0,15	0,30	0,58	0,73	1,05	1,75	3,60	4,22	3,45	3,73	8,94	27,39	11,32	67,5
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,10	0,20	0,37	0,76	1,49	2,09	2,81	3,44	3,27	4,91	17,96	12,03	49,5
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,21	0,23	0,53	0,69	0,83	0,90	1,61	2,86	8,76	7,69	24,3

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,22	0,75	0,68	1,11	2,90	2,89	8,7
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01	0,00	0,05	0,09	0,34	1,16	1,76	3,5
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,16	0,02	0,00	0,00	0,01	0,03	0,02	0,31	0,75	1,4
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,08	0,1
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,2	0,5	2,0	4,2	8,8	11,0	16,0	24,7	31,7	38,6	42,6	42,7	45,4	50,8	53,2	54,8	67,7	133,0	263,5	108,6	1000
Sơn La																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 33; ≤ 35	0,10	0,07	0,15	0,10	0,08	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5
> 31; ≤ 33	0,50	0,44	0,57	0,69	1,08	1,00	1,03	0,71	0,46	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6
> 29; ≤ 31	0,72	0,78	0,80	0,95	1,25	1,51	2,34	3,97	5,03	4,64	2,42	0,63	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,1
> 27; ≤ 29	0,56	0,83	1,01	0,95	4,82	1,80	2,33	4,15	6,20	11,40	12,21	9,89	4,75	1,23	0,17	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	62,3
> 25; ≤ 27	0,22	0,49	1,07	1,10	0,96	1,48	2,04	3,35	4,48	7,18	9,91	13,72	15,29	11,00	6,97	2,90	0,61	0,08	0,00	0,00	82,8
> 23; ≤ 25	0,13	0,21	0,48	0,78	1,11	1,40	2,33	2,70	3,61	5,12	5,89	7,51	9,58	12,42	16,30	16,79	14,78	7,96	2,09	0,21	111,4
> 21; ≤ 23	0,07	0,14	0,21	0,40	0,78	1,22	2,01	2,87	3,43	3,98	4,83	5,48	5,92	7,40	9,27	13,36	22,11	35,48	43,48	12,21	174,6
> 19; ≤ 21	0,01	0,11	0,19	0,24	0,55	0,91	1,04	2,20	2,76	3,44	3,97	4,35	5,37	6,20	7,59	10,69	13,48	20,59	45,34	27,05	156,1
> 17; ≤ 19	0,02	0,07	0,14	0,25	0,42	0,56	0,63	1,07	1,81	2,44	3,27	3,54	3,69	5,93	6,74	8,48	13,34	16,73	19,37	7,49	96,0
> 15; ≤ 17	0,08	0,05	0,15	0,26	0,19	0,39	0,60	0,77	0,91	1,34	2,12	2,78	3,75	4,69	6,07	8,69	11,03	13,77	15,61	6,65	79,9

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																			
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100
> 13; ≤ 15	0,00	0,01	0,02	0,24	0,30	0,36	0,67	0,49	0,67	0,94	1,33	1,93	2,55	3,92	5,62	7,49	10,15	12,93	13,21	6,19
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,17	0,29	0,55	0,46	0,69	1,00	1,10	2,04	2,87	3,78	6,07	7,55	11,37	11,47	7,20
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,14	0,25	0,34	0,38	0,46	1,19	1,75	1,93	2,50	3,18	4,23	5,77	9,26	6,94
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,23	0,49	0,54	0,80	1,62	2,28	2,57	2,67	4,01	5,10	5,22
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03	0,21	0,18	0,44	0,62	0,78	1,16	1,53	2,53	2,52
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,09	0,03	0,06	0,13	0,26	0,65	1,00	1,02
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,07	0,39	0,76	1,4
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,05	0,00
Tổng	2,4	3,2	4,8	6,0	11,6	10,8	15,5	23,1	30,2	41,9	48,0	52,9	55,9	59,7	68,0	81,2	101,5	131,0	168,9	83,5
Hòa Bình																				
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,02	0,29	0,55	0,34	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,84	2,19	1,81	0,49	0,21	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9
> 33; ≤ 35	0,08	0,09	0,04	0,05	0,01	0,30	0,91	3,43	4,38	4,08	1,88	0,48	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8
> 31; ≤ 33	0,01	0,07	0,09	0,05	0,04	0,13	0,59	1,71	4,83	8,71	10,29	5,72	1,93	0,35	0,07	0,00	0,00	0,01	0,00	34,6
> 29; ≤ 31	0,00	0,01	0,01	0,11	0,26	0,32	0,74	1,59	3,31	5,72	9,48	13,66	12,93	6,76	2,67	0,70	0,19	0,05	0,00	58,5
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,04	0,07	0,22	0,40	0,54	1,60	3,32	4,69	5,87	7,91	10,44	14,11	14,33	10,34	6,51	2,48	0,43	83,3
> 25; ≤ 27	0,02	0,00	0,04	0,08	0,07	0,32	0,55	0,97	1,86	3,09	4,00	5,10	6,79	8,94	12,52	17,14	20,98	26,82	15,77	126,7
> 23; ≤ 25	0,01	0,01	0,04	0,07	0,26	0,35	0,66	0,94	1,32	2,34	3,36	3,98	5,07	6,05	8,16	11,87	16,89	35,79	61,36	180,3
> 21; ≤ 23	0,01	0,04	0,07	0,13	0,29	0,59	0,81	1,23	1,47	2,41	3,03	3,53	4,11	5,53	6,10	7,73	11,28	21,50	34,80	118,1

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	
> 19; ≤ 21	0,01	0,02	0,12	0,26	0,30	0,57	1,04	1,37	1,54	1,71	1,87	2,68	3,48	4,43	5,66	7,29	9,14	15,87	21,96	10,10	89,4
> 17; ≤ 19	0,00	0,07	0,20	0,32	0,50	0,46	0,60	0,95	1,25	1,81	1,64	2,29	3,14	4,04	5,13	5,70	7,42	12,47	18,07	8,57	74,6
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,04	0,09	0,36	0,55	0,61	0,69	0,91	1,42	1,58	2,13	2,83	4,41	5,34	6,76	8,93	10,95	14,77	6,08	68,5
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,21	0,33	0,70	1,09	1,65	1,59	1,97	2,19	2,80	4,19	5,68	7,69	10,32	12,22	6,41	59,1
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,09	0,12	0,33	0,81	1,05	1,19	1,65	1,98	2,82	3,45	4,15	4,97	5,22	6,63	4,97	39,5
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,11	0,44	0,53	0,94	1,37	2,11	2,32	3,35	3,44	5,14	5,02	4,60	29,4
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,23	0,39	0,35	0,54	0,61	1,31	1,77	2,32	2,62	10,3
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	0,06	0,14	0,19	0,30	0,61	1,59	1,05	4,0
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,09	0,07	0,14	0,20	0,5
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,2	0,3	0,7	1,4	2,9	5,7	10,1	17,6	26,7	39,4	46,4	52,3	56,7	62,8	70,6	81,5	99,1	149,1	195,1	81,6	1000
Hà Giang																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	0,06	0,29	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,20	0,63	1,18	1,67	1,52	0,72	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1
> 31; ≤ 33	0,00	0,04	0,06	0,11	0,25	0,40	1,04	2,14	4,62	7,70	8,52	4,79	0,78	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5
> 29; ≤ 31	0,00	0,01	0,02	0,06	0,40	0,42	1,10	1,54	2,72	5,82	8,95	13,03	10,47	4,09	1,29	0,42	0,07	0,00	0,00	0,00	50,4
> 27; ≤ 29	0,00	0,05	0,01	0,13	0,47	0,61	0,96	1,80	2,45	4,28	6,22	7,62	11,42	13,72	11,40	6,86	2,91	1,06	0,09	0,00	72,1

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C		Độ ẩm, %																				
		> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 25; ≤ 27		0,00	0,02	0,09	0,21	0,36	0,30	0,56	1,19	2,07	3,41	4,36	5,51	6,58	8,87	11,74	16,06	17,23	15,77	10,71	0,49	105,5
> 23; ≤ 25		0,00	0,07	0,07	0,11	0,14	0,34	0,94	1,33	1,86	2,35	3,44	4,22	5,47	6,60	7,54	10,22	15,51	26,86	65,46	20,39	172,9
> 21; ≤ 23		0,00	0,02	0,09	0,18	0,27	0,47	0,74	1,17	1,29	1,73	2,29	3,32	4,20	5,31	6,15	8,51	10,09	17,01	44,99	25,34	133,1
> 19; ≤ 21		0,00	0,05	0,11	0,13	0,23	0,47	0,61	0,92	1,32	1,61	2,10	2,71	3,87	4,21	5,80	6,94	10,15	13,03	26,62	11,90	92,8
> 17; ≤ 19		0,01	0,01	0,07	0,28	0,49	0,50	0,57	1,01	0,95	1,40	2,09	2,43	3,20	4,42	5,60	6,79	9,22	11,99	24,38	10,85	86,3
> 15; ≤ 17		0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	0,46	0,51	0,83	1,06	1,12	2,07	2,20	2,69	3,61	4,96	6,99	9,69	12,94	22,57	10,78	82,6
> 13; ≤ 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,26	0,48	0,84	0,94	0,94	1,48	1,68	2,22	2,52	3,64	4,73	7,08	11,77	21,29	14,31	74,2
> 11; ≤ 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,22	0,37	0,44	0,81	0,89	1,45	1,26	2,03	2,51	3,94	5,17	7,07	10,19	8,25	44,8
> 9; ≤ 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,02	0,04	0,18	0,16	0,43	0,67	0,85	1,66	2,44	3,19	5,60	8,32	6,25	29,9
> 7; ≤ 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	0,05	0,04	0,12	0,27	0,36	0,55	1,10	2,16	4,24	4,77	13,7
> 5; ≤ 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,02	0,04	0,02	0,04	0,05	0,07	0,22	1,20	2,21	3,9
> 3; ≤ 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,51	0,5
> 0; ≤ 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng		0,0	0,3	0,5	1,3	3,0	4,6	8,7	14,4	21,5	32,9	43,4	49,5	53,0	56,6	62,7	74,5	91,5	125,5	240,1	116,0	1000
Lào Cai																						
> 41; ≤ 43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39		0,06	0,07	0,06	0,10	0,14	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6
> 35; ≤ 37		0,03	0,14	0,16	0,20	0,39	0,36	0,73	0,54	0,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7
> 33; ≤ 35		0,00	0,01	0,03	0,17	0,41	0,57	1,30	3,12	3,69	1,74	0,36	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
> 25; ≤ 27	0,00	0,05	0,07	0,13	0,25	0,18	0,08	0,15	0,14	0,27	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
> 23; ≤ 25	0,07	0,00	0,19	0,77	0,89	0,76	0,98	0,74	0,91	1,54	1,68	1,19	0,95	0,51	0,21	0,11	0,10	0,01	0,00	0,00	
> 21; ≤ 23	0,21	0,20	0,33	0,98	1,42	1,62	1,31	1,43	1,72	2,10	3,55	5,71	5,85	4,03	3,64	2,68	1,76	0,94	0,31	0,05	
> 19; ≤ 21	0,15	0,24	0,46	0,87	1,55	1,95	2,31	2,49	2,42	2,44	3,42	5,53	9,63	11,69	12,42	11,62	10,11	7,14	4,51	1,66	
> 17; ≤ 19	0,06	0,25	0,54	0,83	1,53	1,97	2,19	2,77	2,61	2,71	3,17	3,54	5,29	8,45	13,86	16,39	20,83	22,24	26,55	19,53	
> 15; ≤ 17	0,04	0,06	0,25	0,35	1,03	1,44	1,66	2,42	2,63	3,03	3,41	3,34	3,75	4,29	5,80	8,18	12,73	19,57	44,03	67,41	
> 13; ≤ 15	0,01	0,01	0,05	0,10	0,20	0,81	1,70	1,95	2,40	2,96	2,62	2,88	3,46	3,95	5,04	5,18	6,60	9,62	24,00	50,92	
> 11; ≤ 13	0,01	0,00	0,04	0,08	0,10	0,14	0,56	1,17	1,57	2,13	2,60	3,09	3,16	3,53	3,54	4,25	5,34	6,02	15,72	42,93	
> 9; ≤ 11	0,00	0,01	0,01	0,04	0,10	0,17	0,30	0,48	0,89	1,20	1,50	1,86	1,98	2,10	2,41	3,00	4,40	4,93	12,06	44,18	
> 7; ≤ 9	0,01	0,02	0,04	0,01	0,01	0,07	0,19	0,14	0,29	0,63	0,74	0,79	1,16	1,48	1,92	1,98	2,40	3,40	8,31	44,66	
> 5; ≤ 7	0,02	0,01	0,01	0,01	0,04	0,00	0,12	0,06	0,08	0,14	0,39	0,37	0,68	0,66	0,82	0,99	1,28	1,66	5,80	42,76	
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,11	0,20	0,32	0,38	0,56	0,63	0,48	0,91	1,26	3,69	30,75	
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,13	0,23	0,33	0,44	0,24	0,60	1,06	2,13	23,72	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,05	0,06	0,21	0,10	0,14	0,35	0,45	1,66	16,20	
Tổng	0,6	0,9	2,0	4,2	7,1	9,1	11,4	13,8	15,7	19,3	23,4	28,8	36,6	41,8	50,8	55,2	67,4	78,3	148,8	384,8	
																				1000	

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
Yên Bái																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,29	0,24	0,27	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,08	0,14	0,64	1,24	1,38	1,31	0,51	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,06	0,09	0,47	1,83	4,02	6,91	6,81	2,82	0,59	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	23,8
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,08	0,14	0,17	0,55	0,91	1,28	3,33	6,27	11,90	13,54	8,41	4,07	1,68	0,74	0,20	0,05	0,00	53,3
> 27; ≤ 29	0,03	0,00	0,01	0,03	0,12	0,09	0,59	0,63	1,43	2,62	4,16	6,14	9,37	12,65	12,72	9,99	7,60	5,39	2,25	0,08	75,9
> 25; ≤ 27	0,00	0,01	0,01	0,08	0,09	0,05	0,26	0,54	0,90	1,50	3,01	3,93	5,14	7,47	10,88	14,52	19,12	23,49	29,83	3,95	124,8
> 23; ≤ 25	0,03	0,03	0,03	0,10	0,05	0,14	0,24	0,56	0,91	1,36	2,23	2,62	2,66	4,58	6,33	8,87	14,56	28,60	74,19	22,48	170,6
> 21; ≤ 23	0,01	0,03	0,01	0,04	0,08	0,32	0,45	0,81	1,29	1,63	2,03	2,23	2,78	3,08	4,76	6,36	9,71	16,67	52,48	23,68	128,4
> 19; ≤ 21	0,01	0,04	0,03	0,09	0,09	0,38	0,42	0,81	1,00	1,55	1,54	2,15	2,48	3,16	4,63	6,13	8,71	13,21	32,54	14,42	93,4
> 17; ≤ 19	0,00	0,09	0,13	0,36	0,35	0,38	0,51	0,86	0,91	1,31	1,51	1,84	1,96	2,61	3,66	4,72	6,40	10,36	29,23	15,91	83,1
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,06	0,14	0,35	0,55	0,31	0,59	0,72	0,96	1,13	1,73	2,01	2,93	3,35	4,93	6,94	9,58	18,13	16,78	71,2
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	0,23	0,29	0,59	0,67	0,87	1,33	1,75	2,30	2,89	4,17	6,07	9,37	19,05	19,27	69,0
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,22	0,12	0,22	0,55	0,90	0,95	1,11	1,57	2,10	2,74	4,52	5,43	13,79	11,22	45,4
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,05	0,05	0,23	0,32	0,77	1,38	1,22	1,83	2,55	4,86	10,04	10,08	33,4
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,18	0,44	0,68	0,91	1,98	5,12	6,54	15,9
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,06	0,12	0,36	0,91	3,26	4,7
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,18	0,03	0,29	0,6

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,1	0,2	0,3	1,0	1,4	2,5	4,4	7,5	12,6	20,9	32,1	42,5	46,5	50,9	57,2	66,7	88,0	129,7	287,6	148,0	1000
Tuyên Quang																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
> 35; ≤ 37	0,00	0,02	0,01	0,02	0,11	0,14	0,55	0,32	0,17	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,14	0,55	1,49	2,71	2,27	0,79	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1
> 31; ≤ 33	0,00	0,02	0,01	0,01	0,07	0,22	0,28	1,20	4,02	8,08	11,48	5,64	1,21	0,16	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,52	0,94	1,60	2,68	5,30	10,46	15,55	13,80	7,50	2,65	0,52	0,02	0,00	0,00	0,00	61,8
> 27; ≤ 29	0,00	0,02	0,04	0,17	0,40	0,20	0,67	1,38	2,34	4,42	5,51	8,04	12,55	17,57	18,35	13,67	5,57	1,43	0,13	0,01	92,5
> 25; ≤ 27	0,00	0,01	0,05	0,08	0,30	0,20	0,38	1,03	1,42	2,80	4,55	5,24	7,44	9,86	16,08	23,19	28,27	24,11	10,36	0,34	135,7
> 23; ≤ 25	0,00	0,04	0,12	0,17	0,32	0,40	0,83	0,78	1,62	2,30	3,14	3,32	5,34	7,14	9,94	15,69	21,93	33,27	51,00	5,20	162,5
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,05	0,06	0,41	0,47	0,73	1,43	1,49	2,09	2,68	3,17	4,46	5,62	7,70	10,22	14,10	20,47	31,21	5,14	111,5
> 19; ≤ 21	0,05	0,02	0,14	0,12	0,49	0,55	0,96	1,08	1,72	1,75	2,42	3,31	4,44	4,92	6,60	9,14	10,33	13,75	21,90	3,77	87,5
> 17; ≤ 19	0,01	0,10	0,35	0,36	0,52	0,53	0,72	1,27	1,43	1,62	2,22	3,17	3,47	3,80	5,76	7,19	8,52	11,90	21,54	5,33	79,8
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,12	0,14	0,55	0,48	0,72	0,82	1,37	1,66	2,00	3,50	4,12	5,29	6,04	6,96	7,46	10,62	14,46	7,44	73,8
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,31	0,54	0,66	0,97	1,88	2,69	3,11	3,48	3,25	4,25	5,95	7,18	9,91	13,54	8,23	66,1
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,17	0,20	0,44	0,74	1,10	1,64	2,08	2,62	3,56	3,36	3,65	4,97	4,94	7,74	4,31	41,6
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,01	0,12	0,20	0,40	0,80	1,43	1,58	2,17	2,71	3,53	3,43	4,09	5,93	2,57	29,0

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,07	0,25	0,43	0,61	0,95	1,43	2,74	3,79	1,80	12,2
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,07	0,19	0,66	1,74	0,78	3,5
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,05	0,14	0,01	0,3
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,1	0,2	0,9	1,2	3,8	4,5	8,1	13,6	22,9	35,7	50,4	57,7	64,8	71,3	84,1	100,8	113,5	137,9	183,5	44,9	1000
Bắc Cạn																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,05	0,05	0,02	0,23	0,09	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,01	0,05	0,02	0,22	0,49	1,21	1,42	1,03	0,44	0,18	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1
> 31; ≤ 33	0,02	0,01	0,00	0,04	0,15	0,34	0,63	1,58	4,48	7,48	7,55	3,78	1,02	0,15	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3
> 29; ≤ 31	0,00	0,02	0,04	0,20	0,42	0,84	1,44	2,05	2,76	6,34	11,03	11,95	9,45	3,57	1,47	0,51	0,19	0,01	0,00	0,00	52,3
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,07	0,20	0,51	0,85	1,14	2,89	2,70	4,48	5,62	7,78	11,54	12,43	10,07	6,26	3,68	1,44	0,26	0,00	71,9
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,07	0,26	0,27	0,68	0,94	1,80	2,56	3,75	4,59	4,86	5,84	7,50	10,45	13,53	15,19	17,26	12,84	0,53	102,9
> 23; ≤ 25	0,01	0,09	0,09	0,39	0,50	0,85	0,99	1,31	2,06	2,66	3,42	3,96	4,31	5,38	6,73	9,23	14,28	23,72	69,22	16,82	166,0
> 21; ≤ 23	0,01	0,09	0,13	0,20	0,68	0,57	1,04	1,46	1,58	2,29	3,38	4,05	4,35	4,76	5,91	7,07	8,88	15,91	51,72	26,71	140,8
> 19; ≤ 21	0,08	0,11	0,13	0,50	0,53	0,80	0,95	1,22	1,42	1,50	2,42	3,64	3,80	4,46	5,34	6,27	7,37	11,72	29,81	12,32	94,4
> 17; ≤ 19	0,14	0,19	0,57	0,35	0,76	0,69	0,85	1,23	1,53	1,97	2,01	2,43	4,17	4,46	4,61	5,02	6,34	9,45	21,79	13,61	82,2
> 15; ≤ 17	0,01	0,09	0,14	0,60	0,48	0,46	0,74	1,09	1,43	1,88	3,10	2,94	4,39	4,14	4,95	4,53	5,70	7,76	17,10	12,90	74,4

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,04	0,08	0,23	0,30	0,56	1,09	1,57	2,39	2,65	3,58	3,96	4,53	4,80	5,38	5,27	6,91	13,79	9,34	66,5
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,49	1,08	1,33	1,72	2,87	2,83	2,81	3,12	3,36	3,24	3,25	4,94	9,49	7,44	48,2
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,21	0,75	1,02	1,79	2,04	2,87	2,91	3,18	2,49	2,80	2,95	5,40	3,90	32,4
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	0,39	0,53	0,95	1,69	1,51	2,14	1,87	2,31	2,47	3,77	3,86	21,6
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,11	0,13	0,22	0,35	0,35	0,53	0,67	0,90	2,40	2,45	8,1
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,05	0,06	0,21	1,22	2,59	4,2
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,02	0,18	0,81	1,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,1
Tổng	0,3	0,6	1,3	2,9	4,6	7,1	10,5	18,2	25,7	38,9	51,5	55,1	60,4	59,3	63,4	66,0	76,0	105,7	239,0	113,4	1000
Thái Nguyên																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,20	0,41	0,15	0,12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,19	0,72	1,45	1,75	1,82	0,65	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,25	0,52	1,36	3,60	6,70	8,16	4,85	1,79	0,25	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,7
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,04	0,07	0,48	0,48	1,00	1,89	2,55	4,47	9,19	13,89	13,83	8,15	3,50	1,04	0,14	0,01	0,00	0,00	60,7
> 27; ≤ 29	0,02	0,01	0,07	0,14	0,51	0,65	0,99	1,66	2,82	3,87	4,63	6,54	11,46	14,85	16,97	14,12	9,82	3,54	0,28	0,00	93,0
> 25; ≤ 27	0,00	0,07	0,13	0,18	0,52	0,27	0,77	0,92	1,77	2,82	4,16	4,67	6,52	8,06	13,08	19,66	29,32	33,78	13,08	0,22	140,0
> 23; ≤ 25	0,02	0,08	0,06	0,25	0,57	0,74	0,74	1,14	1,82	2,35	3,01	3,98	5,42	6,01	8,16	11,02	21,26	40,80	48,65	4,45	160,5
> 21; ≤ 23	0,00	0,01	0,07	0,24	0,44	0,90	1,10	1,16	1,72	2,47	2,71	2,88	4,40	5,34	6,73	8,35	13,32	22,36	35,23	7,61	117,0

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	
> 19; ≤ 21	0,08	0,02	0,12	0,25	0,54	0,91	1,14	1,40	1,78	1,95	2,63	3,50	4,06	4,86	5,92	7,07	9,84	14,18	23,79	5,52	89,6
> 17; ≤ 19	0,20	0,18	0,34	0,34	0,59	1,04	1,44	1,96	1,70	2,35	2,15	3,26	3,88	4,32	5,12	5,78	7,92	11,59	17,19	6,70	78,0
> 15; ≤ 17	0,05	0,19	0,24	0,35	0,61	0,81	0,97	1,47	2,35	2,23	3,63	3,75	4,37	5,46	5,18	5,57	6,18	8,22	12,26	5,63	69,5
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,09	0,12	0,25	0,64	1,06	1,23	2,21	3,37	2,69	3,55	4,21	4,87	5,49	6,06	6,04	7,69	10,27	4,78	64,6
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,37	0,60	1,40	1,91	2,28	2,70	2,78	2,87	3,48	3,74	3,91	4,38	4,21	5,88	3,28	44,0
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,07	0,40	0,63	1,22	1,52	2,23	2,61	3,58	3,29	2,38	2,31	3,50	2,87	1,45	28,2
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,38	0,44	0,55	0,87	1,33	1,55	1,77	1,91	1,90	2,69	0,64	14,2
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,06	0,06	0,07	0,13	0,12	0,35	0,61	1,05	1,56	0,28	4,4
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,05	0,02	0,08	0,17	0,24	0,14	0,7
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,4	0,6	1,2	2,0	5,1	7,6	11,5	17,6	26,9	38,3	48,3	56,6	66,4	70,7	78,9	87,1	113,1	153,0	174,0	40,7	1000
Việt Trì																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,07	0,05	0,20	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
> 35; ≤ 37	0,00	0,01	0,02	0,12	0,42	0,64	0,76	0,39	0,14	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,07	0,13	0,60	1,50	2,62	3,32	2,17	0,62	0,08	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,2
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,01	0,05	0,07	0,41	0,78	2,40	5,62	9,05	8,54	4,89	1,47	0,33	0,11	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	33,8
> 29; ≤ 31	0,00	0,01	0,14	0,08	0,23	0,74	1,58	1,57	2,89	6,05	10,37	14,21	12,86	7,10	3,50	1,29	0,29	0,08	0,01	0,02	63,0
> 27; ≤ 29	0,04	0,04	0,04	0,15	0,53	0,47	0,78	1,66	2,63	4,39	5,98	7,67	11,67	15,61	17,15	13,20	8,53	3,86	0,89	0,11	95,4

Bảng A.14 (tiếp theo)

[illegible]

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,05	0,12	0,18	0,08	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,08	0,13	0,17	0,32	0,76	0,74	0,61	0,23	0,03	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	0,13	0,19	0,27	0,28	0,52	1,58	2,91	3,09	3,13	2,27	1,30	0,92	0,32	0,04	0,00	17,00
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,17	0,30	0,53	0,53	0,98	1,91	3,24	5,99	8,14	10,53	11,47	10,05	7,09	2,89	0,62	64,60
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,00	0,04	0,23	0,28	0,40	0,66	0,54	1,15	1,73	2,71	5,09	8,82	14,66	18,24	22,64	23,92	22,77	15,15	139,00
> 19; ≤ 21	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16	0,32	0,32	0,68	0,79	1,16	1,86	2,48	4,04	6,20	9,87	14,20	20,28	29,40	39,95	68,16	199,90
> 17; ≤ 19	0,00	0,00	0,00	0,04	0,13	0,18	0,53	0,66	1,02	1,19	1,96	2,49	3,73	4,87	6,96	9,26	10,64	13,56	19,49	60,33	137,10
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	0,17	0,40	0,54	0,75	1,42	1,73	1,78	3,06	3,26	5,15	5,39	6,60	7,94	11,65	54,50	104,40
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,19	0,44	0,58	0,78	1,20	1,72	2,44	2,11	3,19	3,98	3,95	4,66	5,99	8,16	51,03	90,50
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,01	0,01	0,10	0,25	0,34	0,37	0,59	1,33	1,96	1,91	2,29	2,88	3,20	3,88	3,50	4,59	7,35	39,43	74,00
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,01	0,01	0,19	0,28	0,37	0,50	0,97	1,42	1,61	2,18	2,60	2,85	3,50	3,53	3,71	3,85	4,09	29,09	60,80
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,03	0,03	0,16	0,30	0,35	0,43	0,85	1,19	1,91	1,98	2,35	2,71	2,79	2,12	2,85	2,73	3,98	17,50	44,20
> 5; ≤ 7	0,00	0,01	0,01	0,05	0,13	0,37	0,44	0,68	0,85	1,49	1,80	1,80	1,74	1,60	1,82	1,63	1,86	1,99	2,62	12,43	33,30
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,17	0,21	0,44	0,43	1,03	1,55	1,37	1,25	1,28	1,20	1,29	1,61	1,86	8,86	22,70
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,08	0,17	0,22	0,32	0,34	0,54	0,53	0,52	0,49	0,62	1,23	2,43	7,60
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,05	0,05	0,01	0,06	0,13	0,80	1,20
Tổng	0,0	0,0	0,1	0,3	1,4	2,9	4,5	6,6	8,9	14,4	21,8	28,4	38,1	49,5	66,7	76,7	89,5	103,7	126,2	360,3	1000
Vĩnh Yên																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,27	0,17	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,32	1,18	0,93	0,72	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,35	2,09	4,85	4,59	1,88	0,35	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,01	0,08	0,15	0,20	0,55	1,22	2,94	8,15	11,34	9,18	3,26	0,88	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,01	0,08	0,20	0,47	0,79	1,40	2,59	4,57	7,78	13,50	15,65	11,49	5,82	1,77	0,36	0,01	0,00	0,00	66,5
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,13	0,24	0,28	0,52	0,97	2,38	3,17	5,00	6,54	10,55	14,99	19,38	17,38	12,71	5,08	0,20	0,00	99,5
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	0,28	0,70	0,73	1,51	2,74	3,78	5,16	6,21	8,64	12,75	21,40	33,82	37,78	12,65	0,12	148,4
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,05	0,05	0,13	0,19	0,73	1,20	1,37	2,50	3,08	4,35	5,07	6,46	9,51	13,22	20,34	39,18	39,91	3,12	150,5
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	0,49	0,61	1,06	1,47	2,50	3,58	4,08	4,27	5,93	7,72	9,89	13,21	21,87	21,66	3,62	102,1
> 19; ≤ 21	0,00	0,05	0,06	0,06	0,19	0,58	0,95	1,09	1,83	2,33	2,25	3,60	4,24	4,90	7,15	9,38	11,80	17,45	17,23	2,70	87,8
> 17; ≤ 19	0,00	0,06	0,23	0,33	0,19	0,58	1,05	0,79	1,37	2,10	2,51	3,23	4,26	4,74	5,62	7,64	9,54	13,76	14,17	4,11	76,3
> 15; ≤ 17	0,00	0,01	0,05	0,08	0,24	0,35	1,11	1,08	1,31	2,06	2,42	3,43	4,79	4,91	6,41	7,15	9,19	11,31	11,65	4,16	71,7
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	0,22	0,38	1,00	1,08	2,23	2,50	3,10	3,10	4,19	5,04	6,17	7,79	8,58	11,25	3,70	60,5
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,04	0,23	0,59	0,97	1,48	1,65	2,29	2,62	3,84	4,01	5,06	4,20	4,51	5,30	2,28	39,2
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,08	0,15	0,50	0,56	0,92	1,68	1,78	2,53	3,20	3,20	2,84	3,87	4,79	2,25	28,4
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,29	0,74	0,51	0,67	1,13	1,60	1,46	2,53	1,29	10,6
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,12	0,18	0,13	0,23	0,37	0,60	0,29	2,0
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,04	0,01	0,00	0,2
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,0	0,1	0,4	0,9	2,3	4,3	9,4	14,3	25,0	39,2	48,9	60,8	66,6	74,1	87,6	103,5	127,6	165,3	141,9	27,6	1000

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
	Cao Bằng																				
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
> 35; ≤ 37	0,01	0,01	0,05	0,07	0,14	0,37	0,20	0,16	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0
> 33; ≤ 35	0,02	0,02	0,01	0,10	0,20	0,53	0,67	1,28	1,43	1,16	0,69	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2
> 31; ≤ 33	0,03	0,09	0,02	0,17	0,40	0,51	1,01	1,97	3,88	6,49	6,11	3,30	0,90	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0
> 29; ≤ 31	0,05	0,06	0,12	0,20	0,43	0,71	1,23	2,35	3,01	5,50	8,59	10,68	6,85	3,69	0,93	0,17	0,02	0,00	0,00	0,00	44,6
> 27; ≤ 29	0,05	0,10	0,07	0,24	0,75	0,76	1,64	2,04	3,43	3,30	5,00	7,43	9,79	11,17	7,72	4,39	1,61	0,25	0,01	0,00	59,7
> 25; ≤ 27	0,05	0,06	0,22	0,16	0,29	0,54	0,79	2,02	2,39	3,58	3,80	5,37	5,64	7,51	10,93	13,57	14,31	9,66	3,47	0,33	84,7
> 23; ≤ 25	0,03	0,07	0,13	0,40	0,32	0,66	0,91	1,25	1,99	2,09	3,11	3,69	4,91	5,29	6,69	10,41	17,18	26,24	38,66	13,70	137,7
> 21; ≤ 23	0,01	0,07	0,09	0,35	0,49	0,77	0,87	1,33	1,61	1,97	2,10	3,17	4,12	4,20	6,07	7,46	11,24	17,71	47,96	43,17	154,8
> 19; ≤ 21	0,02	0,06	0,18	0,41	0,53	0,67	0,86	1,08	1,41	1,48	1,92	2,69	3,15	3,68	4,84	6,70	9,73	14,72	25,42	16,69	96,3
> 17; ≤ 19	0,09	0,14	0,21	0,26	0,59	0,67	0,77	1,33	1,44	1,38	1,59	1,99	2,98	3,16	4,39	4,92	7,48	12,20	20,65	13,49	79,7
> 15; ≤ 17	0,07	0,08	0,25	0,39	0,52	0,56	0,77	0,94	1,27	1,61	1,92	2,30	2,63	2,66	3,86	5,36	6,68	9,89	18,57	12,19	72,5
> 13; ≤ 15	0,02	0,00	0,02	0,10	0,37	0,60	0,84	0,83	1,14	1,64	2,00	2,25	2,68	2,96	4,17	4,69	6,79	10,29	18,29	10,68	70,4
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,02	0,02	0,18	0,40	0,72	0,85	1,00	1,23	1,62	1,93	1,71	2,24	3,51	4,77	6,34	9,19	15,09	10,51	61,4
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,17	0,26	0,66	0,95	1,27	1,69	1,86	1,69	1,79	2,28	2,54	4,01	5,50	11,71	9,34	45,9
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	0,12	0,24	0,60	0,74	1,04	1,36	1,47	2,53	2,94	3,11	4,04	7,68	5,88	32,0
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,01	0,09	0,09	0,21	0,13	0,21	0,61	0,74	1,27	2,22	2,30	5,92	4,74	18,6
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,01	0,03	0,05	0,00	0,01	0,02	0,10	0,37	1,10	2,53	2,45	6,8

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,07	0,41	1,96	2,5
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,17	0,2
Tổng	0,5	0,8	1,4	2,9	5,3	8,0	11,8	18,2	25,4	33,4	41,1	48,0	48,6	50,6	58,7	69,3	91,1	123,2	216,4	145,3	1000
Lạng Sơn																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,07	0,10	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,26	0,29	0,55	0,47	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8
> 31; ≤ 33	0,00	0,02	0,02	0,01	0,00	0,19	0,57	1,45	3,72	4,61	3,19	0,60	0,13	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6
> 29; ≤ 31	0,00	0,03	0,15	0,06	0,23	0,38	0,40	1,13	2,76	6,17	10,94	8,91	4,73	1,29	0,23	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5
> 27; ≤ 29	0,02	0,08	0,05	0,09	0,58	0,55	1,07	1,38	2,34	3,48	5,33	9,18	12,00	10,97	6,10	2,99	0,62	0,21	0,01	0,00	57,1
> 25; ≤ 27	0,00	0,03	0,02	0,09	0,24	0,43	0,68	2,02	2,91	3,22	4,10	4,69	5,42	9,40	13,12	15,78	13,26	7,31	1,55	0,06	84,3
> 23; ≤ 25	0,00	0,06	0,06	0,27	0,30	0,46	0,60	1,10	1,89	2,35	3,43	4,54	4,95	5,28	7,00	11,93	20,15	34,69	38,88	6,30	144,2
> 21; ≤ 23	0,08	0,06	0,17	0,13	0,51	0,80	0,81	1,14	1,89	2,21	2,77	2,89	3,70	4,78	6,26	8,29	13,37	24,46	60,77	32,07	167,2
> 19; ≤ 21	0,03	0,10	0,11	0,41	0,47	0,67	0,83	1,27	1,49	1,77	1,94	2,62	3,14	3,95	4,75	7,52	11,59	17,88	26,68	10,69	97,9
> 17; ≤ 19	0,02	0,10	0,23	0,46	0,46	0,67	0,95	1,11	1,19	1,33	1,81	1,79	2,59	3,47	4,30	5,82	8,12	14,41	21,12	8,64	78,6
> 15; ≤ 17	0,06	0,24	0,24	0,25	0,47	0,87	0,80	1,14	1,11	1,65	1,57	1,47	2,08	2,91	4,37	5,19	6,89	11,28	16,32	9,07	68,0
> 13; ≤ 15	0,09	0,24	0,27	0,43	0,58	0,57	0,79	0,76	1,25	1,92	1,81	1,86	1,95	3,13	3,92	4,67	5,48	7,86	12,51	6,57	56,7
> 11; ≤ 13	0,00	0,02	0,13	0,32	0,43	0,74	0,70	0,94	0,98	1,33	2,17	2,30	3,14	3,27	3,91	4,60	5,84	8,60	12,08	7,28	58,8
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,01	0,05	0,24	0,79	0,71	1,16	1,32	1,49	1,60	2,33	2,56	2,68	3,10	3,78	5,26	7,32	12,55	8,50	55,4

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	0,26	0,46	0,73	1,12	1,62	1,69	2,20	1,52	2,11	2,19	2,06	3,49	4,93	6,29	4,85	35,7
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,17	0,22	0,18	0,63	0,98	1,00	1,36	1,35	1,36	1,35	1,49	2,45	3,64	5,27	3,68	25,1
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,10	0,21	0,26	0,71	0,51	0,71	1,22	2,19	3,78	1,86	11,6
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,23	0,13	0,22	0,18	0,59	1,98	0,84	4,3
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,44	0,58	1,1
Tổng	0,3	1,0	1,5	2,7	4,8	7,9	9,9	16,1	25,1	34,4	43,5	47,0	49,6	55,6	61,2	75,1	97,9	145,4	220,2	101,0	1000
Bắc Giang																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,19	0,35	0,26	0,18	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,23	0,95	2,06	2,32	1,29	0,43	0,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	0,15	0,29	0,74	2,06	4,85	8,01	7,53	4,62	1,20	0,19	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	29,9
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,09	0,07	0,22	0,42	0,59	1,37	2,05	3,16	5,54	10,66	15,47	11,05	5,97	1,97	0,39	0,10	0,02	0,01	59,2
> 27; ≤ 29	0,00	0,02	0,10	0,09	0,40	0,34	0,39	1,32	2,43	3,50	3,92	5,19	8,20	13,56	17,58	16,99	11,78	5,26	0,88	0,32	92,3
> 25; ≤ 27	0,03	0,03	0,09	0,13	0,17	0,48	0,56	0,91	1,32	2,38	3,46	4,51	5,59	7,88	10,96	18,72	30,49	37,31	18,09	2,11	145,2
> 23; ≤ 25	0,03	0,00	0,11	0,31	0,36	0,57	0,72	1,03	1,47	1,77	2,29	3,46	4,93	6,14	7,80	11,79	20,79	42,17	47,80	9,33	162,9
> 21; ≤ 23	0,00	0,01	0,06	0,26	0,46	0,90	1,04	0,98	1,40	2,09	2,58	3,19	3,82	5,20	6,56	8,86	14,88	26,45	29,67	8,74	117,1
> 19; ≤ 21	0,05	0,03	0,06	0,36	0,56	0,58	1,24	1,51	1,44	1,75	2,14	3,22	3,63	4,30	5,28	7,66	10,15	16,49	20,63	6,41	87,5
> 17; ≤ 19	0,17	0,11	0,27	0,34	0,58	0,66	0,95	1,07	1,57	2,25	2,10	2,61	3,36	4,64	5,14	6,35	9,02	12,39	14,33	7,66	75,6
> 15; ≤ 17	0,11	0,14	0,32	0,42	0,71	0,66	0,91	0,79	1,44	2,49	2,99	3,51	3,60	4,92	5,49	6,88	7,00	8,19	10,40	5,90	66,9

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,03	0,16	0,49	0,72	0,79	1,00	1,55	1,88	2,52	3,24	4,23	5,28	6,03	6,62	6,62	7,92	9,03	4,70	62,8
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,07	0,21	0,59	0,68	1,40	1,69	2,63	3,24	2,68	2,94	3,05	3,50	3,98	4,00	4,66	5,53	3,52	44,4
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	0,30	0,38	0,78	1,59	1,72	2,29	2,61	2,89	2,62	3,26	2,42	2,33	2,54	1,52	27,4
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,08	0,13	0,52	0,48	0,84	1,31	1,56	1,88	1,65	1,38	1,39	2,10	1,35	14,7
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	0,13	0,25	0,27	0,43	0,64	0,92	0,90	0,36	4,1
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,06	0,07	0,08	0,07	0,29	0,52	0,24	1,4
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00	0,1
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,4	0,4	1,1	2,3	4,6	6,3	9,0	13,8	21,6	33,2	42,4	53,4	64,6	72,0	79,3	95,3	119,6	165,9	162,5	52,2	1000
Uông Bí																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,09	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,26	0,64	0,44	0,48	0,33	0,17	0,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,13	0,27	0,48	1,44	2,34	3,39	3,56	2,76	1,54	0,23	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3
> 29; ≤ 31	0,01	0,02	0,02	0,16	0,23	0,49	0,89	1,15	1,68	2,30	4,19	7,89	13,29	14,08	8,40	2,66	0,52	0,09	0,00	0,00	58,1
> 27; ≤ 29	0,02	0,02	0,15	0,13	0,55	0,70	0,83	1,59	2,20	3,32	3,75	5,02	8,63	14,73	19,99	21,48	16,51	6,93	0,99	0,24	107,8
> 25; ≤ 27	0,01	0,09	0,16	0,22	0,34	0,52	0,50	1,12	1,74	2,60	3,32	4,65	5,61	7,46	11,61	18,47	32,14	40,98	21,44	2,21	155,2
> 23; ≤ 25	0,00	0,02	0,06	0,43	0,55	0,68	0,84	1,15	1,52	2,17	3,34	4,05	4,98	6,34	8,62	13,44	25,50	44,53	43,38	8,72	170,3
> 21; ≤ 23	0,00	0,03	0,23	0,48	0,54	0,97	1,29	1,17	1,57	2,03	3,33	3,27	3,96	4,86	6,81	9,85	16,47	27,05	24,88	7,57	116,4

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 19; ≤ 21	0,08	0,05	0,09	0,30	0,66	1,04	1,45	1,41	1,65	2,41	2,70	3,60	4,29	4,47	5,69	7,87	11,57	19,32	17,85	6,36	92,9
> 17; ≤ 19	0,24	0,15	0,30	0,57	0,80	1,08	0,97	1,30	1,64	1,87	2,25	3,33	3,49	4,20	4,82	6,55	9,99	13,97	15,00	4,86	77,4
> 15; ≤ 17	0,09	0,16	0,32	0,39	0,62	1,24	1,23	1,41	1,44	2,37	3,03	3,49	3,24	4,15	5,38	6,43	8,24	9,45	12,60	5,33	70,6
> 13; ≤ 15	0,00	0,10	0,10	0,16	0,63	0,91	1,20	1,52	1,62	1,94	2,75	3,35	3,12	3,24	4,34	5,26	6,00	7,51	8,51	4,07	56,3
> 11; ≤ 13	0,00	0,06	0,10	0,09	0,38	0,65	1,20	1,80	1,40	1,97	2,24	3,02	2,55	2,69	3,08	3,57	3,73	3,67	3,95	2,53	38,7
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,30	0,42	0,50	0,91	1,40	1,84	1,77	1,71	1,94	2,13	2,10	2,63	2,33	2,35	1,98	24,4
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,10	0,09	0,21	0,29	0,50	0,59	0,52	0,84	0,62	0,60	1,05	1,01	1,23	0,73	8,5
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,01	0,06	0,09	0,02	0,25	0,19	0,05	0,14	0,22	0,26	0,65	0,56	0,75	0,65	4,0
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10	0,19	0,01	0,06	0,6
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,5	0,7	1,5	2,9	5,5	9,0	11,6	15,4	19,6	27,5	37,3	48,0	58,3	70,7	82,0	98,6	135,1	177,6	152,9	45,3	1000
Cửa Ông																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,22	0,34	0,37	0,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,48	0,99	2,02	3,71	4,99	2,64	0,62	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,15	0,66	0,97	1,52	2,31	5,49	12,23	13,49	8,98	2,95	0,37	0,02	0,00	0,00	49,3
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,32	0,54	1,01	1,52	2,08	2,72	4,52	7,14	11,45	17,03	17,48	13,39	5,99	0,71	0,03	86,0

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,02	0,06	0,09	0,32	0,41	0,51	1,01	1,73	2,86	4,48	5,75	7,24	10,08	19,57	33,06	37,40	22,28	1,82	148,7
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,24	0,63	0,67	1,10	1,95	2,47	2,90	4,55	6,43	7,79	11,29	16,92	31,56	58,91	14,25	161,8
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,00	0,05	0,16	0,45	0,69	0,89	1,11	1,57	2,27	3,26	3,84	4,71	6,76	9,23	14,79	17,71	35,72	17,36	120,6
> 19; ≤ 21	0,00	0,00	0,00	0,02	0,22	0,37	0,81	1,31	1,28	1,68	2,06	3,04	4,20	3,76	5,25	6,12	9,13	12,59	20,38	15,01	87,2
> 17; ≤ 19	0,05	0,01	0,06	0,21	0,43	0,54	0,81	1,23	1,60	1,73	1,96	2,41	3,20	4,19	5,75	6,11	7,23	8,90	13,21	20,72	80,3
> 15; ≤ 17	0,02	0,15	0,18	0,19	0,48	0,69	1,05	0,97	1,19	1,52	1,96	2,75	3,60	3,70	4,72	5,21	7,70	8,89	13,35	18,43	76,8
> 13; ≤ 15	0,01	0,02	0,10	0,09	0,32	0,40	0,65	1,30	1,59	1,84	2,41	2,75	4,00	4,25	5,15	5,99	7,16	7,69	9,65	16,93	72,3
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,01	0,02	0,08	0,23	0,46	1,23	1,84	2,06	2,43	2,83	3,03	3,31	3,71	3,72	4,46	4,51	5,36	9,60	48,9
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,13	0,50	1,12	0,99	1,87	2,34	2,94	3,37	2,99	1,91	2,80	2,79	2,35	4,83	31,0
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	0,34	0,40	0,46	1,38	1,53	1,31	1,43	1,46	1,49	1,61	1,55	3,29	16,4
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,06	0,06	0,08	0,25	0,30	0,25	0,24	0,41	0,41	0,34	0,56	3,0
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,06	0,01	0,00	0,02	0,06	0,10	0,06	0,09	0,26	0,19	1,0
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,03	0,00	0,00	0,1
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,1	0,2	0,4	0,7	2,0	3,7	6,4	10,5	15,2	20,5	28,3	42,3	61,4	70,2	80,6	91,4	119,0	140,2	184,1	123,0	1000
Phủ Liên																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,13	0,09	0,09	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,21	0,57	0,67	0,57	0,30	0,09	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng